

#126142#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Генделя 8-16, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9036
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20111994
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	6,582	0	89,107	0	0	87,111	0	0	24	0	70,6	52,6	0,35	0,25	-
25.03.2025	6,627	0	90,607	0	0	88,587	0	0	24	0	70,4	52,5	0,35	0,24	-
26.03.2025	6,617	0	95,451	0	0	93,339	0	0	24	0	70	53,1	0,35	0,24	-
27.03.2025	6,58	0	95,251	0	0	93,151	0	0	24	0	69,9	53,1	0,35	0,23	-
28.03.2025	6,671	0	102,011	0	0	99,745	0	0	24	0	70,3	54,3	0,37	0,23	-
29.03.2025	6,56	0	102,832	0	0	100,565	0	0	24	0	70	54,4	0,36	0,23	-
30.03.2025	6,54	0	100,762	0	0	98,519	0	0	24	0	70,3	54,5	0,36	0,23	-
31.03.2025	6,594	0	98,964	0	0	96,763	0	0	24	0	70,3	54	0,35	0,23	-
01.04.2025	6,713	0	98,496	0	0	96,297	0	0	24	0	70,4	53,8	0,36	0,23	-
02.04.2025	6,866	0	103,988	0	0	101,678	0	0	24	0	70,3	54,2	0,37	0,24	-
03.04.2025	6,887	0	108,02	0	0	105,601	0	0	24	0	70,6	55,1	0,38	0,23	-
04.04.2025	6,724	0	103,189	0	0	100,898	0	0	24	0	70,2	54,4	0,36	0,23	-
05.04.2025	7,244	0	95,585	0	0	93,295	0	0	24	0	73,2	54,7	0,36	0,24	-
06.04.2025	7,506	0	89,118	0	0	86,881	0	0	24	0	75,3	54,7	0,35	0,25	-
07.04.2025	7,359	0	91,426	0	0	89,174	0	0	24	0	74,4	54,7	0,36	0,25	-
08.04.2025	7,045	0	93,118	0	0	90,938	0	0	24	0	72,3	53,8	0,35	0,24	-
09.04.2025	7,258	0	97,03	0	0	94,746	0	0	24	0	72,6	54,3	0,36	0,24	-
10.04.2025	7,292	0	95,721	0	0	93,466	0	0	24	0	72,7	54,1	0,36	0,24	-
11.04.2025	6,96	0	97,927	0	0	95,697	0	0	24	0	71,2	53,9	0,36	0,24	-
12.04.2025	6,822	0	99,861	0	0	97,645	0	0	24	0	70,3	53,6	0,36	0,23	-
13.04.2025	6,793	0	107,79	0	0	105,401	0	0	24	0	70,2	54,9	0,37	0,23	-
14.04.2025	6,713	0	116,868	0	0	114,29	0	0	24	0	70	56	0,38	0,21	-
15.04.2025	6,876	0	128,581	0	0	125,715	0	0	24	0	70,4	57,3	0,37	0,17	-
16.04.2025	6,797	0	136,217	0	0	133,237	0	0	24	0	69,7	57,6	0,36	0,13	-
17.04.2025	4,487	0	91,513	0	0	89,502	0	0	24	0	69,8	57,9	0,36	0,12	-
Итого:	169,113	0	2529,433	0	0	2472,241	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,392														

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1187,68	14262,486	0	0	13918,207	0	0	5792	25
17.04.2025	1356,794	16791,921	0	0	16390,448	0	0	6392	25

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.04.2025 8:14:32