

#5751#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Генделя 8-16, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9036
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20111994
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	7,67	0	116,99	0	0	114,351	0	0	24	0	70,8	54,8	0,31	0,27	4,6
25.04.2021	7,561	0	115,246	0	0	112,671	0	0	24	0	70,4	54,4	0,3	0,27	4
26.04.2021	7,508	0	107,113	0	0	104,732	0	0	24	0	70,2	53,1	0,29	0,26	3,7
27.04.2021	7,591	0	108,514	0	0	106,085	0	0	24	0	70,5	53,4	0,3	0,27	2,9
28.04.2021	7,651	0	118,558	0	0	115,924	0	0	24	0	70,3	54,5	0,31	0,27	4,1
29.04.2021	7,379	0	119,302	0	0	116,659	0	0	24	0	70,1	55	0,29	0,26	6,7
30.04.2021	4,233	0	59,339	0	0	58,092	0	0	24	0	67,9	50,5	0,14	0,13	9,3
Итого:	49,593	0	745,062	0	0	728,514	0	0	168	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,845														

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	1642,145	24509,478	0	0	23873,235	0	0	4283	2
30.04.2021	1691,738	25254,539	0	0	24601,749	0	0	4451	2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
14.05.2021 14:30:02