

# #102312#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Генделя 8-16, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 9036  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20111994  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	6,314	0	100,646	0	0	98,466	0	0	24	0	69,2	53,9	0,34	0,22	11,4
25.10.2024	6,73	0	95,558	0	0	93,427	0	0	24	0	70,4	53,2	0,33	0,22	8,5
26.10.2024	6,883	0	101,385	0	0	99,134	0	0	24	0	70,2	53,7	0,34	0,22	4
27.10.2024	6,878	0	100,054	0	0	97,815	0	0	24	0	70,6	53,8	0,36	0,24	8,2
28.10.2024	6,834	0	99,243	0	0	97,034	0	0	24	0	70,3	53,5	0,35	0,24	9,6
29.10.2024	6,874	0	102,022	0	0	99,757	0	0	24	0	70,2	53,8	0,36	0,24	10,2
30.10.2024	6,92	0	102,931	0	0	100,622	0	0	24	0	70,6	54,2	0,36	0,24	10,9
31.10.2024	6,886	0	100,527	0	0	98,283	0	0	24	0	70,4	53,7	0,35	0,24	12,2
01.11.2024	6,959	0	102,328	0	0	100,032	0	0	24	0	70,6	54	0,36	0,24	9,6
02.11.2024	6,74	0	92,51	0	0	90,452	0	0	24	0	70,3	52,5	0,34	0,24	-
03.11.2024	6,939	0	91,682	0	0	89,632	0	0	24	0	70,5	52	0,34	0,24	-
04.11.2024	6,919	0	95,333	0	0	93,223	0	0	24	0	70,2	52,5	0,35	0,24	-
05.11.2024	6,777	0	85,91	0	0	83,99	0	0	24	0	70,5	51,2	0,33	0,25	-
06.11.2024	6,595	0	81,084	0	0	79,296	0	0	24	0	70	50,1	0,33	0,25	-
07.11.2024	6,978	0	86,632	0	0	84,67	0	0	24	0	70,9	51,3	0,34	0,25	-
08.11.2024	7,028	0	91,702	0	0	89,638	0	0	24	0	70,8	52,1	0,35	0,25	-
09.11.2024	6,833	0	88,426	0	0	86,472	0	0	24	0	70,1	51,3	0,34	0,25	-
10.11.2024	7,36	0	87,208	0	0	85,135	0	0	24	0	72,9	52,3	0,34	0,25	-
11.11.2024	8,23	0	90,793	0	0	88,423	0	0	24	0	76,9	54,7	0,34	0,25	-
12.11.2024	8,042	0	86,453	0	0	84,182	0	0	24	0	77,2	54,4	0,34	0,25	-
13.11.2024	8,101	0	87,674	0	0	85,378	0	0	24	0	77,1	54,4	0,34	0,25	-
14.11.2024	7,46	0	90,551	0	0	88,378	0	0	24	0	73,3	53,2	0,34	0,25	-
15.11.2024	6,969	0	92,62	0	0	90,577	0	0	24	0	70,1	51,7	0,35	0,25	-
16.11.2024	6,958	0	92,422	0	0	90,357	0	0	24	0	70,5	52,1	0,35	0,25	-
17.11.2024	6,849	0	88,907	0	0	86,911	0	0	24	0	70,7	51,9	0,35	0,25	-
18.11.2024	6,991	0	86,57	0	0	84,584	0	0	24	0	71,5	51,8	0,34	0,25	-
19.11.2024	7,246	0	85,252	0	0	83,21	0	0	24	0	73,2	52,5	0,34	0,25	-
20.11.2024	7,252	0	87,399	0	0	85,322	0	0	24	0	73	52,7	0,34	0,25	-
21.11.2024	7,931	0	82,928	0	0	80,736	0	0	24	0	77,4	54	0,34	0,26	-
22.11.2024	7,979	0	83,815	0	0	81,591	0	0	24	0	77,6	54,2	0,34	0,26	-
23.11.2024	7,909	0	85,159	0	0	82,953	0	0	24	0	76,5	53,8	0,34	0,25	-
Итого:	221,364	0	2845,724	0	0	2779,68	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,872														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2024	88,176	1503,952	0	0	1470,509	0	0	2169	24
23.11.2024	309,542	4349,676	0	0	4250,19	0	0	2913	24

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.11.2024 8:22:17