

#5748#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Генделя 8-16, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9036
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20111994
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.11.2021	7,788	0	167,609	0	0	163,892	0	0	24	0	70,2	58,9	0,32	0,24	-
02.11.2021	7,85	0	162,159	0	0	158,565	0	0	24	0	70,2	58,4	0,32	0,25	-
03.11.2021	7,949	0	168,113	0	0	164,362	0	0	24	0	70,4	58,9	0,33	0,25	-
04.11.2021	7,834	0	160,891	0	0	157,329	0	0	24	0	70,1	58,2	0,32	0,25	-
05.11.2021	8,026	0	166,706	0	0	163	0	0	24	0	70,4	58,6	0,32	0,25	-
06.11.2021	8,048	0	168,886	0	0	165,149	0	0	24	0	70,1	58,5	0,32	0,24	-
07.11.2021	8,006	0	162,586	0	0	158,953	0	0	24	0	70,4	58,4	0,32	0,25	-
08.11.2021	8,111	0	163,406	0	0	159,738	0	0	24	0	70,7	58,6	0,32	0,25	-
09.11.2021	8,592	0	147,149	0	0	143,669	0	0	24	0	72,6	58,4	0,3	0,24	-
10.11.2021	8,288	0	163,417	0	0	159,742	0	0	24	0	70,6	58,2	0,32	0,25	-
11.11.2021	8,203	0	166,253	0	0	162,579	0	0	24	0	70	57,9	0,32	0,25	6
12.11.2021	8,528	0	170,29	0	0	166,43	0	0	24	0	71,1	58,8	0,33	0,25	-
13.11.2021	8,694	0	164,888	0	0	160,991	0	0	24	0	72,7	59,8	0,32	0,25	-
14.11.2021	8,22	0	164,902	0	0	161,22	0	0	24	0	70,5	58,4	0,32	0,25	-
15.11.2021	8,123	0	157,701	0	0	154,206	0	0	24	0	70,1	57,5	0,31	0,24	-
16.11.2021	8,231	0	160,44	0	0	156,858	0	0	24	0	70,4	57,9	0,31	0,25	-
17.11.2021	8,188	0	162,757	0	0	159,125	0	0	24	0	70,3	58,1	0,32	0,25	-
18.11.2021	8,167	0	161,821	0	0	158,259	0	0	24	0	70	57,6	0,32	0,25	-
19.11.2021	8,324	0	173,95	0	0	170,055	0	0	24	0	70,5	58,9	0,33	0,25	5
20.11.2021	8,253	0	172,454	0	0	168,577	0	0	24	0	70,7	59	0,33	0,25	-
21.11.2021	8,059	0	167,152	0	0	163,405	0	0	24	0	70,5	58,8	0,32	0,25	9
22.11.2021	8,848	0	161,972	0	0	158,062	0	0	24	0	73,6	60,2	0,32	0,25	6
23.11.2021	8,568	0	164,251	0	0	160,432	0	0	24	0	72,1	59,3	0,32	0,25	-
Итого:	188,898	0	3779,753	0	0	3694,598	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,118														

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
31.10.2021	1745,543	26539,364	0	0	25858,178	0	0	4686	4183
23.11.2021	1934,442	30319,119	0	0	29552,774	0	0	5238	4183

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2021 8:03:30