

#112334#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Генделя 8-16, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9036
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20111994
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	7,697	0	87,288	0	0	85,054	0	0	24	0	76	54,4	0,35	0,25	4,2
25.12.2024	7,385	0	85,863	0	0	83,718	0	0	24	0	74,9	53,9	0,34	0,25	1,8
26.12.2024	6,982	0	83,84	0	0	81,886	0	0	24	0	72,1	51,8	0,34	0,25	2,1
27.12.2024	6,84	0	85,567	0	0	83,599	0	0	24	0	71,6	52,1	0,34	0,25	3,8
28.12.2024	6,501	0	81,513	0	0	79,707	0	0	24	0	70,2	50,7	0,34	0,25	5,3
29.12.2024	6,944	0	83,785	0	0	81,835	0	0	24	0	72,1	51,9	0,35	0,26	4,3
30.12.2024	6,881	0	84,175	0	0	82,25	0	0	24	0	71,4	51,5	0,34	0,26	3,9
31.12.2024	6,735	0	81,591	0	0	79,74	0	0	24	0	71,1	50,9	0,34	0,26	4,8
01.01.2025	6,796	0	80,922	0	0	79,076	0	0	24	0	71,4	50,9	0,34	0,26	5,5
02.01.2025	7,192	0	83,033	0	0	81,034	0	0	24	0	73,4	52,2	0,34	0,26	4,2
03.01.2025	8,06	0	83,644	0	0	81,368	0	0	24	0	78,7	55,1	0,34	0,26	4
04.01.2025	8,149	0	79,091	0	0	76,876	0	0	24	0	80	54,7	0,34	0,26	-0,5
05.01.2025	8,412	0	81,002	0	0	78,695	0	0	24	0	80,7	55,2	0,34	0,26	-0,9
06.01.2025	7,969	0	78,62	0	0	76,457	0	0	24	0	79,2	54,3	0,34	0,26	-1,8
07.01.2025	6,806	0	81,938	0	0	80,046	0	0	24	0	71,7	51,4	0,34	0,26	-1,4
08.01.2025	7,124	0	79,714	0	0	77,788	0	0	24	0	73,6	51,8	0,34	0,26	4,9
09.01.2025	7,609	0	80,052	0	0	77,981	0	0	24	0	76,5	53,2	0,34	0,26	2,3
10.01.2025	7,451	0	80,729	0	0	78,691	0	0	24	0	75,5	52,9	0,34	0,26	0,7
11.01.2025	7,94	0	80,16	0	0	77,996	0	0	24	0	78,3	54,1	0,34	0,26	-
12.01.2025	8,216	0	83,779	0	0	81,488	0	0	24	0	78,9	54,8	0,34	0,25	-
13.01.2025	8,084	0	82,634	0	0	80,39	0	0	24	0	78,7	54,7	0,34	0,25	-
14.01.2025	7,907	0	80,04	0	0	77,911	0	0	24	0	77,6	53,4	0,34	0,26	-
15.01.2025	7,17	0	83,558	0	0	81,567	0	0	24	0	73	52	0,34	0,25	-
16.01.2025	7,068	0	81,013	0	0	79,106	0	0	24	0	72,6	51,3	0,34	0,25	-
17.01.2025	7,113	0	83,84	0	0	81,874	0	0	24	0	72,5	51,7	0,34	0,25	-
18.01.2025	6,806	0	81,207	0	0	79,347	0	0	24	0	71,5	51	0,34	0,25	-
19.01.2025	6,868	0	78,314	0	0	76,471	0	0	24	0	72,5	51,1	0,34	0,26	-
20.01.2025	7,573	0	80,41	0	0	78,34	0	0	24	0	76,3	53,3	0,34	0,25	-
21.01.2025	7,883	0	82,262	0	0	80,063	0	0	24	0	77,9	54,4	0,34	0,26	-
22.01.2025	7,971	0	84,087	0	0	81,822	0	0	24	0	78,2	55	0,35	0,26	-
23.01.2025	7,813	0	82,291	0	0	80,089	0	0	24	0	77,9	54,7	0,34	0,26	-
Итого:	229,945	0	2545,962	0	0	2482,265	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,921														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2024	524,487	6853,403	0	0	6693,897	0	0	3633	24
23.01.2025	754,435	9399,367	0	0	9176,163	0	0	4377	24

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2025 8:55:49