

#296652#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Леонова 7Б, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9011
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20120862
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,056	0	31,215	0	0	30,517	0	0	24	0	70,3	54,2	0,32	0,21	-
20.03.2026	2,083	0	34,227	0	0	33,442	0	0	24	0	71,5	56,6	0,35	0,23	-
21.03.2026	2,233	0	35,485	0	0	34,666	0	0	24	0	71,7	56,3	0,36	0,24	-
22.03.2026	2,14	0	35,398	0	0	34,583	0	0	24	0	71,6	56,9	0,36	0,24	-
23.03.2026	2,138	0	36,456	0	0	35,615	0	0	24	0	71,7	57,4	0,37	0,24	-
24.03.2026	2,155	0	36,402	0	0	35,558	0	0	24	0	72	57,5	0,37	0,24	-
25.03.2026	2,14	0	37,352	0	0	36,49	0	0	24	0	71,8	57,8	0,38	0,24	-
26.03.2026	2,106	0	35,872	0	0	35,048	0	0	24	0	71,6	57,3	0,36	0,23	-
27.03.2026	2,119	0	35,827	0	0	34,999	0	0	24	0	71,9	57,4	0,37	0,24	-
28.03.2026	2,173	0	33,885	0	0	33,101	0	0	24	0	71,9	56,3	0,34	0,22	-
29.03.2026	2,182	0	34,932	0	0	34,124	0	0	24	0	71,9	56,6	0,35	0,23	-
30.03.2026	2,179	0	34,818	0	0	34,012	0	0	24	0	71,9	56,6	0,35	0,23	-
31.03.2026	2,244	0	34,278	0	0	33,486	0	0	24	0	71,8	55,9	0,35	0,23	-
01.04.2026	2,211	0	34,028	0	0	33,248	0	0	24	0	71,6	55,7	0,35	0,23	-
02.04.2026	2,268	0	34,09	0	0	33,287	0	0	24	0	72,5	56,3	0,35	0,23	-
03.04.2026	2,17	0	33,439	0	0	32,681	0	0	24	0	71	55,2	0,34	0,23	-
04.04.2026	2,306	0	34,82	0	0	34,013	0	0	24	0	71,9	55,8	0,35	0,23	-
05.04.2026	2,337	0	35,192	0	0	34,376	0	0	24	0	71,9	55,7	0,35	0,23	-
06.04.2026	2,322	0	34,729	0	0	33,923	0	0	24	0	71,9	55,6	0,35	0,23	-
07.04.2026	2,243	0	32,024	0	0	31,291	0	0	24	0	71,5	54,4	0,33	0,22	-
08.04.2026	2,394	0	33,465	0	0	32,676	0	0	24	0	72,6	55,1	0,34	0,23	-
09.04.2026	2,395	0	33,845	0	0	33,055	0	0	24	0	72,2	54,9	0,35	0,23	-
10.04.2026	2,353	0	34,444	0	0	33,639	0	0	24	0	72,2	55,5	0,35	0,23	-
11.04.2026	2,336	0	35,141	0	0	34,331	0	0	24	0	71,7	55,5	0,36	0,23	-
12.04.2026	2,323	0	35,299	0	0	34,48	0	0	24	0	71,9	55,8	0,35	0,23	-
13.04.2026	2,315	0	35,775	0	0	34,95	0	0	24	0	71,7	55,9	0,36	0,23	-
14.04.2026	2,283	0	35,521	0	0	34,703	0	0	24	0	71,6	56	0,35	0,23	-
15.04.2026	2,263	0	34,939	0	0	34,132	0	0	24	0	71,8	56	0,34	0,22	-
16.04.2026	2,296	0	35,211	0	0	34,392	0	0	24	0	72	56,1	0,35	0,23	-
17.04.2026	2,297	0	35,02	0	0	34,207	0	0	24	0	72,1	56,1	0,35	0,23	-
18.04.2026	2,269	0	36,108	0	0	35,266	0	0	24	0	72,1	56,8	0,36	0,23	-
Итого:	69,329	0	1079,237	0	0	1054,291	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,559														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	925,122	15851,929	0	0	15491,754	0	0	12907	565
18.04.2026	994,453	16931,163	0	0	16546,047	0	0	13651	565

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:54:51