

#130448#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Леонова 7Б, Калининград
13

Заводской номер счётчика 20120862	Показания прибора, ГДж 23.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	56,271	437,163	-380.892	-90.974

4. 29817

Подпись исполнителя



#130447#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 13
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 20120862
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,444	0	24,483	0	0	23,982	0	0	24	0	67,2	62,8	0,44	0,38
25.04.2025	-	0,501	0	23,646	0	0	23,167	0	0	24	0	66,8	61,7	0,44	0,38
26.04.2025	-	0,466	0	23,648	0	0	23,167	0	0	24	0	67	62,2	0,44	0,38
27.04.2025	-	0,45	0	23,652	0	0	23,173	0	0	24	0	66,8	62,2	0,44	0,38
28.04.2025	-	0,465	0	24,378	0	0	23,884	0	0	24	0	66,9	62,3	0,44	0,38
29.04.2025	-	0,403	0	24,723	0	0	24,218	0	0	24	0	67,1	63,2	0,44	0,38
30.04.2025	-	0,439	0	24,846	0	0	24,336	0	0	24	0	67,4	63,1	0,44	0,38
01.05.2025	-	0,475	0	25,064	0	0	24,55	0	0	24	0	67,4	62,7	0,44	0,38
02.05.2025	-	0,421	0	24,985	0	0	24,476	0	0	24	0	67,1	63,1	0,44	0,38
03.05.2025	-	0,415	0	22,736	0	0	22,29	0	0	24	0	65,6	61,2	0,43	0,37
04.05.2025	-	0,449	0	24,785	0	0	24,274	0	0	24	0	67,4	63	0,44	0,38
05.05.2025	-	0,436	0	24,26	0	0	23,765	0	0	24	0	67,2	62,8	0,44	0,38
06.05.2025	-	0,452	0	25,212	0	0	24,735	0	0	24	0	64,4	60,1	0,43	0,36
07.05.2025	-	0,476	0	23,292	0	0	22,829	0	0	24	0	66,1	61,2	0,43	0,38
08.05.2025	-	1,025	0	24,104	0	0	23,612	0	0	24	0	67	56,7	0,43	0,38
09.05.2025	-	1,656	0	24,361	0	0	23,865	0	0	24	0	67	50,5	0,43	0,38
10.05.2025	-	1,704	0	24,559	0	0	24,058	0	0	24	0	67,1	50,2	0,43	0,38
11.05.2025	-	1,671	0	24,338	0	0	23,847	0	0	24	0	66,7	50	0,43	0,38
12.05.2025	-	0,831	0	23,43	0	0	22,954	0	0	24	0	66,9	58,3	0,43	0,38
13.05.2025	-	0,389	0	22,862	0	0	22,401	0	0	24	0	66,7	62,6	0,43	0,38
14.05.2025	-	0,422	0	20,798	0	0	20,384	0	0	24	0	66,2	61,3	0,42	0,37
15.05.2025	-	0,399	0	21,545	0	0	21,118	0	0	24	0	66	61,5	0,42	0,38
16.05.2025	-	0,498	0	22,035	0	0	21,599	0	0	24	0	66	60,5	0,43	0,38
17.05.2025	-	0,659	0	22,809	0	0	22,35	0	0	24	0	66,6	59,6	0,43	0,38
18.05.2025	-	0,631	0	22,985	0	0	22,52	0	0	24	0	66,8	60,1	0,43	0,38
19.05.2025	-	0,352	0	23,289	0	0	22,823	0	0	24	0	66,5	62,8	0,43	0,38
20.05.2025	-	0,326	0	24,767	0	0	24,255	0	0	24	0	67,5	64,3	0,43	0,37
21.05.2025	-	0,391	0	24,919	0	0	24,409	0	0	24	0	67,3	63,5	0,42	0,36
22.05.2025	-	0,384	0	27,753	0	0	27,177	0	0	24	0	67,8	64,4	0,44	0,37
23.05.2025	-	0,365	0	27,798	0	0	27,224	0	0	24	0	67,6	64,4	0,44	0,37
Итого:	-	17,995	0	722,062	0	0	707,442	0	0	720	0	66,8	60,74	0,43	0,38

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	437,163	6767,52	0	0	6617,033	0	0	5011	565
23.05.2025	56,271	0	0	0	1730808071,475	0	0	24	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения