

#5729#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Леонова 7Б, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9011
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20120862
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,373	0	23,558	0	0	23,119	0	0	24	15	0	0	64	60,1	0,4	0,34	-
25.05.2021	0,455	0	24,217	0	0	23,762	0	0	24	15	0	0	64,1	59,6	0,4	0,34	16
26.05.2021	0,369	0	20,041	0	0	19,676	0	0	24	15	0	0	63	58,5	0,39	0,35	-
27.05.2021	0,318	0	17,931	0	0	17,613	0	0	24	15	0	0	62,2	57,9	0,38	0,34	-
28.05.2021	0,423	0	18,758	0	0	18,425	0	0	24	15	0	0	62,3	56,8	0,39	0,35	-
29.05.2021	0,454	0	20,222	0	0	19,839	0	0	24	15	0	0	64,5	59	0,41	0,36	11
30.05.2021	0,467	0	21,034	0	0	20,609	0	0	24	15	0	0	66,7	61,3	0,41	0,36	12,3
31.05.2021	0,482	0	20,815	0	0	20,396	0	0	24	15	0	0	66,6	61	0,41	0,36	-
01.06.2021	0,41	0	20,645	0	0	20,232	0	0	24	15	0	0	66,3	61,5	0,41	0,36	16
02.06.2021	0,417	0	20,94	0	0	20,514	0	0	24	15	0	0	67	62,2	0,41	0,36	-
03.06.2021	0,408	0	21,302	0	0	20,868	0	0	24	15	0	0	67	62,3	0,41	0,35	-
04.06.2021	0,393	0	21,417	0	0	20,981	0	0	24	15	0	0	67	62,6	0,41	0,36	15
05.06.2021	0,43	0	21,369	0	0	20,933	0	0	24	15	0	0	67	62,2	0,41	0,35	-
06.06.2021	0,519	0	21,583	0	0	21,139	0	0	24	15	0	0	67,4	61,5	0,41	0,36	13,4
07.06.2021	0,346	0	21,32	0	0	20,887	0	0	24	15	0	0	67	63	0,41	0,36	22
08.06.2021	0,449	0	23,316	0	0	22,835	0	0	24	15	0	0	67,3	62,6	0,4	0,34	-
09.06.2021	0,43	0	25,178	0	0	24,688	0	0	24	15	0	0	65,3	61,2	0,41	0,34	18,8
10.06.2021	0,34	0	24,757	0	0	24,283	0	0	24	15	0	0	64,8	61,5	0,4	0,34	21
11.06.2021	0,393	0	24,565	0	0	24,096	0	0	24	15	0	0	64,7	60,8	0,4	0,34	-
12.06.2021	0,383	0	24,792	0	0	24,321	0	0	24	15	0	0	64,5	60,8	0,41	0,34	-
13.06.2021	0,431	0	25,042	0	0	24,559	0	0	24	15	0	0	65	60,9	0,41	0,34	-
14.06.2021	0,405	0	25,093	0	0	24,605	0	0	24	15	0	0	65,4	61,4	0,41	0,34	-
15.06.2021	0,396	0	24,397	0	0	23,929	0	0	24	15	0	0	64,7	60,8	0,4	0,34	-
16.06.2021	0,334	0	25,258	0	0	24,769	0	0	24	15	0	0	65,2	62	0,41	0,34	-
17.06.2021	0,43	0	26,122	0	0	25,614	0	0	24	15	0	0	65,4	61,4	0,41	0,34	-
18.06.2021	0,386	0	26,009	0	0	25,504	0	0	24	15	0	0	65,3	61,7	0,41	0,34	-
19.06.2021	0,335	0	26,507	0	0	25,983	0	0	24	15	0	0	65,9	62,8	0,41	0,34	-
20.06.2021	0,314	0	26,927	0	0	26,387	0	0	24	15	0	0	66,4	63,5	0,41	0,34	-
21.06.2021	0,421	0	26,701	0	0	26,173	0	0	24	15	0	0	65,9	62,1	0,41	0,34	-
22.06.2021	0,385	0	26,568	0	0	26,047	0	0	24	15	0	0	65,7	62,2	0,41	0,34	-
23.06.2021	0,326	0	26,548	0	0	26,038	0	0	24	15	0	0	65	62	0,41	0,34	-
Итого:	12,422	0	722,932	0	0	708,824	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,967																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2021	512,532	8714,173	0	0	8511,379	0	0	6300	20
23.06.2021	524,954	9437,104	0	0	9220,205	0	0	7044	20

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2021 8:28:57