

#133171#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Леонова 7Б, Калининград
13

Заводской номер счётчика 20120862	Показания прибора, ГДж 23.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	466,493	455,161	11.332	2.707

Подпись исполнителя



#133170#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 13
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20120862
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,415	0	28,139	0	0	27,553	0	0	24	0	67,9	64,3	0,44	0,37
25.05.2025	-	0,361	0	28,389	0	0	27,797	0	0	24	0	67,9	64,8	0,45	0,37
26.05.2025	-	0,432	0	29,812	0	0	29,19	0	0	24	0	68	64,4	0,45	0,36
27.05.2025	-	0,371	0	31,528	0	0	30,873	0	0	24	0	67,8	65	0,46	0,36
28.05.2025	-	0,375	0	28,627	0	0	28,031	0	0	24	0	67,8	64,7	0,45	0,37
29.05.2025	-	0,413	0	26,625	0	0	26,077	0	0	24	0	67,4	63,6	0,44	0,38
30.05.2025	-	0,417	0	26,195	0	0	25,662	0	0	24	0	67,1	63,3	0,44	0,38
31.05.2025	-	0,356	0	25,041	0	0	24,555	0	0	24	0	65,2	61,8	0,44	0,38
01.06.2025	-	0,431	0	26,29	0	0	25,75	0	0	24	0	67,4	63,4	0,44	0,38
02.06.2025	-	0,423	0	27,154	0	0	26,593	0	0	24	0	67,7	63,9	0,45	0,37
03.06.2025	-	0,381	0	29,198	0	0	28,592	0	0	24	0	67,7	64,6	0,45	0,36
04.06.2025	-	0,419	0	27,561	0	0	26,993	0	0	24	0	67,5	63,8	0,44	0,37
05.06.2025	-	0,393	0	26,319	0	0	25,78	0	0	24	0	67,3	63,7	0,44	0,37
06.06.2025	-	0,406	0	26,229	0	0	25,689	0	0	24	0	67,5	63,7	0,44	0,38
07.06.2025	-	0,409	0	26,415	0	0	25,871	0	0	24	0	67,6	63,8	0,44	0,38
08.06.2025	-	0,359	0	26,26	0	0	25,723	0	0	24	0	67,1	63,8	0,44	0,38
09.06.2025	-	0,112	0	9,85	0	0	9,65	0	0	24	0	66,9	64,2	0,35	0,33
10.06.2025	-	0,103	0	2,446	0	0	2,423	0	0	24	0	43,8	33,8	0,37	0,37
11.06.2025	-	0,283	0	9,331	0	0	9,183	0	0	24	0	58,5	51,1	0,4	0,4
12.06.2025	-	0,379	0	9,193	0	0	9,045	0	0	24	0	58,9	49	0,4	0,4
13.06.2025	-	0,357	0	14,677	0	0	14,406	0	0	24	0	63,7	57,8	0,41	0,39
14.06.2025	-	0,391	0	18,451	0	0	18,085	0	0	24	0	66	60,9	0,42	0,39
15.06.2025	-	0,401	0	19,09	0	0	18,71	0	0	24	0	66,3	61,2	0,42	0,39
16.06.2025	-	0,331	0	19,402	0	0	19,013	0	0	24	0	66,4	62,3	0,42	0,39
17.06.2025	-	0,381	0	19,581	0	0	19,189	0	0	24	0	66,4	61,7	0,42	0,38
18.06.2025	-	0,401	0	19,853	0	0	19,452	0	0	24	0	66,6	61,7	0,42	0,38
19.06.2025	-	0,361	0	19,521	0	0	19,132	0	0	24	0	66,4	61,9	0,42	0,39
20.06.2025	-	0,379	0	19,673	0	0	19,278	0	0	24	0	66,6	61,9	0,42	0,38
21.06.2025	-	0,359	0	19,894	0	0	19,493	0	0	24	0	66,7	62,3	0,42	0,39
22.06.2025	-	0,339	0	19,816	0	0	19,416	0	0	24	0	66,7	62,6	0,42	0,39
23.06.2025	-	0,394	0	19,673	0	0	19,279	0	0	24	0	66,5	61,7	0,42	0,39
Итого:	-	11,332	0	680,233	0	0	666,483	0	0	744	0	65,65	61,18	0,43	0,38

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	455,161	7489,58	0	0	7324,475	0	0	5731	565
23.06.2025	466,493	8169,813	0	0	7990,959	0	0	6475	565

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения