

#142204#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Леонова 7Б, Калининград
13
9011
ТВ7 (АСЦП)
20120862
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,366	0	19,8	0	0	19,401	0	0	24	0	66,6	62,1	0,42	0,39	-
25.06.2025	0,366	0	18,847	0	0	18,475	0	0	24	0	65,8	61,1	0,42	0,39	-
26.06.2025	0,399	0	18,956	0	0	18,584	0	0	24	0	65,7	60,6	0,42	0,39	-
27.06.2025	0,408	0	18,942	0	0	18,566	0	0	24	0	66,1	60,9	0,42	0,39	-
28.06.2025	0,365	0	19,152	0	0	18,769	0	0	24	0	66,3	61,7	0,42	0,39	-
29.06.2025	0,363	0	19,128	0	0	18,747	0	0	24	0	66,3	61,7	0,42	0,39	-
30.06.2025	0,39	0	19,138	0	0	18,755	0	0	24	0	66,4	61,4	0,42	0,39	-
01.07.2025	0,469	0	18,935	0	0	18,56	0	0	24	0	66,2	60,2	0,42	0,39	-
02.07.2025	0,387	0	19,331	0	0	18,943	0	0	24	0	66,6	61,7	0,42	0,38	-
03.07.2025	0,411	0	19,377	0	0	18,986	0	0	24	0	66,7	61,5	0,42	0,38	-
04.07.2025	0,368	0	19,291	0	0	18,901	0	0	24	0	66,7	62	0,42	0,38	-
05.07.2025	0,421	0	19,506	0	0	19,113	0	0	24	0	66,7	61,4	0,42	0,38	-
06.07.2025	0,316	0	19,542	0	0	19,147	0	0	24	0	66,7	62,8	0,42	0,38	-
07.07.2025	0,332	0	19,658	0	0	19,261	0	0	24	0	66,8	62,7	0,42	0,38	-
08.07.2025	0,389	0	19,955	0	0	19,551	0	0	24	0	66,9	62,2	0,42	0,38	-
09.07.2025	0,407	0	19,583	0	0	19,186	0	0	24	0	66,8	61,8	0,42	0,38	-
10.07.2025	0,351	0	19,708	0	0	19,31	0	0	24	0	66,8	62,4	0,42	0,38	-
11.07.2025	0,36	0	19,787	0	0	19,388	0	0	24	0	66,6	62,2	0,41	0,38	-
12.07.2025	0,414	0	19,867	0	0	19,464	0	0	24	0	66,8	61,8	0,41	0,38	-
13.07.2025	0,369	0	19,99	0	0	19,584	0	0	24	0	66,9	62,4	0,41	0,38	-
14.07.2025	0,424	0	19,865	0	0	19,464	0	0	24	0	66,8	61,6	0,41	0,38	-
15.07.2025	0,393	0	19,903	0	0	19,5	0	0	24	0	66,8	62	0,41	0,37	-
16.07.2025	0,39	0	18,354	0	0	17,986	0	0	24	0	66,4	61,2	0,4	0,37	-
17.07.2025	0,434	0	18,902	0	0	18,522	0	0	24	0	66,6	61	0,42	0,38	-
18.07.2025	0,379	0	18,517	0	0	18,146	0	0	24	0	66,4	61,4	0,42	0,38	-
19.07.2025	0,381	0	18,077	0	0	17,716	0	0	24	0	66,3	61,2	0,42	0,38	-
20.07.2025	0,333	0	18,478	0	0	18,106	0	0	24	0	66,6	62,2	0,42	0,38	-
21.07.2025	0,362	0	18,596	0	0	18,22	0	0	24	0	66,7	62	0,42	0,38	-
22.07.2025	0,338	0	18,745	0	0	18,378	0	0	24	0	65,6	61,2	0,42	0,38	-
23.07.2025	0,329	0	19,274	0	0	18,893	0	0	24	0	65,8	61,7	0,42	0,38	-
Итого:	11,414	0	577,204	0	0	565,622	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,726														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	466,493	8169,813	0	0	7990,959	0	0	6475	565
23.07.2025	477,906	8747,016	0	0	8556,582	0	0	7195	565

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.07.2025 15:18:41