

#145078#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Леонова 7Б, Калининград
13
9011
ТВ7 (АСП)
20120862
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,373	0	18,524	0	0	18,157	0	0	24	0	66,1	61,2	0,41	0,38	-
25.07.2025	0,386	0	17,212	0	0	16,873	0	0	24	0	65,9	60,4	0,41	0,38	-
26.07.2025	0,345	0	17,378	0	0	17,034	0	0	24	0	66,1	61,3	0,42	0,38	-
27.07.2025	0,279	0	17,508	0	0	17,16	0	0	24	0	66,2	62,3	0,42	0,38	-
28.07.2025	0,285	0	17,231	0	0	16,894	0	0	24	0	65,5	61,5	0,42	0,39	-
29.07.2025	0,391	0	24,018	0	0	23,54	0	0	24	0	66,1	62,2	0,43	0,37	-
30.07.2025	0,363	0	31,113	0	0	30,467	0	0	24	0	67,7	64,9	0,46	0,37	-
31.07.2025	0,357	0	28,021	0	0	27,434	0	0	24	0	68	64,9	0,45	0,38	-
01.08.2025	0,354	0	28,143	0	0	27,568	0	0	24	0	67,2	64,2	0,45	0,38	-
02.08.2025	0,358	0	27,618	0	0	27,045	0	0	24	0	67,7	64,5	0,45	0,38	-
03.08.2025	0,333	0	27,553	0	0	26,99	0	0	24	0	67,3	64,3	0,45	0,38	-
04.08.2025	0,346	0	27,622	0	0	27,05	0	0	24	0	67,7	64,6	0,45	0,38	-
05.08.2025	0,381	0	27,362	0	0	26,795	0	0	24	0	67,7	64,3	0,45	0,38	-
06.08.2025	0,342	0	27,418	0	0	26,857	0	0	24	0	67,2	64,2	0,45	0,38	-
07.08.2025	0,362	0	27,652	0	0	27,081	0	0	24	0	67,5	64,4	0,45	0,38	-
08.08.2025	0,345	0	27,997	0	0	27,419	0	0	24	0	67,6	64,6	0,46	0,38	-
09.08.2025	0,321	0	28,11	0	0	27,52	0	0	24	0	68,1	65,4	0,46	0,38	-
10.08.2025	0,321	0	27,952	0	0	27,371	0	0	24	0	67,8	65	0,46	0,38	-
11.08.2025	0,332	0	27,924	0	0	27,34	0	0	24	0	68,1	65,2	0,45	0,38	-
12.08.2025	0,352	0	21,193	0	0	20,764	0	0	24	0	66,8	62,7	0,43	0,38	-
13.08.2025	0,357	0	17,24	0	0	16,896	0	0	24	0	66,2	61,2	0,42	0,38	-
14.08.2025	0,35	0	14,251	0	0	13,976	0	0	24	0	65,1	59,1	0,39	0,36	-
15.08.2025	0,365	0	17,135	0	0	16,792	0	0	24	0	66,5	61,3	0,41	0,38	-
16.08.2025	0,369	0	16,889	0	0	16,552	0	0	24	0	66,2	60,9	0,41	0,38	-
17.08.2025	0,343	0	16,764	0	0	16,43	0	0	24	0	66,2	61,2	0,41	0,38	-
18.08.2025	0,37	0	16,972	0	0	16,633	0	0	24	0	66,3	61	0,41	0,38	-
19.08.2025	0,364	0	17,167	0	0	16,823	0	0	24	0	66,5	61,3	0,41	0,38	-
20.08.2025	0,334	0	16,334	0	0	16,011	0	0	24	0	66,1	61,1	0,41	0,38	-
21.08.2025	0,362	0	16,268	0	0	15,945	0	0	24	0	66,1	60,7	0,41	0,38	-
22.08.2025	0,385	0	15,973	0	0	15,658	0	0	24	0	65,9	60,1	0,41	0,38	-
23.08.2025	0,358	0	15,96	0	0	15,647	0	0	24	0	65,6	60,1	0,4	0,38	-
Итого:	10,883	0	678,502	0	0	664,722	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,599														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	477,906	8747,016	0	0	8556,582	0	0	7195	565
23.08.2025	488,788	9425,52	0	0	9221,304	0	0	7939	565

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:03:28