

# #34614#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Леонова 7Б, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 9011  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20120862  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,347	0	27,123	0	0	26,564	0	0	24	0	67,3	64,2	0,39	0,31	-
25.08.2023	0,361	0	27,441	0	0	26,878	0	0	24	0	67,3	64,1	0,39	0,31	-
26.08.2023	0,331	0	24,153	0	0	23,651	0	0	24	0	67,7	64,4	0,39	0,3	-
27.08.2023	0,361	0	25,393	0	0	24,864	0	0	21	3	67,8	64,4	0,38	0,31	-
28.08.2023	0,331	0	25,659	0	0	25,135	0	0	24	0	67	63,8	0,38	0,31	-
29.08.2023	0,32	0	26,396	0	0	25,867	0	0	24	0	66,4	63,4	0,38	0,31	-
30.08.2023	0,352	0	26,181	0	0	25,667	0	0	24	0	65,5	62,3	0,38	0,31	-
31.08.2023	0,333	0	26,646	0	0	26,119	0	0	24	0	65,9	62,8	0,39	0,31	-
01.09.2023	0,384	0	26,835	0	0	26,299	0	0	24	0	66,4	62,9	0,39	0,31	-
02.09.2023	0,377	0	26,566	0	0	26,039	0	0	24	0	66,1	62,6	0,39	0,31	-
03.09.2023	0,401	0	26,549	0	0	26,014	0	0	24	0	66,6	63	0,39	0,31	-
04.09.2023	0,38	0	26,74	0	0	26,196	0	0	24	0	67,1	63,6	0,39	0,31	-
05.09.2023	0,366	0	27,018	0	0	26,467	0	0	24	0	67,1	63,8	0,39	0,31	-
06.09.2023	0,326	0	27,577	0	0	27,012	0	0	24	0	67,3	64,5	0,39	0,31	-
07.09.2023	0,356	0	27,355	0	0	26,793	0	0	24	0	67,3	64,2	0,39	0,31	-
08.09.2023	0,373	0	26,733	0	0	26,186	0	0	24	0	67,2	63,8	0,39	0,31	-
09.09.2023	0,346	0	26,851	0	0	26,301	0	0	24	0	67,2	64,1	0,39	0,31	-
10.09.2023	0,398	0	26,796	0	0	26,251	0	0	24	0	67	63,4	0,39	0,31	-
11.09.2023	0,363	0	26,847	0	0	26,296	0	0	24	0	67,3	64	0,39	0,31	-
12.09.2023	0,343	0	26,389	0	0	25,859	0	0	24	0	66,5	63,3	0,39	0,31	-
13.09.2023	0,106	0	9,295	0	0	9,105	0	0	24	0	67,4	64,6	0,33	0,31	-
14.09.2023	0,248	0	15,139	0	0	14,849	0	0	24	0	64,6	60,6	0,34	0,3	-
15.09.2023	0,365	0	26,589	0	0	26,048	0	0	24	0	66,9	63,5	0,38	0,3	-
16.09.2023	0,417	0	26,381	0	0	25,843	0	0	24	0	67	63,1	0,38	0,3	-
17.09.2023	0,37	0	24,663	0	0	24,162	0	0	24	0	66,9	63,3	0,37	0,31	-
18.09.2023	0,516	0	24,732	0	0	24,231	0	0	24	0	66,9	61,8	0,37	0,31	-
19.09.2023	0,417	0	24,597	0	0	24,099	0	0	24	0	66,8	62,7	0,37	0,31	-
20.09.2023	0,408	0	24,488	0	0	23,993	0	0	24	0	66,8	62,7	0,37	0,31	-
21.09.2023	0,343	0	24,695	0	0	24,195	0	0	24	0	66,8	63,4	0,37	0,31	-
22.09.2023	0,444	0	24,556	0	0	24,064	0	0	24	0	66,4	62	0,37	0,31	-
23.09.2023	0,361	0	24,786	0	0	24,289	0	0	24	0	66,3	62,8	0,37	0,31	-
Итого:	11,144	0	781,169	0	0	765,336	0	0	741	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,662														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 741

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2023	1576,393	32671,381	0	0	31943,446	0	0	26017	31
23.09.2023	1587,533	33452,549	0	0	32708,78	0	0	26758	34

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2023 16:16:56