

#148513#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

УЮТ, ООО, УК  
Леонова 7Б, Калининград  
13  
9011  
ТВ7 (АСП)  
20120862  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2025 | 0,362   | 0         | 15,601  | 0       | 0       | 15,301  | 0      | 0      | 24       | 0       | 65     | 59,3   | 0,4     | 0,38    | -           |
| 25.08.2025 | 0,369   | 0         | 14,472  | 0       | 0       | 14,266  | 0      | 0      | 24       | 0       | 55     | 48,9   | 0,4     | 0,38    | -           |
| 26.08.2025 | 0,187   | 0         | 14,074  | 0       | 0       | 13,919  | 0      | 0      | 24       | 0       | 47,5   | 44,3   | 0,39    | 0,37    | -           |
| 27.08.2025 | 0,395   | 0         | 21,646  | 0       | 0       | 21,268  | 0      | 0      | 24       | 0       | 61,6   | 57,2   | 0,43    | 0,38    | -           |
| 28.08.2025 | 0,389   | 0         | 24,054  | 0       | 0       | 23,568  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,7   | 62,8   | 0,44    | 0,38    | -           |
| 29.08.2025 | 0,403   | 0         | 24,815  | 0       | 0       | 24,305  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,4   | 63,5   | 0,44    | 0,38    | -           |
| 30.08.2025 | 0,482   | 0         | 24,969  | 0       | 0       | 24,463  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,9   | 62,2   | 0,44    | 0,38    | -           |
| 31.08.2025 | 0,419   | 0         | 24,844  | 0       | 0       | 24,34   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,9   | 62,8   | 0,44    | 0,38    | -           |
| 01.09.2025 | 0,412   | 0         | 24,127  | 0       | 0       | 23,635  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,1   | 63     | 0,44    | 0,38    | -           |
| 02.09.2025 | 0,388   | 0         | 24,085  | 0       | 0       | 23,593  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,1   | 63,1   | 0,44    | 0,38    | -           |
| 03.09.2025 | 0,411   | 0         | 23,974  | 0       | 0       | 23,495  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,3   | 62,1   | 0,44    | 0,38    | -           |
| 04.09.2025 | 0,303   | 0         | 17,383  | 0       | 0       | 17,049  | 0      | 0      | 24       | 0       | 64,9   | 60,6   | 0,42    | 0,38    | -           |
| 05.09.2025 | 0,278   | 0         | 7,786   | 0       | 0       | 7,677   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55     | 46,4   | 0,4     | 0,39    | -           |
| 06.09.2025 | 0,295   | 0         | 7,728   | 0       | 0       | 7,618   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,4   | 46,2   | 0,4     | 0,39    | -           |
| 07.09.2025 | 0,28    | 0         | 7,716   | 0       | 0       | 7,606   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,5   | 46,7   | 0,4     | 0,39    | -           |
| 08.09.2025 | 0,267   | 0         | 7,397   | 0       | 0       | 7,295   | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,5   | 45,7   | 0,39    | 0,39    | -           |
| 09.09.2025 | 0,292   | 0         | 7,768   | 0       | 0       | 7,657   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55,5   | 46,4   | 0,4     | 0,39    | -           |
| 10.09.2025 | 0,312   | 0         | 7,274   | 0       | 0       | 7,172   | 0      | 0      | 24       | 0       | 55     | 44,6   | 0,4     | 0,39    | -           |
| 11.09.2025 | 0,276   | 0         | 7,064   | 0       | 0       | 6,966   | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,7   | 45,2   | 0,4     | 0,39    | -           |
| 12.09.2025 | 0,281   | 0         | 7,14    | 0       | 0       | 7,043   | 0      | 0      | 24       | 0       | 54     | 44,5   | 0,4     | 0,39    | -           |
| 13.09.2025 | 0,291   | 0         | 7,259   | 0       | 0       | 7,159   | 0      | 0      | 24       | 0       | 54,4   | 44,7   | 0,4     | 0,39    | -           |
| 14.09.2025 | 0,245   | 0         | 7,338   | 0       | 0       | 7,24    | 0      | 0      | 24       | 0       | 53,8   | 45,7   | 0,4     | 0,39    | -           |
| 15.09.2025 | 0,241   | 0         | 5,893   | 0       | 0       | 5,819   | 0      | 0      | 24       | 0       | 52,1   | 42,2   | 0,41    | 0,4     | -           |
| 16.09.2025 | 0,297   | 0         | 9,837   | 0       | 0       | 9,675   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,5   | 52,2   | 0,43    | 0,41    | -           |
| 17.09.2025 | 0,404   | 0         | 19,761  | 0       | 0       | 19,362  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,7   | 61,7   | 0,44    | 0,4     | -           |
| 18.09.2025 | 0,341   | 0         | 16,414  | 0       | 0       | 16,089  | 0      | 0      | 24       | 0       | 66     | 60,9   | 0,43    | 0,39    | -           |
| 19.09.2025 | 0,356   | 0         | 14,061  | 0       | 0       | 13,807  | 0      | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 56,4   | 0,42    | 0,39    | -           |
| 20.09.2025 | 0,379   | 0         | 25,962  | 0       | 0       | 25,418  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,1   | 64,5   | 0,46    | 0,39    | -           |
| 21.09.2025 | 0,379   | 0         | 26,119  | 0       | 0       | 25,567  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,4   | 64,9   | 0,46    | 0,39    | -           |
| 22.09.2025 | 0,388   | 0         | 26,055  | 0       | 0       | 25,502  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,6   | 64,9   | 0,46    | 0,39    | -           |
| 23.09.2025 | 0,435   | 0         | 25,793  | 0       | 0       | 25,249  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,4   | 64,3   | 0,46    | 0,39    | -           |
| Итого:     | 10,557  | 0         | 498,409 | 0       | 0       | 489,123 | 0      | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 2,521   |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3  | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|---------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.08.2025 | 488,788 | 9425,52 | 0      | 0      | 9221,304 | 0     | 0     | 7939    | 565    |
| 23.09.2025 | 499,344 | 9923,93 | 0      | 0      | 9710,428 | 0     | 0     | 8683    | 565    |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.09.2025 7:37:51