

#112333#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Леонова 7Б, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9011
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20120862
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2024 | 2,524 | 0 | 32,143 | 0 | 0 | 31,377 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 53,9 | 0,34 | 0,25 | 4,2 |
| 25.12.2024 | 2,463 | 0 | 31,688 | 0 | 0 | 30,95 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 53,2 | 0,33 | 0,25 | 1,8 |
| 26.12.2024 | 2,318 | 0 | 31,379 | 0 | 0 | 30,697 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 51,5 | 0,33 | 0,24 | 2,1 |
| 27.12.2024 | 2,281 | 0 | 31,942 | 0 | 0 | 31,255 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 51,6 | 0,33 | 0,24 | 3,8 |
| 28.12.2024 | 2,174 | 0 | 30,983 | 0 | 0 | 30,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 50,5 | 0,33 | 0,24 | 5,3 |
| 29.12.2024 | 2,345 | 0 | 31,793 | 0 | 0 | 31,101 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 51,5 | 0,34 | 0,25 | 4,3 |
| 30.12.2024 | 2,331 | 0 | 31,473 | 0 | 0 | 30,798 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 50,8 | 0,34 | 0,25 | 3,9 |
| 31.12.2024 | 2,414 | 0 | 31,319 | 0 | 0 | 30,658 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,3 | 49,6 | 0,33 | 0,25 | 4,8 |
| 01.01.2025 | 2,311 | 0 | 31,227 | 0 | 0 | 30,567 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,3 | 50,3 | 0,33 | 0,25 | 5,5 |
| 02.01.2025 | 2,359 | 0 | 31,298 | 0 | 0 | 30,607 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 51,6 | 0,34 | 0,25 | 4,2 |
| 03.01.2025 | 2,686 | 0 | 31,329 | 0 | 0 | 30,546 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75 | 54 | 0,34 | 0,25 | 4 |
| 04.01.2025 | 2,748 | 0 | 30,771 | 0 | 0 | 29,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,2 | 54,4 | 0,33 | 0,25 | -0,5 |
| 05.01.2025 | 2,843 | 0 | 31,122 | 0 | 0 | 30,307 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,1 | 54,7 | 0,33 | 0,25 | -0,9 |
| 06.01.2025 | 2,698 | 0 | 30,729 | 0 | 0 | 29,945 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,8 | 54,3 | 0,33 | 0,25 | -1,8 |
| 07.01.2025 | 2,37 | 0 | 31,201 | 0 | 0 | 30,534 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,8 | 50,2 | 0,34 | 0,25 | -1,4 |
| 08.01.2025 | 2,442 | 0 | 30,474 | 0 | 0 | 29,794 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 50,8 | 0,33 | 0,25 | 4,9 |
| 09.01.2025 | 2,589 | 0 | 31,091 | 0 | 0 | 30,348 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 52,8 | 0,33 | 0,25 | 2,3 |
| 10.01.2025 | 2,455 | 0 | 31,285 | 0 | 0 | 30,563 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 52,6 | 0,34 | 0,25 | 0,7 |
| 11.01.2025 | 2,626 | 0 | 31,16 | 0 | 0 | 30,403 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 53,3 | 0,34 | 0,25 | - |
| 12.01.2025 | 2,68 | 0 | 31,374 | 0 | 0 | 30,598 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,6 | 53,7 | 0,34 | 0,25 | - |
| 13.01.2025 | 2,645 | 0 | 30,403 | 0 | 0 | 29,65 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,6 | 53,3 | 0,33 | 0,25 | - |
| 14.01.2025 | 2,628 | 0 | 30,208 | 0 | 0 | 29,478 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,7 | 52,4 | 0,33 | 0,25 | - |
| 15.01.2025 | 2,402 | 0 | 30,578 | 0 | 0 | 29,913 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 50,3 | 0,33 | 0,24 | - |
| 16.01.2025 | 2,355 | 0 | 30,524 | 0 | 0 | 29,865 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 50,2 | 0,33 | 0,24 | - |
| 17.01.2025 | 2,363 | 0 | 31,392 | 0 | 0 | 30,713 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 50,8 | 0,34 | 0,25 | - |
| 18.01.2025 | 2,31 | 0 | 31,303 | 0 | 0 | 30,643 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,4 | 50,4 | 0,33 | 0,25 | - |
| 19.01.2025 | 2,36 | 0 | 30,923 | 0 | 0 | 30,254 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 50,7 | 0,33 | 0,25 | - |
| 20.01.2025 | 2,565 | 0 | 30,756 | 0 | 0 | 30,023 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 52,6 | 0,33 | 0,24 | - |
| 21.01.2025 | 2,68 | 0 | 31,604 | 0 | 0 | 30,823 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,6 | 53,8 | 0,34 | 0,25 | - |
| 22.01.2025 | 2,682 | 0 | 31,736 | 0 | 0 | 30,943 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75 | 54,3 | 0,34 | 0,25 | - |
| 23.01.2025 | 2,654 | 0 | 31,39 | 0 | 0 | 30,612 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,7 | 54,1 | 0,34 | 0,25 | - |
| Итого: | 77,301 | 0 | 966,598 | 0 | 0 | 944,285 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 18,463 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.12.2024 | 164,599 | 2872,198 | 0 | 0 | 2809,822 | 0 | 0 | 2107 | 565 |
| 23.01.2025 | 241,899 | 3838,795 | 0 | 0 | 3754,105 | 0 | 0 | 2851 | 565 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2025 8:55:05