

#296651#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Грекова ба-8а, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9035
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20120961
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	7,518	0	103,687	0	0	101,234	0	0	24	0	72,6	54,9	0,3	0,19	-
20.03.2026	8,27	0	113,789	0	0	111,026	0	0	24	0	73,8	56	0,33	0,21	-
21.03.2026	8,582	0	116,687	0	0	113,852	0	0	24	0	73,9	55,9	0,35	0,22	-
22.03.2026	8,546	0	116,225	0	0	113,404	0	0	24	0	73,8	55,9	0,34	0,21	-
23.03.2026	8,586	0	121,281	0	0	118,336	0	0	24	0	73,9	56,6	0,35	0,21	-
24.03.2026	8,734	0	123,791	0	0	120,77	0	0	24	0	74,1	56,9	0,35	0,21	-
25.03.2026	8,605	0	128,322	0	0	125,206	0	0	24	0	73,8	57,4	0,37	0,21	-
26.03.2026	5,47	0	76,2	0	0	74,383	0	0	24	0	72,9	55,4	0,26	0,17	-
27.03.2026	8,138	0	124,255	0	0	121,236	0	0	24	0	73,9	57,9	0,36	0,21	-
28.03.2026	7,858	0	114,899	0	0	112,096	0	0	24	0	74	57,3	0,32	0,19	-
29.03.2026	7,958	0	118,688	0	0	115,802	0	0	24	0	73,9	57,6	0,34	0,2	-
30.03.2026	7,969	0	117,096	0	0	114,238	0	0	24	0	74	57,4	0,34	0,21	-
31.03.2026	8,037	0	113,007	0	0	110,247	0	0	24	0	74	56,6	0,33	0,21	-
01.04.2026	8,145	0	113,579	0	0	110,832	0	0	24	0	73,7	56,2	0,33	0,21	-
02.04.2026	8,368	0	115,063	0	0	112,21	0	0	24	0	74,7	56,9	0,33	0,2	-
03.04.2026	7,292	0	113,435	0	0	110,727	0	0	24	0	73,1	57,4	0,33	0,2	-
04.04.2026	5,528	0	118,696	0	0	115,803	0	0	24	0	74	62,6	0,34	0,2	-
05.04.2026	5,133	0	121,25	0	0	118,294	0	0	24	0	74	63,6	0,34	0,2	-
06.04.2026	5,158	0	118,96	0	0	116,057	0	0	24	0	74	63,4	0,34	0,21	-
07.04.2026	6,085	0	103,593	0	0	101,085	0	0	24	0	73,7	59,3	0,3	0,2	-
08.04.2026	8,756	0	108,868	0	0	106,161	0	0	24	0	74,8	55,1	0,32	0,21	-
09.04.2026	8,844	0	110,125	0	0	107,425	0	0	24	0	74,2	54,6	0,33	0,21	-
10.04.2026	8,842	0	112,198	0	0	109,446	0	0	24	0	74,2	55	0,33	0,21	-
11.04.2026	8,713	0	114,342	0	0	111,566	0	0	24	0	73,7	55,1	0,33	0,21	-
12.04.2026	8,561	0	114,777	0	0	111,977	0	0	24	0	73,9	55,7	0,33	0,21	-
13.04.2026	8,564	0	118,098	0	0	115,24	0	0	24	0	73,7	56	0,34	0,21	-
14.04.2026	8,553	0	122,575	0	0	119,615	0	0	24	0	73,6	56,6	0,34	0,19	-
15.04.2026	4,861	0	67,959	0	0	66,345	0	0	24	0	72,8	55,4	0,23	0,16	-
16.04.2026	7,675	0	121,771	0	0	118,803	0	0	24	0	74	58,6	0,34	0,2	-
17.04.2026	7,643	0	121,511	0	0	118,545	0	0	24	0	74	58,7	0,34	0,2	-
18.04.2026	7,545	0	125,604	0	0	122,542	0	0	24	0	74	59,4	0,35	0,19	-
Итого:	238,537	0	3530,331	0	0	3444,503	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	56,974														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	3098,996	35987,296	0	0	35086,861	0	0	14425	32
18.04.2026	3337,536	39517,625	0	0	38531,362	0	0	15169	32

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 11:34:53