

#34613#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Грекова ба-8а, Калининград
13
9035
ТВ7 (ASCII)
20120961
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,2	17,4	0,1	0,1	-
13.10.2023	3,47	0	49,078	0	0	48,047	0	0	24	0	68,2	50,9	0,2	0,14	-
14.10.2023	5,859	0	120,792	0	0	118,124	0	0	24	0	70,1	58,3	0,35	0,2	-
15.10.2023	4,885	0	117,062	0	0	114,516	0	0	24	0	69,3	59,2	0,34	0,2	-
16.10.2023	4,539	0	112,19	0	0	109,726	0	0	24	0	69,8	60	0,32	0,2	-
17.10.2023	4,291	0	104,37	0	0	102,063	0	0	24	0	70,1	60	0,32	0,22	-
18.10.2023	4,171	0	103,617	0	0	101,361	0	0	24	0	69,4	59,6	0,32	0,22	-
19.10.2023	4,152	0	98,986	0	0	96,81	0	0	24	0	69,9	59,7	0,32	0,22	-
20.10.2023	6,219	0	97,831	0	0	95,53	0	0	24	0	72,5	57	0,32	0,22	-
21.10.2023	7,659	0	100,044	0	0	97,704	0	0	24	0	72,2	53,5	0,32	0,22	-
22.10.2023	6,605	0	103,606	0	0	101,331	0	0	24	0	69,8	54,3	0,33	0,22	-
23.10.2023	6,822	0	104,182	0	0	101,887	0	0	24	0	69,9	54	0,33	0,22	-
Итого:	58,672	0	1111,758	0	0	1087,099	0	0	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,014														

Общее время работы системы, ч 288
Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2023	4923,132	55777,189	0	0	54380,38	0	0	25972	29
23.10.2023	4981,806	56888,948	0	0	55467,477	0	0	26260	29

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2023 13:46:55