

#5710#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2022 по 23.11.2022

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Грекова ба-8а, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9035
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20120961
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2022 | 7,124 | 0 | 95,001 | 0 | 0 | 92,894 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 51,8 | 0,3 | 0,21 | - |
| 25.10.2022 | 7,121 | 0 | 96,937 | 0 | 0 | 94,791 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 52,2 | 0,3 | 0,21 | - |
| 26.10.2022 | 7,008 | 0 | 96,494 | 0 | 0 | 94,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 52,2 | 0,3 | 0,21 | - |
| 27.10.2022 | 7,05 | 0 | 96,576 | 0 | 0 | 94,438 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 52,3 | 0,3 | 0,21 | - |
| 28.10.2022 | 7,099 | 0 | 100,819 | 0 | 0 | 98,594 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 52,9 | 0,31 | 0,21 | - |
| 29.10.2022 | 6,989 | 0 | 101,389 | 0 | 0 | 99,181 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 52,6 | 0,31 | 0,21 | - |
| 30.10.2022 | 7,061 | 0 | 99,627 | 0 | 0 | 97,417 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 52,9 | 0,3 | 0,21 | - |
| 31.10.2022 | 7,159 | 0 | 97,608 | 0 | 0 | 95,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 52,9 | 0,29 | 0,2 | - |
| 01.11.2022 | 7,064 | 0 | 98,882 | 0 | 0 | 96,694 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 52,6 | 0,3 | 0,21 | - |
| 02.11.2022 | 6,976 | 0 | 98,673 | 0 | 0 | 96,514 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 52,4 | 0,3 | 0,21 | - |
| 03.11.2022 | 7,082 | 0 | 97,016 | 0 | 0 | 94,863 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 52,4 | 0,3 | 0,21 | - |
| 04.11.2022 | 7,01 | 0 | 92,614 | 0 | 0 | 90,579 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 51,3 | 0,29 | 0,21 | - |
| 05.11.2022 | 6,993 | 0 | 92,28 | 0 | 0 | 90,259 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 51,2 | 0,29 | 0,21 | - |
| 06.11.2022 | 7,061 | 0 | 92,676 | 0 | 0 | 90,633 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 51,3 | 0,29 | 0,21 | - |
| 07.11.2022 | 6,999 | 0 | 90,299 | 0 | 0 | 88,326 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 50,6 | 0,29 | 0,21 | - |
| 08.11.2022 | 7,075 | 0 | 94,102 | 0 | 0 | 92,023 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 51,5 | 0,3 | 0,22 | - |
| 09.11.2022 | 7,061 | 0 | 93,718 | 0 | 0 | 91,659 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 51,5 | 0,3 | 0,21 | - |
| 10.11.2022 | 6,993 | 0 | 93,664 | 0 | 0 | 91,623 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 51,3 | 0,3 | 0,21 | - |
| 11.11.2022 | 7,124 | 0 | 94,278 | 0 | 0 | 92,192 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 51,6 | 0,3 | 0,21 | - |
| 12.11.2022 | 7,098 | 0 | 95,515 | 0 | 0 | 93,407 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 51,9 | 0,3 | 0,21 | - |
| 13.11.2022 | 7,001 | 0 | 95,488 | 0 | 0 | 93,395 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 51,8 | 0,29 | 0,21 | - |
| 14.11.2022 | 6,999 | 0 | 92,205 | 0 | 0 | 90,178 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 51,2 | 0,29 | 0,21 | - |
| 15.11.2022 | 6,984 | 0 | 91,374 | 0 | 0 | 89,376 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 50,9 | 0,29 | 0,22 | - |
| 16.11.2022 | 7,409 | 0 | 86,965 | 0 | 0 | 84,945 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 51,2 | 0,29 | 0,22 | - |
| 17.11.2022 | 8,255 | 0 | 85,396 | 0 | 0 | 83,177 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,6 | 53 | 0,29 | 0,22 | - |
| 18.11.2022 | 8,572 | 0 | 83,48 | 0 | 0 | 81,208 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,7 | 53,5 | 0,28 | 0,22 | - |
| 19.11.2022 | 8,795 | 0 | 80,186 | 0 | 0 | 77,932 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,1 | 53,2 | 0,28 | 0,22 | - |
| 20.11.2022 | 9,283 | 0 | 83,076 | 0 | 0 | 80,658 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,7 | 54,3 | 0,28 | 0,22 | - |
| 21.11.2022 | 9,127 | 0 | 82,773 | 0 | 0 | 80,395 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,1 | 54,1 | 0,28 | 0,22 | - |
| 22.11.2022 | 8,701 | 0 | 81,443 | 0 | 0 | 79,214 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,9 | 52,7 | 0,28 | 0,22 | - |
| 23.11.2022 | 8,956 | 0 | 80,455 | 0 | 0 | 78,181 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,4 | 53,1 | 0,28 | 0,23 | - |
| Итого: | 231,229 | 0 | 2861,009 | 0 | 0 | 2794,526 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 55,228 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.10.2022 | 3461,767 | 39713,288 | 0 | 0 | 38720,075 | 0 | 0 | 17525 | 4 |
| 23.11.2022 | 3692,998 | 42574,297 | 0 | 0 | 41514,601 | 0 | 0 | 18269 | 4 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2022 8:02:00