

# #5690#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Пацаева космонавта 5-7А, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 9048  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20124440  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	6,634	0	74,425	0	0	72,744	0	0	24	0	0	0	71	49,2	0,44	0,37	4,6
25.02.2021	6,268	0	75,287	0	0	73,669	0	0	24	0	0	0	69,1	48,8	0,44	0,37	8,2
26.02.2021	6,178	0	73,211	0	0	71,647	0	0	24	0	0	0	68,9	48,3	0,44	0,38	10,7
27.02.2021	6,279	0	71,947	0	0	70,405	0	0	24	0	0	0	68,9	47,7	0,44	0,38	4,9
28.02.2021	6,492	0	71,806	0	0	70,196	0	0	24	0	0	0	70,6	48,5	0,44	0,38	3,2
01.03.2021	6,74	0	72,185	0	0	70,531	0	0	24	0	0	0	71,6	48,8	0,44	0,37	3
02.03.2021	6,636	0	72,364	0	0	70,736	0	0	24	0	0	0	70,8	48,4	0,44	0,38	2,5
03.03.2021	7,157	0	73,655	0	0	71,884	0	0	24	0	0	0	73,5	49,7	0,44	0,37	3,2
04.03.2021	6,996	0	72,807	0	0	71,074	0	0	24	0	0	0	73	49,5	0,44	0,37	1,3
05.03.2021	7,435	0	72,683	0	0	70,859	0	0	24	0	0	0	75,3	50,3	0,44	0,38	1,3
06.03.2021	7,393	0	72,925	0	0	71,106	0	0	24	0	0	0	75,1	50,3	0,44	0,38	-0,7
07.03.2021	7,073	0	72,696	0	0	70,969	0	0	24	0	0	0	73	49,2	0,44	0,38	1,4
08.03.2021	7,292	0	72,178	0	0	70,398	0	0	24	0	0	0	74,5	49,8	0,44	0,38	1,7
09.03.2021	7,792	0	73,559	0	0	71,609	0	0	24	0	0	0	77,6	51,6	0,44	0,37	0
10.03.2021	7,69	0	73,567	0	0	71,652	0	0	24	0	0	0	76,8	51,2	0,44	0,37	-1,7
11.03.2021	7,499	0	73,207	0	0	71,357	0	0	24	0	0	0	75,6	50,6	0,44	0,37	-0,7
12.03.2021	6,771	0	73,398	0	0	71,724	0	0	24	0	0	0	71,4	48,9	0,44	0,37	-0,8
13.03.2021	6,314	0	72,273	0	0	70,738	0	0	24	0	0	0	68,5	47,2	0,44	0,38	4,6
14.03.2021	6,156	0	71,283	0	0	69,813	0	0	24	0	0	0	67,5	46,4	0,44	0,38	4,9
15.03.2021	6,25	0	71,375	0	0	69,883	0	0	24	0	0	0	67,9	46,6	0,44	0,37	3,7
16.03.2021	6,288	0	72,032	0	0	70,514	0	0	24	0	0	0	68,3	47	0,44	0,37	3,2
17.03.2021	6,379	0	71,361	0	0	69,84	0	0	24	0	0	0	68,8	47	0,44	0,38	2,5
18.03.2021	6,479	0	71,549	0	0	69,986	0	0	24	0	0	0	69,7	47,6	0,44	0,37	1,6
19.03.2021	6,888	0	71,485	0	0	69,838	0	0	24	0	0	0	71,8	48,3	0,44	0,38	1
20.03.2021	7,264	0	72,532	0	0	70,757	0	0	24	0	0	0	74,2	49,7	0,44	0,38	-1,1
21.03.2021	7,057	0	73,218	0	0	71,5	0	0	24	0	0	0	72,4	48,9	0,44	0,38	-1,1
22.03.2021	7,304	0	75,344	0	0	73,497	0	0	24	0	0	0	74,3	50,6	0,44	0,37	1,8
23.03.2021	6,895	0	75,999	0	0	74,227	0	0	24	0	0	0	72,3	50,1	0,44	0,37	2,6
Итого:	191,599	0	2040,351	0	0	1993,153	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,763																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2021	958,36	9803,943	0	0	9567,975	0	0	3366	3
23.03.2021	1149,956	11844,294	0	0	11561,127	0	0	4038	3

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2021 19:39:33