

#5693#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Пацаева космонавта 5-7А, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9048
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20124440
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2023 | 6,572 | 0 | 64,321 | 0 | 0 | 62,876 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 45,8 | 0,43 | 0,38 | - |
| 25.02.2023 | 6,469 | 0 | 63,028 | 0 | 0 | 61,619 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 45,6 | 0,43 | 0,38 | - |
| 26.02.2023 | 6,793 | 0 | 62,667 | 0 | 0 | 61,2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 45,9 | 0,43 | 0,38 | - |
| 27.02.2023 | 6,916 | 0 | 62,904 | 0 | 0 | 61,399 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,3 | 46,5 | 0,43 | 0,38 | - |
| 28.02.2023 | 6,986 | 0 | 63,639 | 0 | 0 | 62,107 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 46,7 | 0,43 | 0,38 | - |
| 01.03.2023 | 6,4 | 0 | 64,312 | 0 | 0 | 62,903 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 45,5 | 0,43 | 0,38 | - |
| 02.03.2023 | 6,482 | 0 | 64,208 | 0 | 0 | 62,775 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 45,9 | 0,43 | 0,38 | - |
| 03.03.2023 | 6,277 | 0 | 64,52 | 0 | 0 | 63,118 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 45,7 | 0,43 | 0,38 | - |
| 04.03.2023 | 6,328 | 0 | 63,217 | 0 | 0 | 61,833 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 45,4 | 0,43 | 0,38 | - |
| 05.03.2023 | 6,658 | 0 | 63,003 | 0 | 0 | 61,546 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 46,1 | 0,43 | 0,38 | - |
| 06.03.2023 | 6,801 | 0 | 63,15 | 0 | 0 | 61,665 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 46,3 | 0,43 | 0,38 | - |
| 07.03.2023 | 6,946 | 0 | 63,277 | 0 | 0 | 61,753 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 46,7 | 0,43 | 0,38 | - |
| 08.03.2023 | 6,642 | 0 | 61,381 | 0 | 0 | 59,963 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 45,4 | 0,43 | 0,38 | - |
| 09.03.2023 | 7,091 | 0 | 63,083 | 0 | 0 | 61,525 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,6 | 47 | 0,43 | 0,38 | - |
| 10.03.2023 | 7,105 | 0 | 63,285 | 0 | 0 | 61,713 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,8 | 47,3 | 0,43 | 0,38 | - |
| 11.03.2023 | 6,986 | 0 | 62,849 | 0 | 0 | 61,333 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,7 | 46,5 | 0,43 | 0,38 | - |
| 12.03.2023 | 6,706 | 0 | 62,409 | 0 | 0 | 60,966 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 45,7 | 0,43 | 0,38 | - |
| 13.03.2023 | 6,612 | 0 | 63,426 | 0 | 0 | 61,993 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 45,4 | 0,43 | 0,38 | - |
| 14.03.2023 | 6,199 | 0 | 67,454 | 0 | 0 | 66,066 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 45 | 0,43 | 0,38 | - |
| 15.03.2023 | 5,993 | 0 | 63,544 | 0 | 0 | 62,235 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 44,4 | 0,43 | 0,38 | - |
| 16.03.2023 | 6,249 | 0 | 63,717 | 0 | 0 | 62,348 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 45 | 0,43 | 0,38 | - |
| 17.03.2023 | 6,356 | 0 | 64,597 | 0 | 0 | 63,206 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 45,2 | 0,43 | 0,38 | - |
| 18.03.2023 | 6,163 | 0 | 66,474 | 0 | 0 | 65,098 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 45 | 0,43 | 0,38 | - |
| 19.03.2023 | 6,022 | 0 | 67,898 | 0 | 0 | 66,488 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 46,2 | 0,43 | 0,38 | - |
| 20.03.2023 | 5,928 | 0 | 69,326 | 0 | 0 | 67,884 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 46,9 | 0,43 | 0,38 | - |
| 21.03.2023 | 6,036 | 0 | 68,53 | 0 | 0 | 67,105 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 46,4 | 0,43 | 0,38 | - |
| 22.03.2023 | 6,216 | 0 | 68,9 | 0 | 0 | 67,465 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 45,9 | 0,43 | 0,38 | - |
| 23.03.2023 | 6,139 | 0 | 71,13 | 0 | 0 | 69,646 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 46,9 | 0,44 | 0,38 | - |
| Итого: | 182,071 | 0 | 1810,249 | 0 | 0 | 1769,828 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 43,487 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.02.2023 | 3587,694 | 38920,248 | 0 | 0 | 38039,007 | 0 | 0 | 20436 | 453 |
| 23.03.2023 | 3769,762 | 40730,497 | 0 | 0 | 39808,837 | 0 | 0 | 21108 | 453 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2023 8:02:14