

#5695#

Отчёт по теплопотреблению за период с 04.10.2022 по 23.10.2022

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Пацаева космонавта 5-7А, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9048
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20124440
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 05.10.2022 | 3,81 | 0 | 48,847 | 0 | 0 | 47,884 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 46,9 | 0,24 | 0,31 | - |
| 06.10.2022 | 6,054 | 0 | 76,179 | 0 | 0 | 74,685 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,7 | 46,3 | 0,42 | 0,35 | - |
| 07.10.2022 | 6,123 | 0 | 73,628 | 0 | 0 | 72,172 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 45,8 | 0,42 | 0,36 | - |
| 08.10.2022 | 5,963 | 0 | 73,189 | 0 | 0 | 71,749 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,7 | 45,9 | 0,42 | 0,36 | - |
| 09.10.2022 | 5,936 | 0 | 72,652 | 0 | 0 | 71,216 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 46,1 | 0,42 | 0,36 | - |
| 10.10.2022 | 5,754 | 0 | 71,327 | 0 | 0 | 69,929 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,6 | 46 | 0,42 | 0,36 | - |
| 11.10.2022 | 5,728 | 0 | 72,479 | 0 | 0 | 71,048 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 46,7 | 0,42 | 0,36 | - |
| 12.10.2022 | 5,62 | 0 | 71,963 | 0 | 0 | 70,561 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,5 | 46,5 | 0,42 | 0,36 | - |
| 13.10.2022 | 5,563 | 0 | 71,394 | 0 | 0 | 69,981 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 47,1 | 0,42 | 0,36 | - |
| 14.10.2022 | 5,492 | 0 | 71,167 | 0 | 0 | 69,768 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 47 | 0,42 | 0,36 | - |
| 15.10.2022 | 5,423 | 0 | 71,713 | 0 | 0 | 70,329 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,1 | 46,7 | 0,43 | 0,36 | - |
| 16.10.2022 | 5,623 | 0 | 74,605 | 0 | 0 | 73,109 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,5 | 48,1 | 0,43 | 0,36 | - |
| 17.10.2022 | 5,511 | 0 | 73,326 | 0 | 0 | 71,855 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,5 | 48,2 | 0,43 | 0,36 | - |
| 18.10.2022 | 5,417 | 0 | 73,465 | 0 | 0 | 71,991 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,5 | 48,5 | 0,42 | 0,36 | - |
| 19.10.2022 | 5,396 | 0 | 70,282 | 0 | 0 | 68,875 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,4 | 47,7 | 0,42 | 0,36 | - |
| 20.10.2022 | 5,397 | 0 | 69,567 | 0 | 0 | 68,181 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,3 | 47,4 | 0,42 | 0,36 | - |
| 21.10.2022 | 5,51 | 0 | 68,269 | 0 | 0 | 66,915 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 46,4 | 0,42 | 0,36 | - |
| 22.10.2022 | 5,499 | 0 | 69,792 | 0 | 0 | 68,417 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 46,6 | 0,42 | 0,36 | - |
| 23.10.2022 | 5,462 | 0 | 70,868 | 0 | 0 | 69,467 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 47,2 | 0,42 | 0,36 | - |
| Итого: | 105,281 | 0 | 1344,712 | 0 | 0 | 1318,132 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 25,146 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 456

Период нормальной работы системы, ч 456

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 04.10.2022 | 2700,539 | 29664,181 | 0 | 0 | 28989,415 | 0 | 0 | 17057 | 424 |
| 23.10.2022 | 2805,823 | 31008,89 | 0 | 0 | 30307,548 | 0 | 0 | 17513 | 424 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2022 7:52:39