

#116441#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Леонова 12-12а, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9029
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20124602
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	3,108	0	28,541	0	0	27,88	0	0	24	0	71,9	45,3	0,44	0,41	-
25.01.2025	2,979	0	28,862	0	0	28,226	0	0	24	0	70	44,8	0,44	0,41	-
26.01.2025	2,906	0	28,955	0	0	28,325	0	0	24	0	69,5	45	0,44	0,41	-
27.01.2025	2,907	0	29,095	0	0	28,463	0	0	24	0	69,4	45,1	0,44	0,41	-
28.01.2025	2,921	0	29,83	0	0	29,176	0	0	24	0	69,8	45,9	0,45	0,41	-
29.01.2025	2,843	0	29,364	0	0	28,727	0	0	24	0	69,4	45,8	0,44	0,41	-
30.01.2025	2,58	0	27,72	0	0	27,167	0	0	24	0	66,2	43,6	0,44	0,41	-
31.01.2025	2,842	0	28,754	0	0	28,135	0	0	24	0	69,2	45,1	0,44	0,41	-
01.02.2025	2,994	0	28,499	0	0	27,857	0	0	24	0	70,9	45,2	0,44	0,41	-
02.02.2025	3,168	0	28,587	0	0	27,91	0	0	24	0	72,9	45,8	0,44	0,41	-
03.02.2025	3,274	0	28,619	0	0	27,919	0	0	24	0	74,2	46,2	0,44	0,41	-
04.02.2025	3,101	0	28,687	0	0	28,025	0	0	24	0	71,9	45,4	0,44	0,41	-
05.02.2025	3,106	0	28,45	0	0	27,788	0	0	24	0	72,1	45,5	0,44	0,41	-
06.02.2025	2,973	0	28,716	0	0	28,083	0	0	24	0	70,1	44,8	0,44	0,41	-
07.02.2025	3,192	0	28,487	0	0	27,813	0	0	24	0	72,8	45,4	0,44	0,41	-
08.02.2025	3,561	0	28,265	0	0	27,517	0	0	24	0	77,6	46,8	0,44	0,41	-
09.02.2025	3,661	0	28,098	0	0	27,328	0	0	24	0	79,1	47,2	0,44	0,41	-
10.02.2025	3,729	0	27,699	0	0	26,916	0	0	24	0	80,5	47,5	0,44	0,41	-
11.02.2025	3,783	0	27,493	0	0	26,709	0	0	24	0	80,9	47,1	0,44	0,41	-
12.02.2025	3,634	0	26,405	0	0	25,658	0	0	24	0	80,5	46,7	0,44	0,41	-
13.02.2025	3,738	0	27,857	0	0	27,081	0	0	23	1	79,8	46,9	0,44	0,41	-
14.02.2025	3,667	0	27,979	0	0	27,216	0	0	24	0	79	46,8	0,44	0,41	-
15.02.2025	3,746	0	28,684	0	0	27,892	0	0	24	0	79,4	47,4	0,44	0,41	-
16.02.2025	3,853	0	29,89	0	0	29,052	0	0	24	0	80,2	48,5	0,45	0,42	-
17.02.2025	3,747	0	29,132	0	0	28,326	0	0	24	0	79,5	47,9	0,44	0,41	-
18.02.2025	3,578	0	28,259	0	0	27,507	0	0	24	0	77,8	46,8	0,44	0,41	-
19.02.2025	3,588	0	28,343	0	0	27,586	0	0	24	0	77,9	46,8	0,44	0,41	-
20.02.2025	3,733	0	28,277	0	0	27,487	0	0	24	0	80,1	47,6	0,44	0,41	-
21.02.2025	3,631	0	28,306	0	0	27,539	0	0	24	0	78,6	47,1	0,44	0,41	-
22.02.2025	3,405	0	28,52	0	0	27,802	0	0	24	0	75,4	46,2	0,44	0,41	-
23.02.2025	3,271	0	28,138	0	0	27,455	0	0	24	0	73,9	45,4	0,44	0,41	-
Итого:	103,219	0	882,511	0	0	860,565	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,653														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2025	127,825	1175,887	0	0	1148,704	0	0	992	245
23.02.2025	231,045	2058,396	0	0	2009,268	0	0	1735	246

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.02.2025 7:46:04