

#296650#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Леонова 12-12а, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 9029  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20124602  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	3,002	0	30,094	0	0	29,401	0	0	24	0	71,8	47,4	0,45	0,4	-
20.03.2026	2,93	0	30,129	0	0	29,439	0	0	24	0	71,6	47,8	0,45	0,41	-
21.03.2026	2,948	0	30,16	0	0	29,47	0	0	24	0	71,6	47,7	0,45	0,41	-
22.03.2026	2,916	0	30,393	0	0	29,698	0	0	24	0	71,6	48,1	0,45	0,41	-
23.03.2026	2,902	0	31,046	0	0	30,337	0	0	24	0	71,5	48,7	0,46	0,4	-
24.03.2026	2,932	0	31,665	0	0	30,936	0	0	24	0	71,7	49,1	0,46	0,4	-
25.03.2026	2,883	0	31,886	0	0	31,154	0	0	24	0	71,5	49,5	0,46	0,4	-
26.03.2026	2,885	0	30,761	0	0	30,057	0	0	24	0	71,6	48,7	0,45	0,4	-
27.03.2026	2,871	0	30,155	0	0	29,469	0	0	24	0	71,3	48	0,45	0,4	-
28.03.2026	2,955	0	30,826	0	0	30,119	0	0	24	0	71,6	48,2	0,45	0,4	-
29.03.2026	2,926	0	30,872	0	0	30,166	0	0	24	0	71,4	48,3	0,46	0,4	-
30.03.2026	2,921	0	30,965	0	0	30,258	0	0	24	0	71,5	48,4	0,46	0,4	-
31.03.2026	2,91	0	30,653	0	0	29,955	0	0	24	0	71,3	48,1	0,45	0,4	-
01.04.2026	2,919	0	30,403	0	0	29,708	0	0	24	0	71,5	48,1	0,46	0,4	-
02.04.2026	2,917	0	30,189	0	0	29,502	0	0	24	0	71,2	47,6	0,45	0,4	-
03.04.2026	2,941	0	30,38	0	0	29,685	0	0	24	0	71,4	47,8	0,46	0,4	-
04.04.2026	2,921	0	30,476	0	0	29,785	0	0	24	0	71,1	47,7	0,46	0,4	-
05.04.2026	2,938	0	31,142	0	0	30,43	0	0	24	0	71,5	48,5	0,46	0,4	-
06.04.2026	2,875	0	30,619	0	0	29,926	0	0	24	0	71,1	48,1	0,46	0,4	-
07.04.2026	2,894	0	30,343	0	0	29,651	0	0	24	0	71,4	48,1	0,46	0,4	-
08.04.2026	2,876	0	29,669	0	0	28,996	0	0	24	0	71,1	47,4	0,45	0,4	-
09.04.2026	2,919	0	29,45	0	0	28,777	0	0	24	0	71,5	47,3	0,45	0,4	-
10.04.2026	2,911	0	29,757	0	0	29,082	0	0	24	0	71,2	47,3	0,45	0,4	-
11.04.2026	2,942	0	30,64	0	0	29,938	0	0	24	0	71,5	48,1	0,46	0,4	-
12.04.2026	2,934	0	31,174	0	0	30,461	0	0	24	0	71,5	48,5	0,46	0,41	-
13.04.2026	2,947	0	31,403	0	0	30,68	0	0	24	0	71,8	48,8	0,46	0,41	-
14.04.2026	2,871	0	31,655	0	0	30,944	0	0	24	0	70,8	48,7	0,46	0,41	-
15.04.2026	2,469	0	28,211	0	0	27,619	0	0	24	0	68	46,7	0,44	0,39	-
16.04.2026	2,923	0	31,191	0	0	30,479	0	0	24	0	71,4	48,5	0,46	0,41	-
17.04.2026	2,94	0	31,254	0	0	30,537	0	0	24	0	71,5	48,6	0,46	0,4	-
18.04.2026	2,935	0	31,618	0	0	30,893	0	0	24	0	71,5	48,8	0,46	0,41	-
Итого:	90,053	0	949,179	0	0	927,552	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,509														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	944,629	8630,994	0	0	8419,565	0	0	11028	265
18.04.2026	1034,681	9580,178	0	0	9347,115	0	0	11772	265

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 7:55:07