

#5673#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Леонова 12-12а, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9029
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20124602
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,78	0	31,306	0	0	30,67	0	0	24	0	67	45,4	0,45	0,33	4,6
25.04.2021	2,827	0	31,267	0	0	30,626	0	0	24	0	67,3	45,3	0,45	0,33	4
26.04.2021	2,765	0	30,358	0	0	29,743	0	0	24	0	66,8	44,7	0,45	0,33	3,7
27.04.2021	2,836	0	30,9	0	0	30,264	0	0	24	0	67,5	45,2	0,45	0,33	2,9
28.04.2021	2,807	0	31,643	0	0	31,003	0	0	24	0	67	45,4	0,45	0,33	4,1
29.04.2021	2,773	0	31,874	0	0	31,22	0	0	24	0	67,4	46,2	0,45	0,33	6,7
30.04.2021	1,361	0	15,847	0	0	15,534	0	0	24	0	65,9	45	0,42	0,33	9,3
Итого:	18,149	0	203,195	0	0	199,06	0	0	168	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,335														

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	599,515	5552,09	0	0	5417,024	0	0	4306	2
30.04.2021	617,665	5755,286	0	0	5616,085	0	0	4474	2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
14.05.2021 14:26:40