

#5670#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2021 по 23.10.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Леонова 12-12а, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9029
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20124602
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 02.10.2021 | 3,462 | 0 | 39,173 | 0 | 0 | 38,359 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 46,3 | 0,47 | 0,33 | - |
| 03.10.2021 | 3,275 | 0 | 38,571 | 0 | 0 | 37,774 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 46,9 | 0,47 | 0,33 | - |
| 04.10.2021 | 3,196 | 0 | 38,135 | 0 | 0 | 37,337 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,1 | 47,7 | 0,47 | 0,33 | - |
| 05.10.2021 | 3,044 | 0 | 37,614 | 0 | 0 | 36,825 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 48,5 | 0,47 | 0,33 | - |
| 06.10.2021 | 2,945 | 0 | 37,289 | 0 | 0 | 36,508 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,1 | 48,9 | 0,47 | 0,33 | - |
| 07.10.2021 | 2,917 | 0 | 36,999 | 0 | 0 | 36,221 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,3 | 49,1 | 0,47 | 0,33 | - |
| 08.10.2021 | 2,899 | 0 | 35,985 | 0 | 0 | 35,238 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,7 | 48,1 | 0,47 | 0,33 | - |
| 09.10.2021 | 2,999 | 0 | 35,822 | 0 | 0 | 35,05 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 48,9 | 0,47 | 0,33 | - |
| 10.10.2021 | 2,97 | 0 | 35,568 | 0 | 0 | 34,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 48,4 | 0,47 | 0,33 | - |
| 11.10.2021 | 2,992 | 0 | 35,148 | 0 | 0 | 34,405 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,5 | 47,8 | 0,46 | 0,33 | - |
| 12.10.2021 | 2,945 | 0 | 34,742 | 0 | 0 | 34,016 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 47,4 | 0,46 | 0,33 | - |
| 13.10.2021 | 2,845 | 0 | 33,486 | 0 | 0 | 32,792 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,7 | 47 | 0,46 | 0,33 | - |
| 14.10.2021 | 2,913 | 0 | 33,279 | 0 | 0 | 32,578 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,3 | 47 | 0,46 | 0,33 | - |
| 15.10.2021 | 2,809 | 0 | 33,093 | 0 | 0 | 32,402 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 47,3 | 0,46 | 0,33 | - |
| 16.10.2021 | 2,781 | 0 | 32,354 | 0 | 0 | 31,683 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,7 | 46,8 | 0,46 | 0,33 | - |
| 17.10.2021 | 2,803 | 0 | 32,433 | 0 | 0 | 31,758 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 46,9 | 0,46 | 0,33 | - |
| 18.10.2021 | 2,786 | 0 | 32,172 | 0 | 0 | 31,502 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 46,8 | 0,46 | 0,33 | - |
| 19.10.2021 | 2,865 | 0 | 31,744 | 0 | 0 | 31,08 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 46 | 0,45 | 0,33 | - |
| 20.10.2021 | 2,814 | 0 | 32,799 | 0 | 0 | 32,114 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 47,1 | 0,46 | 0,33 | - |
| 21.10.2021 | 2,75 | 0 | 33,314 | 0 | 0 | 32,619 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,1 | 48 | 0,46 | 0,33 | - |
| 22.10.2021 | 2,736 | 0 | 32,311 | 0 | 0 | 31,644 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 47 | 0,46 | 0,33 | - |
| 23.10.2021 | 2,742 | 0 | 31,924 | 0 | 0 | 31,271 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,2 | 46,3 | 0,46 | 0,33 | - |
| Итого: | 64,488 | 0 | 763,955 | 0 | 0 | 747,986 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 15,403 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 01.10.2021 | 619,571 | 5774,469 | 0 | 0 | 5634,871 | 0 | 0 | 8156 | 16 |
| 23.10.2021 | 684,058 | 6538,427 | 0 | 0 | 6382,857 | 0 | 0 | 8684 | 16 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2021 20:43:58