

#34611#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Леонова 12-12а, Калининград
13
9029
ТВ7 (АСЦП)
20124602
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,1	15,7	0,45	0,08	-
13.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15,8	15,4	0,44	0,09	-
14.10.2023	1,503	0	13,359	0	0	13,074	0	0	24	0	68,8	41,4	0,45	0,21	-
15.10.2023	2,983	0	31,381	0	0	30,747	0	0	24	0	66,7	43,5	0,45	0,39	-
16.10.2023	1,81	0	18,208	0	0	17,835	0	0	24	0	66,9	42,6	0,27	0,24	-
17.10.2023	3,162	0	32,908	0	0	32,201	0	0	24	0	69	45,6	0,46	0,4	-
18.10.2023	2,89	0	30,192	0	0	29,551	0	0	24	0	68,4	45,1	0,44	0,38	-
19.10.2023	2,959	0	30,299	0	0	29,647	0	0	24	0	69,1	45,3	0,44	0,39	-
20.10.2023	3,129	0	31,424	0	0	30,729	0	0	24	0	70,1	45,8	0,46	0,41	-
21.10.2023	3,118	0	32,183	0	0	31,484	0	0	24	0	69,6	45,9	0,47	0,41	-
22.10.2023	3,084	0	33,438	0	0	32,721	0	0	24	0	69	46,5	0,47	0,41	-
23.10.2023	3,066	0	34,167	0	0	33,428	0	0	24	0	69,3	47,4	0,46	0,4	-
Итого:	27,704	0	287,559	0	0	281,417	0	0	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,617														

Общее время работы системы, ч 288
Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2023	1885,849	18072,395	0	0	17647,603	0	0	25902	30
23.10.2023	1913,552	18359,953	0	0	17929,021	0	0	26190	30

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2023 13:44:04