

#63779#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 22.12.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Невского Александра 11-15, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 9046
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20130262
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2023 | 5,232 | 0 | 174,303 | 0 | 0 | 171,53 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 58,7 | 51,4 | 0,49 | 0,42 | 3,3 |
| 25.11.2023 | 5,705 | 0 | 174,434 | 0 | 0 | 171,389 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 61,6 | 53,7 | 0,49 | 0,42 | 3,5 |
| 26.11.2023 | 6,471 | 0 | 174,548 | 0 | 0 | 171,043 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 66,6 | 57,6 | 0,5 | 0,43 | -0,2 |
| 27.11.2023 | 6,785 | 0 | 174,59 | 0 | 0 | 170,861 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 68,9 | 59,5 | 0,5 | 0,43 | -2,4 |
| 28.11.2023 | 6,355 | 0 | 174,6 | 0 | 0 | 171,087 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 66,7 | 57,8 | 0,5 | 0,42 | -7,5 |
| 29.11.2023 | 5,929 | 0 | 174,368 | 0 | 0 | 171,236 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 62,5 | 54,2 | 0,48 | 0,41 | -7,3 |
| 30.11.2023 | 5,81 | 0 | 162,144 | 0 | 0 | 159,146 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 63,6 | 54,9 | 0,48 | 0,41 | -6,5 |
| 01.12.2023 | 5,514 | 0 | 155,915 | 0 | 0 | 153,227 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 61,2 | 52,7 | 0,46 | 0,4 | -5,4 |
| 02.12.2023 | 5,311 | 0 | 156,039 | 0 | 0 | 153,468 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 59,9 | 51,6 | 0,46 | 0,4 | - |
| 03.12.2023 | 5,354 | 0 | 156,07 | 0 | 0 | 153,485 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 59,9 | 51,6 | 0,46 | 0,4 | - |
| 04.12.2023 | 5,577 | 0 | 156,074 | 0 | 0 | 153,38 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 61,3 | 52,6 | 0,46 | 0,4 | - |
| 05.12.2023 | 5,23 | 0 | 156,113 | 0 | 0 | 153,596 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 59,2 | 51,1 | 0,46 | 0,4 | - |
| 06.12.2023 | 5,137 | 0 | 157,035 | 0 | 0 | 154,622 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 57,6 | 49,7 | 0,46 | 0,4 | - |
| 07.12.2023 | 5,495 | 0 | 156,367 | 0 | 0 | 153,774 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 60 | 51,5 | 0,46 | 0,4 | - |
| 08.12.2023 | 5,857 | 0 | 156,493 | 0 | 0 | 153,713 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 62,3 | 53,2 | 0,46 | 0,4 | - |
| 09.12.2023 | 5,855 | 0 | 156,809 | 0 | 0 | 154,043 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 62 | 53 | 0,46 | 0,4 | - |
| 10.12.2023 | 5,907 | 0 | 156,978 | 0 | 0 | 154,147 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 62,8 | 53,7 | 0,46 | 0,4 | - |
| 11.12.2023 | 5,757 | 0 | 156,9 | 0 | 0 | 154,116 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 62,2 | 53,3 | 0,46 | 0,41 | - |
| 12.12.2023 | 4,191 | 0 | 126,385 | 0 | 0 | 124,327 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 59,4 | 51,4 | 0,36 | 0,31 | - |
| 13.12.2023 | 0,044 | 0 | 0,853 | 0 | 0 | 0,85 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 29 | 16,6 | 0,04 | 0,04 | - |
| 14.12.2023 | 5,497 | 0 | 177,579 | 0 | 0 | 174,741 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 58,6 | 51,1 | 0,49 | 0,4 | - |
| 15.12.2023 | 3,983 | 0 | 176,167 | 0 | 0 | 174,106 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 50,2 | 44,7 | 0,49 | 0,41 | - |
| 16.12.2023 | 2,887 | 0 | 173,281 | 0 | 0 | 171,893 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 42 | 38 | 0,48 | 0,41 | - |
| 17.12.2023 | 2,853 | 0 | 173,312 | 0 | 0 | 171,933 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 42 | 38,1 | 0,48 | 0,4 | - |
| 18.12.2023 | 3,34 | 0 | 173,852 | 0 | 0 | 172,194 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 45,5 | 40,9 | 0,48 | 0,41 | - |
| 19.12.2023 | 3,546 | 0 | 174,654 | 0 | 0 | 172,826 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 47,6 | 42,8 | 0,48 | 0,41 | - |
| 20.12.2023 | 3,777 | 0 | 173,898 | 0 | 0 | 171,966 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 49,1 | 43,8 | 0,49 | 0,41 | - |
| 21.12.2023 | 3,803 | 0 | 174,025 | 0 | 0 | 172,089 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 49,1 | 43,8 | 0,49 | 0,41 | - |
| 22.12.2023 | 4,084 | 0 | 174,076 | 0 | 0 | 172,019 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 50,5 | 44,9 | 0,49 | 0,42 | - |
| Итого: | 141,286 | 0 | 4627,862 | 0 | 0 | 4556,807 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 33,746 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.11.2023 | 2654,201 | 90677,72 | 0 | 0 | 89450,071 | 0 | 0 | 26677 | 117 |
| 22.12.2023 | 2795,489 | 95305,578 | 0 | 0 | 94006,876 | 0 | 0 | 27373 | 117 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.12.2023 13:58:39