


Ведомость учета расхода воды
за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель: ООО Мастер
Адрес объекта: Громовой 105 (первая очередь)
МКТС: № 002611-2 Версия МКТС: 2.42

Дата	Трубопровод № 1				Трубопровод № 2				Трубопровод № 3			
	Объем V1, м3	Темп. °С	Давл. ати	Вр.раб час	Объем V2, м3	Темп. °С	Давл. ати	Вр.раб час	Объем V3, м3	Темп. °С	Давл. ати	Вр.раб час
23.12.23	84.55	60.7	4.0	24.00	73.73	54.4	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
24.12.23	86.67	60.8	4.0	24.00	75.38	54.7	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
25.12.23	85.56	60.8	4.0	24.00	75.97	54.7	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
26.12.23	85.88	60.7	4.0	24.00	74.94	54.6	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
27.12.23	88.75	60.8	4.0	24.00	77.56	54.7	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
28.12.23	88.50	60.8	4.0	24.00	77.13	54.8	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
29.12.23	88.56	60.8	4.0	24.00	76.72	54.8	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
30.12.23	90.38	60.7	4.0	24.00	75.22	54.6	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
31.12.23	86.25	60.7	4.0	24.00	76.88	54.6	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
01.01.24	85.61	60.7	4.0	24.00	77.20	54.5	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
02.01.24	86.84	60.7	4.0	24.00	76.94	54.5	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
03.01.24	86.28	60.6	4.0	24.00	76.77	54.4	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
04.01.24	87.22	60.7	4.0	24.00	76.61	54.4	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
05.01.24	88.19	60.7	4.0	24.00	76.39	54.4	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
06.01.24	86.72	60.6	4.0	24.00	76.25	54.2	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
07.01.24	86.92	60.4	4.0	24.00	75.75	53.9	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
08.01.24	87.05	60.5	4.0	24.00	75.89	53.9	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
09.01.24	87.53	60.6	4.0	24.00	75.95	54.2	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
10.01.24	87.63	60.7	4.0	24.00	75.89	54.3	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
11.01.24	86.50	60.7	4.0	24.00	76.33	54.4	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
12.01.24	87.38	60.7	4.0	24.00	75.69	54.5	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
13.01.24	87.39	60.7	4.0	24.00	75.78	54.5	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
14.01.24	87.56	60.7	4.0	24.00	76.00	54.6	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
15.01.24	86.84	60.7	4.0	24.00	76.50	54.5	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
16.01.24	87.50	60.6	4.0	24.00	76.47	54.5	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
17.01.24	86.77	60.7	4.0	24.00	76.72	54.6	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
18.01.24	86.95	60.7	4.0	24.00	76.69	54.5	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
19.01.24	86.86	60.7	4.0	24.00	76.75	54.5	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
20.01.24	87.03	60.7	4.0	24.00	76.77	54.5	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
21.01.24	88.23	60.7	4.0	24.00	76.50	54.6	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
22.01.24	86.33	60.7	4.0	24.00	77.16	54.7	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
23.01.24	87.28	60.7	4.0	24.00	76.92	54.7	4.0	24.00	0.00	---	---	0.00
Итого:	2787.70	60.7	4.0	768.00	2441.42	54.5	4.0	768.00	0.00	---	---	0.00

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Объем V1, м3	Траб V1, ч	Объем V2, м3	Траб V2, ч	Объем V3, м3	Траб V3, ч
23.01.24 24:00	243641.66	98569.62	204085.20	98569.62	0.00	0.00
22.12.23 24:00	240853.95	97801.62	201643.78	97801.62	0.00	0.00
Итого:	2787.70	768.00	2441.42	768.00	0.00	0.00

Отчетный период: 768.00 чВремя откл. эл.-питания: 0.00 чВремя работы V1: 768.00 чВремя неисправности V1: 0.00 чВремя работы V2: 768.00 чВремя неисправности V2: 0.00 чВремя работы V3: 0.00 чВремя неисправности V3: 768.00 чПредставитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителяза период с 23.12.2023 по 23.01.2024Потребитель: ООО МастерАдрес объекта: Громовой 105 (первая очередь)Теплосчетчик МКТС: № 002611-2Версия МКТС: 2.42Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$


Дата	Масса, т			Темп., °С		Тепл.эн., Q, Гкал	Время, час		Отказы	Состояние
	M1	M2	M1-M2	t1	t2		работы	отказа		
23.12.23	83.13	72.70	10.42	60.7	54.4	1.007	24.00	0.00		
24.12.23	85.19	74.33	10.86	60.8	54.7	1.025	24.00	0.00		
25.12.23	84.11	74.91	9.21	60.8	54.7	0.942	24.00	0.00		
26.12.23	84.42	73.89	10.52	60.7	54.6	1.008	24.00	0.00		
27.12.23	87.23	76.48	10.76	60.8	54.7	1.029	24.00	0.00		
28.12.23	87.00	76.05	10.95	60.8	54.8	1.035	24.00	0.00		
29.12.23	87.05	75.64	11.41	60.8	54.8	1.060	24.00	0.00		
30.12.23	88.84	74.16	14.67	60.7	54.6	1.221	24.00	0.00		
31.12.23	84.80	75.81	8.99	60.7	54.6	0.936	24.00	0.00		
01.01.24	84.16	76.13	8.03	60.7	54.5	0.892	24.00	0.00		
02.01.24	85.36	75.88	9.48	60.7	54.5	0.970	24.00	0.00		
03.01.24	84.83	75.72	9.11	60.6	54.4	0.951	24.00	0.00		
04.01.24	85.73	75.55	10.19	60.7	54.4	1.010	24.00	0.00		
05.01.24	86.70	75.33	11.38	60.7	54.4	1.070	24.00	0.00		
06.01.24	85.25	75.20	10.05	60.6	54.2	1.006	24.00	0.00		
07.01.24	85.47	74.72	10.73	60.4	53.9	1.052	24.00	0.00		
08.01.24	85.58	74.84	10.73	60.5	53.9	1.053	24.00	0.00		
09.01.24	86.05	74.92	11.13	60.6	54.2	1.066	24.00	0.00		
10.01.24	86.13	74.84	11.30	60.7	54.3	1.068	24.00	0.00		
11.01.24	85.03	75.28	9.75	60.7	54.4	0.987	24.00	0.00		
12.01.24	85.91	74.64	11.27	60.7	54.5	1.058	24.00	0.00		
13.01.24	85.91	74.72	11.17	60.7	54.5	1.049	24.00	0.00		
14.01.24	86.08	74.95	11.14	60.7	54.6	1.045	24.00	0.00		
15.01.24	85.38	75.42	9.95	60.7	54.5	0.986	24.00	0.00		
16.01.24	86.02	75.41	10.60	60.6	54.5	1.019	24.00	0.00		
17.01.24	85.30	75.66	9.65	60.7	54.6	0.968	24.00	0.00		
18.01.24	85.48	75.63	9.86	60.7	54.5	0.980	24.00	0.00		
19.01.24	85.39	75.67	9.71	60.7	54.5	0.975	24.00	0.00		
20.01.24	85.55	75.70	9.86	60.7	54.5	0.982	24.00	0.00		
21.01.24	86.75	75.44	11.30	60.7	54.6	1.055	24.00	0.00		
22.01.24	84.86	76.08	8.78	60.7	54.7	0.920	24.00	0.00		
23.01.24	85.80	75.84	9.95	60.7	54.7	0.978	24.00	0.00		
Итого:	2740.45	2407.53	332.91	60.7	54.5	32.403	768.00	0.00		

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Траб, ч
23.01.24 24:00	239577.94	201467.47	3573.957	98569.62
22.12.23 24:00	236837.48	199059.94	3541.554	97801.62
Итого:	2740.45	2407.53	32.403	768.00

Отчетный период: **768.00** чВремя работы: **768.00** чСуммарное время отказа: **0.00** ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: **1.31**

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителяза период с 23.12.2023 по 23.01.2024Потребитель: ООО МастерАдрес объекта: Громовой 105 (первая очередь)Теплосчетчик МКТС: № 002611-1Версия МКТС: 2.42Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$

Дата	Масса, т			Темп., °С		Тепл.эн., Q, Гкал	Время, час		Отказы	Состояние
	M1	M2	M1-M2	t1	t2		работы	отказа		
23.12.23	398.13	384.44	13.69	60.9	51.8	4.212	24.00	0.00		
24.12.23	401.69	388.00	13.67	56.4	48.9	3.574	24.00	0.00		
25.12.23	401.63	388.00	13.68	56.1	48.6	3.568	24.00	0.00		
26.12.23	404.44	390.56	13.87	58.2	50.2	3.820	24.00	0.00		
27.12.23	405.94	392.00	13.94	59.1	50.9	3.934	24.00	0.00		
28.12.23	401.19	387.56	13.60	54.7	47.7	3.363	24.00	0.00		
29.12.23	402.75	389.06	13.69	55.4	48.1	3.499	24.00	0.00		
30.12.23	405.25	391.31	13.89	57.8	49.9	3.763	24.00	0.00		
31.12.23	408.81	394.75	14.11	59.7	51.3	4.040	24.00	0.00		
01.01.24	411.69	397.25	14.40	62.6	53.4	4.447	24.00	0.00		
02.01.24	412.13	397.63	14.52	65.9	55.7	4.901	24.00	0.00		
03.01.24	412.00	397.38	14.67	68.4	57.5	5.236	24.00	0.00		
04.01.24	404.19	390.00	14.17	65.4	55.2	4.797	24.00	0.00		
05.01.24	403.69	389.63	14.07	63.0	53.4	4.522	24.00	0.00		
06.01.24	409.56	395.00	14.56	70.2	58.4	5.578	24.00	0.00		
07.01.24	400.06	386.13	13.97	63.0	52.9	4.667	24.00	0.00		
08.01.24	399.00	385.06	13.91	64.4	53.7	4.918	24.00	0.00		
09.01.24	397.69	383.94	13.74	61.3	51.8	4.405	24.00	0.00		
10.01.24	397.75	384.19	13.61	59.5	50.5	4.120	24.00	0.00		
11.01.24	402.50	388.50	13.99	63.1	53.3	4.570	24.00	0.00		
12.01.24	401.88	388.00	13.87	61.4	52.1	4.321	24.00	0.00		
13.01.24	400.56	386.75	13.83	60.7	51.8	4.174	24.00	0.00		
14.01.24	401.69	387.81	13.87	61.0	52.1	4.202	24.00	0.00		
15.01.24	404.56	390.44	14.08	63.8	54.1	4.566	24.00	0.00		
16.01.24	408.44	394.06	14.42	67.8	57.0	5.112	24.00	0.00		
17.01.24	402.81	388.69	14.04	63.7	54.0	4.545	24.00	0.00		
18.01.24	403.81	389.81	14.04	63.8	54.1	4.586	24.00	0.00		
19.01.24	401.00	387.13	13.86	61.9	52.6	4.333	24.00	0.00		
20.01.24	403.31	389.31	14.02	62.2	52.8	4.399	24.00	0.00		
21.01.24	400.44	386.63	13.79	60.3	51.6	4.112	24.00	0.00		
22.01.24	399.81	386.19	13.64	58.0	49.9	3.800	24.00	0.00		
23.01.24	399.44	385.81	13.62	57.3	49.5	3.706	24.00	0.00		
Итого:	12907.81	12461.00	446.86	61.5	52.3	137.792	768.00	0.00		

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Траб, ч
23.01.24 24:00	600475.19	591240.12	7172.023	108035.78
22.12.23 24:00	587567.37	578779.12	7034.230	107267.78
Итого:	12907.81	12461.00	137.792	768.00

Отчетный период: 768.00 чВремя работы: 768.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель

потребителя: ИП ДЕН-Сервис

Представитель

поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31