

#114082#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/25г.-20/02/25г.

Абонент: Хуссейн

Адрес: Судостроительная, 75

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00086099

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x9EE8

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.01.2025	79,62	66,98	12,64	624,67	607,39	603,05	590,84	0	16,55	7	7	7,682	24	0	
21.01.2025	79,77	67,1	12,67	629,01	611,55	607,13	594,8	0	16,75	7	7	7,754	24	0	
22.01.2025	79,7	67,2	12,5	641,36	623,57	619,08	606,49	0	17,08	7	7	7,801	24	0	
23.01.2025	79,81	67,34	12,47	648,23	630,2	625,8	613,01	0	17,19	7	7	7,867	24	0	
24.01.2025	79,38	68,51	10,87	728,64	708,62	704,13	689,31	0	19,31	7	7	7,71	24	0	
25.01.2025	79,65	70,68	8,97	796,15	774,09	769,29	752,11	0	21,98	7	7	6,948	24	0	
26.01.2025	79,45	70,59	8,86	792,11	770,27	765,49	748,45	0	21,82	7	7	6,83	24	0	
27.01.2025	79,49	71,37	8,12	822,81	800,12	795,19	777,15	0	22,97	7	7	6,506	24	0	
28.01.2025	79,55	71,71	7,84	852,95	829,38	824,77	805,86	0	23,52	7	7	6,51	24	0	
29.01.2025	79,53	71,33	8,2	855,74	832,11	828,03	809,23	0	22,88	7	7	6,834	24	0	
30.01.2025	79,44	70,96	8,48	820,3	797,71	793,69	775,84	0	21,87	7	7	6,773	24	0	
31.01.2025	79,65	70,45	9,2	782,31	760,64	756,72	739,91	0	20,73	7	7	7,013	24	0	
01.02.2025	79,49	69,91	9,58	705,97	686,46	682,8	667,85	0	18,61	7	7	6,582	24	0	
02.02.2025	79,5	69,29	10,21	658,92	640,74	637,09	623,36	0	17,38	7	7	6,547	24	0	
03.02.2025	79,55	68,05	11,5	673,02	654,43	650,78	637,2	0	17,23	7	7	7,532	24	0	
04.02.2025	79,63	68,7	10,93	751,62	730,81	727,17	711,76	0	19,05	7	7	7,999	24	0	
05.02.2025	79,66	68,28	11,38	721,58	701,58	697,9	683,26	0	18,32	7	7	7,991	24	0	
06.02.2025	79,61	69,42	10,19	758,06	737,09	733,26	717,41	0	19,68	7	7	7,521	24	0	
07.02.2025	79,57	68,06	11,51	696,35	677,08	673,23	659,19	0	17,89	7	7	7,801	24	0	
08.02.2025	80,11	66,93	13,18	584,09	567,73	563,93	552,52	0	15,21	7	7	7,484	24	0	
09.02.2025	81,88	68,01	13,87	577,87	561,06	557,39	545,79	0	15,27	7	7	7,792	24	0	
10.02.2025	83,64	67,69	15,95	573,62	556,28	552,7	541,29	0	14,99	7	7	8,882	24	0	
11.02.2025	83,83	67,29	16,54	560,68	543,67	540,08	529,08	0	14,59	7	7	9,001	24	0	
12.02.2025	83,3	67,02	16,28	560,21	543,4	539,79	528,85	0	14,55	7	7	8,858	24	0	
13.02.2025	82,6	67,59	15,01	581,05	563,91	560,3	548,76	0	15,15	7	7	8,476	24	0	
14.02.2025	81,31	66,29	15,02	588,83	571,92	568,22	556,94	0	14,98	7	7	8,595	24	0	
15.02.2025	81,75	67,68	14,07	590,01	572,88	569,28	557,53	0	15,35	7	7	8,072	24	0	
16.02.2025	82,54	68,15	14,39	578,75	561,67	558,17	546,5	0	15,17	7	7	8,097	24	0	
17.02.2025	81,45	66,06	15,39	580,19	563,46	559,71	548,67	0	14,79	7	7	8,684	24	0	
18.02.2025	80,07	65,43	14,64	592,19	575,65	571,86	560,79	0	14,86	7	7	8,434	24	0	
19.02.2025	79,85	65,44	14,41	605,1	588,27	584,66	573,32	0	14,95	7	7	8,478	24	0	
20.02.2025	82,51	66,71	15,8	571,09	554,26	550,56	539,53	0	14,73	7	7	8,763	24	0	
Итого:				21503	20898	20771	20332,6	0	565,4			247,817	768	0	
Средние:	80,52	68,31	12,2							7	7				


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/01/2524:00	339176,51	315295,42	331579,73	310419,61	0	4875,81	3851,037	27339	707
20/02/2524:00	360679,99	336193,42	352350,98	330752,21	0	5441,21	4098,854	28107	707
Итого:	21503,48	20898	20771,25	20332,6	0	565,4	247,817	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 1313ч

Представитель абонента Для Представитель теплоснабж.организации



24 02 25