

#5636#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 10.05.2021

Потребитель Хуссейн Мохамад Хуссейн Эль-Бадауи
Адрес потребителя Судостроительная 75, Калининград (Международный университет и проч.)
Номер абонента 1241
Порядковый номер 3757
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00086099
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	5,7	505,57	499,85	0	492,96	490,64	2,32	24	0	0	75,2	63,6	11,56	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	5,212	490,12	484,66	0	477,89	475,58	2,31	24	0	0	75,1	64,2	10,91	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	6,506	562,43	556,31	0	548,24	546,03	2,21	24	0	0	75,6	63,7	11,87	0,7	0,7	4,6
24.04.2021	6,93	606,52	600,02	0	591,29	588,94	2,35	24	0	0	75,4	63,7	11,72	0,7	0,7	4
25.04.2021	6,917	617,52	610,95	0	602,03	599,62	2,41	24	0	0	75,3	63,8	11,48	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	7,012	622,47	615,89	0	606,86	604,49	2,37	24	0	0	75,4	63,8	11,55	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	7,176	648,5	641,69	0	632,16	629,68	2,48	24	0	0	75,6	64,2	11,35	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	7,087	621,05	614,4	0	605,43	603,05	2,38	24	0	0	75,5	63,8	11,71	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	6,626	602,93	596,47	0	587,84	585,36	2,48	24	0	0	75,3	64,1	11,27	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	6,241	523,19	517,52	0	510,13	508,16	1,97	24	0	0	75,2	62,9	12,23	0,7	0,7	7
01.05.2021	5,883	364,18	361,24	0	355,1	355,54	-0,44	24	0	0	75,2	58,6	16,57	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	6,241	470,82	466,27	0	459,13	458,23	0,9	24	0	0	75	61,4	13,59	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	6,567	498,17	493,24	0	485,89	484,82	1,07	24	0	0	74,6	61,1	13,52	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	6,558	490,78	486,31	0	478,65	478,06	0,59	24	0	0	74,7	61	13,7	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	6,183	438,57	434,58	0	427,72	427,32	0,4	24	0	0	74,8	60,4	14,46	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	6,037	422,93	418,99	0	412,43	412,01	0,42	24	0	0	74,9	60,3	14,64	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	6,465	474,49	469,82	0	462,73	461,85	0,88	24	0	0	74,9	60,9	13,97	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	6,344	477,23	472,5	0	465,36	464,37	0,99	24	0	0	75	61,3	13,64	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	6,343	480,08	475,37	0	468,18	467,23	0,95	24	0	0	74,8	61,3	13,55	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	5,8	439,08	434,8	0	428,2	427,31	0,89	24	0	0	74,9	61,3	13,55	0,7	0,7	-
Итого:	127,828	10356,63	10250,88	0	10098,22	10068,29	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	127,828															

Общее время работы системы, ч 480

Период нормальной работы системы, ч 480

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.04.2021	7943,666	526159,57	526339,96	0	512582,82	517363,59
10.05.2021	8071,494	536516,2	536590,84	0	522681,04	527431,88

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
12.05.2021 14:36:57