

#98878#

Отчёт по теплопотреблению за период с 08.10.2024 по 20.10.2024

Потребитель Хуссейн Мохамад Хуссейн Эль-Бадауи
Адрес потребителя Судостроительная 75, Калининград (Международный университет и проч.)
Номер абонента 1241
Порядковый номер 3757
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00086099
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
09.10.2024	0,591	18,9	18,71	0	18,45	18,55	-0,1	24	0	0	72,9	41	31,98	0,7	0,7	-
10.10.2024	0,939	60,2	59,05	0	58,79	58,13	0,66	24	0	0	73,3	57,4	15,94	0,7	0,7	-
11.10.2024	0,872	55,83	54,81	0	54,52	54,01	0,51	24	0	0	73	57	16,06	0,7	0,7	-
12.10.2024	0,849	50,31	49,52	0	49,12	48,8	0,32	24	0	0	73	55,7	17,29	0,7	0,7	-
13.10.2024	0,873	52,18	51,27	0	50,94	50,55	0,39	24	0	0	73,3	56,2	17,11	0,7	0,7	-
14.10.2024	0,913	59,56	58,44	0	58,13	57,51	0,62	24	0	0	73,5	57,8	15,72	0,7	0,7	-
15.10.2024	0,905	58,74	57,65	0	57,36	56,76	0,6	24	0	0	73,2	57,4	15,78	0,7	0,7	-
16.10.2024	0,895	54,82	53,85	0	53,54	53,06	0,48	24	0	0	73,2	56,4	16,74	0,7	0,7	-
17.10.2024	0,954	59,01	57,93	0	57,58	57,07	0,51	24	0	0	73,8	57,2	16,57	0,7	0,7	-
18.10.2024	0,953	61,96	60,69	0	60,45	59,77	0,68	24	0	0	74,2	58,4	15,75	0,7	0,7	-
19.10.2024	0,943	62,13	60,86	0	60,6	59,91	0,69	24	0	0	74,2	58,6	15,6	0,7	0,7	-
20.10.2024	0,936	61,46	60,22	0	59,96	59,28	0,68	24	0	0	74,2	58,6	15,61	0,7	0,7	-
Итого:	10,623	655,1	643	0	639,44	633,4	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,623															

Общее время работы системы, ч 288

Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
08.10.2024	3280,43	283442,99	277615,47	0	261046,89	257561,99
20.10.2024	3291,053	284098,09	278258,47	0	261686,33	258195,39

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2024 7:31:45