

#112328#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Хуссейн Мохамад Хуссейн Эль-Бадауи
Адрес потребителя Судостроительная 75, Калининград (Международный университет и проч.)
Номер абонента 1241
Порядковый номер 3757
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00086099
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	7,55	805,3	778,64	0	783,09	761,62	21,47	24	0	0	79,5	69,9	9,63	0,7	0,7	6
21.12.2024	7,158	737,4	712,59	0	717,02	697,13	19,89	24	0	0	79,6	69,6	9,97	0,7	0,7	2,8
22.12.2024	7,216	791,39	764,96	0	769,42	747,98	21,44	24	0	0	79,8	70,4	9,37	0,7	0,7	4,4
23.12.2024	7,759	794,84	768,24	0	772,79	751,5	21,29	24	0	0	79,8	69,7	10,03	0,7	0,7	4,2
24.12.2024	7,431	725,57	701	0	705,46	685,95	19,51	24	0	0	79,7	69,2	10,53	0,7	0,7	1,8
25.12.2024	7,919	733,49	708,77	0	713,21	693,81	19,4	24	0	0	79,6	68,5	11,09	0,7	0,7	2,1
26.12.2024	7,827	780,39	754,18	0	758,75	737,88	20,87	24	0	0	79,7	69,4	10,3	0,7	0,7	3,8
27.12.2024	7,652	804,98	777,85	0	782,73	760,85	21,88	24	0	0	79,6	69,8	9,76	0,7	0,7	5,3
28.12.2024	7,254	778,43	752,01	0	756,92	735,51	21,41	24	0	0	79,6	70	9,57	0,7	0,7	4,3
29.12.2024	5,718	739,26	714,54	0	718,86	698,25	20,61	24	0	0	79,5	71,6	7,94	0,7	0,7	3,9
30.12.2024	5,829	774,6	748,85	0	753,2	731,65	21,55	24	0	0	79,5	71,8	7,73	0,7	0,7	4,8
31.12.2024	5,823	754,69	729,48	0	733,89	712,83	21,06	24	0	0	79,5	71,5	7,92	0,7	0,7	5,5
01.01.2025	5,874	779,34	753,26	0	757,79	735,93	21,86	24	0	0	79,6	71,9	7,74	0,7	0,7	4,2
02.01.2025	5,83	729,68	705,02	0	709,54	689	20,54	24	0	0	79,6	71,4	8,2	0,7	0,7	4
03.01.2025	5,993	615,46	594,22	0	598,48	581,38	17,1	24	0	0	79,4	69,4	10	0,7	0,7	-0,5
04.01.2025	6,244	613,21	591,55	0	595,77	578,43	17,34	24	0	0	80,9	70,4	10,47	0,7	0,7	-0,9
05.01.2025	6,401	642,21	619,51	0	623,64	605,41	18,23	24	0	0	81,6	71,4	10,24	0,7	0,7	-1,8
06.01.2025	6,084	632,95	610,97	0	615,24	597,48	17,76	24	0	0	80,1	70,2	9,88	0,7	0,7	-1,4
07.01.2025	5,952	760,14	734,5	0	739,14	717,77	21,37	24	0	0	79,6	71,5	8,04	0,7	0,7	4,9
08.01.2025	5,912	706,62	682,61	0	687,1	667,26	19,84	24	0	0	79,6	71	8,59	0,7	0,7	2,3
09.01.2025	7,209	662,93	640,07	0	644,64	626,62	18,02	24	0	0	79,5	68,4	11,17	0,7	0,7	0,7
10.01.2025	7,878	683,44	659,94	0	664,6	646,35	18,25	24	0	0	79,5	67,6	11,84	0,7	0,7	-
11.01.2025	7,361	622,82	601,06	0	605,63	588,78	16,85	24	0	0	79,5	67,4	12,14	0,7	0,7	-
12.01.2025	7,336	615,15	593,7	0	598,16	581,61	16,55	24	0	0	79,5	67,2	12,25	0,7	0,7	-
13.01.2025	7,873	596,89	575,82	0	580,36	564,44	15,92	24	0	0	79,7	66,1	13,55	0,7	0,7	-
14.01.2025	8,318	586,86	566,16	0	570,6	555,29	15,31	24	0	0	79,7	65,1	14,57	0,7	0,7	-
15.01.2025	8,647	718,7	694,59	0	698,85	680,43	18,42	24	0	0	79,6	67,2	12,36	0,7	0,7	-
16.01.2025	8,2	721,21	696,86	0	701,26	682,42	18,84	24	0	0	79,6	67,9	11,69	0,7	0,7	-
17.01.2025	7,943	730,71	706,01	0	710,49	691,13	19,36	24	0	0	79,6	68,5	11,17	0,7	0,7	-
18.01.2025	7,319	738,25	713,32	0	717,78	697,83	19,95	24	0	0	79,7	69,5	10,18	0,7	0,7	-
19.01.2025	7,135	671,79	648,76	0	653,26	635,04	18,22	24	0	0	79,5	68,6	10,91	0,7	0,7	-
20.01.2025	7,682	624,67	603,05	0	607,39	590,84	16,55	24	0	0	79,6	67	12,64	0,7	0,7	-
Итого:	226,327	22673,37	21902,09	0	22045,06	21428,4	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	226,327															

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
19.12.2024	3632,392	317127,81	310280,69	0	293857,75	289582,05
20.01.2025	3858,719	339801,18	332182,78	0	315902,81	311010,45

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.01.2025 7:35:13