

#5639#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2020 по 20.01.2021

Потребитель Хуссейн Мохамад Хуссейн Эль-Бадауи
Адрес потребителя Судостроительная 75, Калининград (Международный университет и проч.)
Номер абонента
Порядковый номер 3757
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00086099
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2020	8,636	763,78	754	0	744,71	740,15	4,56	24	0	0	75,2	63,6	11,59	0,7	0,7	2,8
22.12.2020	8,369	753,9	744,61	0	735,77	731,46	4,31	24	0	0	73,6	62,3	11,38	0,7	0,7	3,1
23.12.2020	8,372	760,36	750,95	0	742,03	737,61	4,42	24	0	0	73,8	62,5	11,28	0,7	0,7	5,2
24.12.2020	8,334	748,87	739,6	0	730,85	726,53	4,32	24	0	0	73,6	62,2	11,4	0,7	0,7	2,5
25.12.2020	7,979	774,3	764,59	0	755,28	750,39	4,89	24	0	0	74,5	64	10,56	0,7	0,7	2,6
26.12.2020	7,971	756,86	747,15	0	737,8	732,98	4,82	24	0	0	75,5	64,7	10,8	0,7	0,7	1,5
27.12.2020	8,201	717,71	708,29	0	698,87	694,49	4,38	24	0	0	77,3	65,6	11,72	0,7	0,7	-0,5
28.12.2020	8,742	699,97	690,63	0	680,55	676,67	3,88	24	0	0	79,8	66,9	12,83	0,7	0,7	2,2
29.12.2020	8,666	744,51	735,06	0	725,26	721,14	4,12	24	0	0	76,6	64,6	11,95	0,7	0,7	4,7
30.12.2020	8,508	781,57	772,12	0	762,78	758,39	4,39	24	0	0	73,6	62,5	11,16	0,7	0,7	1,6
31.12.2020	8,567	745,92	736,83	0	727,69	723,7	3,99	24	0	0	74,3	62,5	11,77	0,7	0,7	0,4
01.01.2021	9,11	738,27	728,47	0	718,2	714,05	4,15	24	0	0	78,9	66,2	12,68	0,7	0,7	-2,4
02.01.2021	9,163	718,11	708,6	0	698,42	694,57	3,85	24	0	0	79,3	66,2	13,11	0,7	0,7	-0,2
03.01.2021	9,014	728,12	718,55	0	708,41	704,44	3,97	24	0	0	78,6	65,9	12,71	0,7	0,7	-0,9
04.01.2021	9,264	717,47	707,87	0	697,73	693,91	3,82	24	0	0	79,3	66,1	13,27	0,7	0,7	-0,5
05.01.2021	9,35	698,83	689,44	0	679,15	675,64	3,51	24	0	0	80,4	66,6	13,75	0,7	0,7	0,4
06.01.2021	9,142	701,95	692,6	0	682,62	678,95	3,67	24	0	0	79,4	66	13,38	0,7	0,7	0,2
07.01.2021	9,055	728,55	719,1	0	708,92	705,04	3,88	24	0	0	78,5	65,7	12,76	0,7	0,7	0,2
08.01.2021	9,089	745,22	735,59	0	725,06	721,08	3,98	24	0	0	78,6	66,1	12,52	0,7	0,7	0,2
09.01.2021	9,046	756,78	747,09	0	736,4	732,34	4,06	24	0	0	78,4	66,2	12,28	0,7	0,7	-1
10.01.2021	9,38	722,32	712,78	0	702,09	698,42	3,67	24	0	0	80,2	66,9	13,34	0,7	0,7	-0,6
11.01.2021	9,325	697,81	688,41	0	677,83	674,34	3,49	24	0	0	81,2	67,4	13,74	0,7	0,7	0,3
12.01.2021	9,023	719,76	710,37	0	700,17	696,36	3,81	24	0	0	78,9	66	12,87	0,7	0,7	0,1
13.01.2021	9,031	710,52	701,14	0	691,36	687,57	3,79	24	0	0	78,4	65,4	13,05	0,7	0,7	0,2
14.01.2021	9,026	725,7	716,3	0	706,16	702,36	3,8	24	0	0	78,4	65,6	12,78	0,7	0,7	-2,7
15.01.2021	9,74	698,83	689,21	0	678,63	675,16	3,47	24	0	0	81,6	67,2	14,34	0,7	0,7	-6
16.01.2021	10,185	688,11	677,67	0	667	663,16	3,84	24	0	0	84,3	69,1	15,24	0,7	0,7	-8,2
17.01.2021	10,695	656,35	645,29	0	635,14	631,13	4,01	24	0	0	86,8	70	16,8	0,7	0,7	-15,6
18.01.2021	11,588	630,67	617,49	0	608,45	603,14	5,31	24	0	0	91,3	72,3	19	0,7	0,7	-7,6
19.01.2021	11,618	640,91	627,56	0	618,23	612,8	5,43	24	0	0	91,5	72,8	18,75	0,7	0,7	-9,6
20.01.2021	11,95	672,7	659,42	0	649,42	644,21	5,21	24	0	0	90,4	72	18,36	0,7	0,7	-
Итого:	286,139	22344,73	22036,78	0	21730,98	21602,18	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	286,139															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.12.2020	6808,607	440769,64	442036,9	0	429526,69	434690,19
20.01.2021	7094,746	463114,37	464073,68	0	451257,67	456292,37

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МПП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.01.2021 7:27:19