

# #116436#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП2 п.51)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7102  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272079  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	1,901	0	116	0	0,01	113,31	0	0,01	0,01	24	0	0	72	55,3	16,77	0,64	0,49	-
25.01.2025	1,785	0	111,9	0	0,02	109,47	0	0,02	0,02	24	0	0	69,8	53,4	16,36	0,64	0,49	-
26.01.2025	1,721	0	109,94	0	0,01	107,59	0	0,01	0,01	24	0	0	69,1	53,2	15,92	0,64	0,49	-
27.01.2025	1,65	0	107,97	0	0,01	105,68	0	0,01	0,01	24	0	0	68,7	53	15,64	0,64	0,49	-
28.01.2025	3,444	0	173,99	0	0,01	170,21	0	0,01	0,01	24	0	0	69,7	50	19,66	0,64	0,48	-
29.01.2025	3,838	0	185,64	0	0,03	181,63	0	0,03	0,03	24	0	0	69,5	48,4	21,14	0,62	0,5	-
30.01.2025	3,811	0	244,34	0	0,01	239,58	0	0,01	0,01	24	0	0	65,5	49,3	16,18	0,63	0,49	-
31.01.2025	3,146	0	178,18	0	0,01	174,37	0	0,01	0,01	24	0	0	69,1	51,7	17,37	0,64	0,49	-
01.02.2025	1,583	0	127,45	0	0,06	124,62	0	0,06	0,06	24	0	0	70	57,3	12,65	0,63	0,49	-
02.02.2025	1,69	0	129,72	0	0,04	126,73	0	0,04	0,04	24	0	0	72	58,7	13,29	0,63	0,5	-
03.02.2025	1,762	0	128,97	0	0,02	125,84	0	0,02	0,02	24	0	0	73,8	59,8	13,96	0,64	0,5	-
04.02.2025	1,903	0	119,67	0	0,01	116,92	0	0,01	0,01	24	0	0	71,9	55,2	16,74	0,63	0,49	-
05.02.2025	2,054	0	129,26	0	0,04	126,31	0	0,04	0,04	24	0	0	71,6	55,3	16,3	0,64	0,48	-
06.02.2025	1,844	0	119,6	0	0,01	116,99	0	0,01	0,01	24	0	0	69,7	54	15,69	0,63	0,5	-
07.02.2025	2,022	0	128,97	0	0,02	126,04	0	0,02	0,02	24	0	0	71,4	55,4	16,05	0,62	0,5	-
08.02.2025	2,436	0	146,34	0	0,02	142,54	0	0,02	0,02	24	0	0	76,8	59,5	17,31	0,62	0,5	-
09.02.2025	2,564	0	147,48	0	0,01	143,41	0	0,01	0,01	24	0	0	79	61	18,03	0,62	0,49	-
10.02.2025	2,704	0	156,73	0	0,01	152,27	0	0,01	0,01	24	0	0	80,8	63	17,75	0,61	0,5	-
11.02.2025	2,83	0	162,84	0	0,07	158,15	0	0,07	0,07	24	0	0	81,4	63,6	17,85	0,62	0,49	-
12.02.2025	2,717	0	155,31	0	0	150,86	0	0	0	24	0	0	81,1	62,8	18,28	0,62	0,5	-
16.02.2025	2,503	0	144,46	0	0,03	140,44	0	0,03	0,03	24	0	0	79,8	61,8	18,03	0,44	0,4	-
17.02.2025	0,84	0	90,8	0	0,06	88,8	0	0,06	0,06	24	0	0	68,5	57	11,51	0,63	0,5	-
18.02.2025	2,419	0	153,49	0	0,02	149,73	0	0,02	0,02	24	0	0	74	57,9	16,02	0,62	0,49	-
19.02.2025	2,347	0	126,03	0	0,03	122,73	0	0,03	0,03	24	0	0	76,9	57,8	19,15	0,62	0,5	-
20.02.2025	2,505	0	135,81	0	0,06	132,05	0	0,06	0,06	24	0	0	79,5	60,4	19,17	0,62	0,49	-
21.02.2025	2,426	0	130,68	0	0,02	127,11	0	0,02	0,02	24	0	0	78,9	59,5	19,41	0,63	0,49	-
22.02.2025	2,08	0	115,32	0	0,01	112,43	0	0,01	0,01	24	0	0	75,4	56,8	18,54	0,62	0,5	-
23.02.2025	2,138	0	121,16	0	0,01	118,25	0	0,01	0,01	24	0	0	73,6	55,4	18,21	0,63	0,49	-
Итого:	64,663	0	3898,05	0	0,66	3804,06	0	0,66	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,663																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2025	137,269	9582,01	0	7,03	9369	0	7,03
23.02.2025	201,932	13480,06	0	7,69	13173,06	0	7,69

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.02.2025 14:00:41