

#5585#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП2 п.51)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7102
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272079
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	2,491	164,05	160,22	160,22	24	0	0	72,3	56,7	15,54	0,54	0,42	4,7
25.02.2022	2,409	163,26	159,63	159,63	24	0	0	70,6	55,5	15,08	0,53	0,41	4,4
26.02.2022	2,457	160,95	157,35	157,35	24	0	0	70,9	55,3	15,61	0,53	0,41	2,9
27.02.2022	2,653	159,5	155,61	155,61	24	0	0	74	56,9	17,04	0,53	0,41	0,6
28.02.2022	2,702	165,37	161,23	161,23	24	0	0	75,4	58,6	16,74	0,54	0,42	0,5
01.03.2022	2,704	163,74	159,62	159,62	24	0	0	75,5	58,6	16,93	0,53	0,41	-1,2
02.03.2022	2,709	164,52	160,4	160,4	24	0	0	75,1	58,2	16,87	0,52	0,4	-0,1
03.03.2022	2,585	166,46	162,45	162,45	24	0	0	74	58,1	15,88	0,53	0,42	2,7
04.03.2022	2,534	164,61	160,71	160,71	24	0	0	73	57,2	15,76	0,52	0,4	2,1
05.03.2022	2,715	160,4	156,35	156,35	24	0	0	75,5	58,2	17,33	0,53	0,41	-2,2
06.03.2022	2,739	161,78	157,64	157,64	24	0	0	76,3	58,9	17,34	0,53	0,41	-1,1
07.03.2022	2,754	165,85	161,61	161,61	24	0	0	76,1	59,1	17,01	0,53	0,41	1,7
08.03.2022	2,646	168	163,89	163,89	24	0	0	74,2	58,1	16,11	0,52	0,42	2,8
09.03.2022	2,587	164,76	160,83	160,83	24	0	0	73,5	57,4	16,07	0,53	0,42	1,3
10.03.2022	2,64	156,95	153,1	153,1	24	0	0	74,4	57,2	17,21	0,53	0,41	-2,5
11.03.2022	2,737	164,25	160,01	160,01	24	0	0	76,5	59,4	17,08	0,54	0,42	-1,2
12.03.2022	2,687	166,04	161,87	161,87	24	0	0	75,3	58,7	16,58	0,53	0,4	-0,6
13.03.2022	2,637	166,87	162,84	162,84	24	0	0	73,6	57,4	16,17	0,53	0,42	0
14.03.2022	2,518	167,03	163,11	163,11	24	0	0	72,5	57	15,43	0,54	0,4	1,5
15.03.2022	2,499	168,79	164,91	164,91	24	0	0	71,8	56,7	15,13	0,53	0,42	1,8
16.03.2022	2,419	167,43	163,66	163,66	24	0	0	70,8	56,1	14,76	0,54	0,4	2,3
17.03.2022	2,462	171,35	167,48	167,48	24	0	0	71,1	56,4	14,68	0,53	0,41	3,3
18.03.2022	2,435	171,88	168	168	24	0	0	70,9	56,5	14,48	0,53	0,4	4,3
19.03.2022	2,452	172,56	168,64	168,64	24	0	0	71	56,5	14,51	0,54	0,4	2,6
20.03.2022	2,492	172,59	168,68	168,68	24	0	0	71,4	56,6	14,75	0,54	0,4	2,2
21.03.2022	2,447	175,63	171,67	171,67	24	0	0	71	56,8	14,23	0,55	0,42	3,3
22.03.2022	2,406	178,44	174,42	174,42	24	0	0	71	57,2	13,78	0,55	0,41	4,9
23.03.2022	2,393	178,94	174,91	174,91	24	0	0	71	57,4	13,67	0,54	0,41	-
Итого:	71,909	4672	4560,84	4560,84	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,909												

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	893,245	86676,41	84652,02	84652,02
23.03.2022	965,154	91348,41	89212,86	89212,86

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2022 9:58:21