

#5600#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП2 п.51)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7102
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272079
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2023 | 1,967 | 0 | 88,95 | 0 | 0 | 86,92 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 48,7 | 22,67 | 0,54 | 0,38 | 3,1 |
| 25.02.2023 | 2,07 | 0 | 99,31 | 0 | 0 | 97,04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 50 | 21,4 | 0,53 | 0,38 | 1,3 |
| 26.02.2023 | 2,21 | 0 | 101,23 | 0 | 0,01 | 98,78 | 0 | 0,01 | 0,01 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 50,8 | 22,4 | 0,54 | 0,4 | 0,3 |
| 27.02.2023 | 2,198 | 0 | 96,88 | 0 | 0,01 | 94,51 | 0 | 0,01 | 0,01 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 50,7 | 23,4 | 0,53 | 0,39 | -1,2 |
| 28.02.2023 | 2,204 | 0 | 98,7 | 0 | 0,02 | 96,24 | 0 | 0,02 | 0,02 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 51,4 | 23,31 | 0,54 | 0,39 | -1,2 |
| 01.03.2023 | 1,919 | 0 | 89,65 | 0 | 0,01 | 87,65 | 0 | 0,01 | 0,01 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 48,8 | 21,92 | 0,54 | 0,38 | 3,1 |
| 02.03.2023 | 2,015 | 0 | 96,94 | 0 | 0 | 94,76 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | 49,6 | 21,44 | 0,55 | 0,39 | 1,9 |
| 03.03.2023 | 1,876 | 0 | 90,55 | 0 | 0 | 88,58 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 48,6 | 21,3 | 0,55 | 0,39 | 3,6 |
| 04.03.2023 | 2,067 | 0 | 103,75 | 0 | 0 | 101,44 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 49,7 | 20,53 | 0,54 | 0,39 | 1,8 |
| 05.03.2023 | 2,254 | 0 | 107,68 | 0 | 0 | 105,15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 51,3 | 21,47 | 0,54 | 0,39 | -0,5 |
| 06.03.2023 | 2,257 | 0 | 109,51 | 0 | 0 | 106,86 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 52,2 | 21,41 | 0,54 | 0,39 | -0,9 |
| 07.03.2023 | 2,267 | 0 | 107,33 | 0 | 0,01 | 104,7 | 0 | 0,01 | 0,01 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 52,6 | 22,09 | 0,53 | 0,39 | -1,6 |
| 08.03.2023 | 2,281 | 0 | 113,05 | 0 | 0 | 110,36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 52,3 | 20,8 | 0,54 | 0,38 | -0,2 |
| 09.03.2023 | 2,312 | 0 | 107,28 | 0 | 0 | 104,58 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 52,6 | 22,68 | 0,54 | 0,4 | -3,2 |
| 10.03.2023 | 2,372 | 0 | 111,06 | 0 | 0 | 108,23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,9 | 53,9 | 21,98 | 0,53 | 0,4 | -2,6 |
| 11.03.2023 | 2,339 | 0 | 110,35 | 0 | 0 | 107,6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 53,1 | 21,83 | 0,54 | 0,38 | -1 |
| 12.03.2023 | 2,273 | 0 | 109,06 | 0 | 0 | 106,47 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 51,7 | 21,45 | 0,54 | 0,38 | -0,3 |
| 13.03.2023 | 2,05 | 0 | 99,35 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 51,1 | 21,83 | 0,56 | 0,38 | 0 |
| 14.03.2023 | 1,49 | 0 | 70,63 | 0 | 0,01 | 69,18 | 0 | 0,01 | 0,01 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 45,9 | 21,58 | 0,55 | 0,39 | 8,8 |
| 15.03.2023 | 1,495 | 0 | 81,76 | 0 | 0 | 80,06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 67,8 | 51,7 | 16,15 | 0,54 | 0,39 | 4,4 |
| 16.03.2023 | 1,934 | 0 | 101,23 | 0 | 0 | 99,04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 49,6 | 19,67 | 0,54 | 0,4 | 1,8 |
| 17.03.2023 | 1,64 | 0 | 82,16 | 0 | 0 | 80,37 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 69,9 | 49 | 20,92 | 0,55 | 0,37 | 2,2 |
| 18.03.2023 | 1,643 | 0 | 83 | 0 | 0 | 81,29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 47,2 | 20,45 | 0,56 | 0,38 | 6,6 |
| 19.03.2023 | 1,496 | 0 | 74,09 | 0 | 0,01 | 72,59 | 0 | 0,01 | 0,01 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 46,4 | 20,66 | 0,55 | 0,38 | 8,8 |
| 20.03.2023 | 1,553 | 0 | 76 | 0 | 0,01 | 74,46 | 0 | 0,01 | 0,01 | 24 | 0 | 0 | 67 | 46,1 | 20,97 | 0,55 | 0,38 | - |
| 21.03.2023 | 1,8 | 0 | 92,71 | 0 | 0 | 90,79 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 47,7 | 19,88 | 0,55 | 0,38 | - |
| 22.03.2023 | 1,576 | 0 | 79,1 | 0 | 0,02 | 77,46 | 0 | 0,02 | 0,02 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 47,1 | 20,38 | 0,56 | 0,39 | - |
| 23.03.2023 | 1,397 | 0 | 67,61 | 0 | 0 | 66,24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 45,6 | 21,3 | 0,56 | 0,37 | - |
| Итого: | 54,955 | 0 | 2648,92 | 0 | 0,11 | 2588,35 | 0 | 0,11 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 54,955 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|--------|
| 23.02.2023 | 1409,028 | 121825,24 | 0 | 0,18 | 119009,11 | 115451,89 | 0,18 |
| 23.03.2023 | 1463,983 | 124474,16 | 0 | 0,29 | 121597,46 | 115451,89 | 0,29 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2023 7:54:26