

#5598#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП2 п.51)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7102
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272079
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	2,575	278,15	271,21	271,21	24	0	0	75	65,5	9,46	0,53	0,43	3,9
24.03.2021	2,379	267,54	261,57	261,57	24	0	0	70,6	61,6	9,08	0,53	0,42	4,8
25.03.2021	2,319	275,49	269,45	269,45	24	0	0	69,8	61,2	8,58	0,53	0,42	6,9
26.03.2021	2,246	276,1	270,14	270,14	24	0	0	69,2	60,9	8,3	0,53	0,42	5,1
27.03.2021	2,206	271,63	265,82	265,82	24	0	0	69	60,7	8,28	0,5	0,41	8,7
28.03.2021	2,187	246,35	241,18	241,18	24	0	0	68,1	59,1	9,06	0,52	0,42	5,8
29.03.2021	2,265	261,59	255,93	255,93	24	0	0	69,3	60,5	8,83	0,51	0,42	7,8
30.03.2021	2,203	266,88	261,05	261,05	24	0	0	69,7	61,3	8,41	0,52	0,41	9,8
31.03.2021	2,221	269,7	263,87	263,87	24	0	0	69,4	61	8,4	0,52	0,41	8,7
01.04.2021	2,187	257,05	251,58	251,58	24	0	0	68,7	60,1	8,66	0,52	0,42	4,7
02.04.2021	2,212	250,02	244,67	244,67	24	0	0	69	60	9,03	0,51	0,42	3,8
03.04.2021	2,27	250,44	245,07	245,07	24	0	0	68,9	59,7	9,24	0,51	0,42	3,8
04.04.2021	2,224	250,66	245,3	245,3	24	0	0	68,8	59,8	9,05	0,51	0,41	4,2
05.04.2021	2,128	237,69	232,79	232,79	24	0	0	67,6	58,4	9,13	0,51	0,43	2,7
06.04.2021	2,301	241,38	236,11	236,11	24	0	0	69,7	60	9,71	0,51	0,43	2,6
07.04.2021	2,219	238,29	233,14	233,14	24	0	0	69,5	60	9,49	0,52	0,42	2,8
08.04.2021	2,268	249,29	243,86	243,86	24	0	0	69,7	60,4	9,29	0,51	0,41	4,3
09.04.2021	2,242	255	249,42	249,42	24	0	0	69,5	60,6	8,97	0,51	0,42	7,2
10.04.2021	2,247	256,75	251,28	251,28	24	0	0	68,9	60	8,94	0,51	0,41	4,9
11.04.2021	2,233	265,75	259,99	259,99	24	0	0	69,5	60,9	8,58	0,52	0,42	10,3
12.04.2021	2,198	268,23	262,51	262,51	24	0	0	68,9	60,6	8,36	0,52	0,41	7,7
13.04.2021	2,131	257,75	252,38	252,38	24	0	0	67,7	59,2	8,43	0,51	0,42	4,7
14.04.2021	2,083	250,96	245,92	245,92	24	0	0	66,6	58,2	8,45	0,52	0,42	4,1
15.04.2021	2,164	252,69	247,52	247,52	24	0	0	67,5	58,8	8,74	0,51	0,41	5,8
16.04.2021	2,128	257,55	252,32	252,32	24	0	0	67,1	58,7	8,43	0,51	0,41	5,6
17.04.2021	2,139	266,74	261,29	261,29	24	0	0	67,4	59,2	8,18	0,53	0,41	8,3
18.04.2021	2,115	275,01	269,41	269,41	24	0	0	67,3	59,4	7,82	0,52	0,42	10,4
19.04.2021	2,053	279,22	273,48	273,48	24	0	0	67,5	60	7,5	0,53	0,4	11
20.04.2021	1,993	286,15	280,37	280,37	24	0	0	66,8	59,7	7,08	0,54	0,41	9,9
21.04.2021	2,055	290,42	284,43	284,43	24	0	0	67,6	60,4	7,2	0,52	0,41	8,6
22.04.2021	2,055	269,31	263,81	263,81	24	0	0	67,2	59,4	7,77	0,52	0,42	4,6
23.04.2021	2,114	263,77	258,36	258,36	24	0	0	67,4	59,2	8,17	0,52	0,41	-
Итого:	70,36	8383,55	8205,23	8205,23	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,36												

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	414,113	45357,69	44234,48	44234,48
23.04.2021	484,473	53741,24	52439,71	52439,71

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 16:25:17