

#126134#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 43-53, Калининград (ТП2 п.51)
4402
7102
ВКТ-7
00272079
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,68	0	108,4	0	0,01	106,06	0	0,01	0,01	24	0	0	69,1	53,2	15,86	0,64	0,49	5,5
25.03.2025	1,573	0	106,47	0	0	104,18	0	0	0	24	0	0	69,3	54	15,27	0,64	0,48	4,4
26.03.2025	1,688	0	106,71	0	0,02	104,45	0	0,02	0,02	24	0	0	69	52,9	16,11	0,64	0,48	6,9
27.03.2025	1,641	0	107,96	0	0,01	105,69	0	0,01	0,01	24	0	0	69	53,5	15,5	0,65	0,49	5,7
28.03.2025	1,333	0	93,96	0	0,03	91,96	0	0,03	0,03	24	0	0	68,8	54,3	14,43	0,66	0,49	8,9
29.03.2025	1,305	0	90,43	0	0,01	88,48	0	0,01	0,01	24	0	0	68,7	54	14,75	0,65	0,49	9,9
30.03.2025	1,464	0	100,46	0	0,01	98,35	0	0,01	0,01	24	0	0	68,6	53,8	14,81	0,65	0,49	6,8
31.03.2025	1,519	0	101,6	0	0,02	99,41	0	0,02	0,02	24	0	0	69,1	53,8	15,25	0,64	0,49	5,9
01.04.2025	1,613	0	103,91	0	0,02	101,68	0	0,02	0,02	24	0	0	69,4	53,6	15,8	0,63	0,48	-
02.04.2025	1,453	0	95,72	0	0,02	93,65	0	0,02	0,02	24	0	0	69,2	53,7	15,51	0,64	0,47	-
03.04.2025	1,273	0	89,68	0	0,01	87,75	0	0,01	0,01	24	0	0	68,8	54,4	14,43	0,64	0,47	-
04.04.2025	1,399	0	95,79	0	0,01	93,73	0	0,01	0,01	24	0	0	69,3	54,5	14,82	0,62	0,49	-
05.04.2025	1,785	0	115,29	0	0,01	112,78	0	0,01	0,01	24	0	0	70,1	54,2	15,84	0,62	0,48	-
06.04.2025	1,968	0	119,01	0	0,03	116,23	0	0,03	0,03	24	0	0	72,6	55,6	17,01	0,62	0,48	-
07.04.2025	1,804	0	108,99	0	0,04	106,49	0	0,04	0,04	24	0	0	71,9	55	16,94	0,62	0,49	-
08.04.2025	1,742	0	107,33	0	0,02	104,94	0	0,02	0,02	24	0	0	70,3	53,8	16,47	0,62	0,48	-
09.04.2025	1,781	0	113,79	0	0,02	111,29	0	0,02	0,02	24	0	0	69,8	53,8	16,01	0,62	0,49	-
10.04.2025	1,81	0	115,43	0	0,02	112,86	0	0,02	0,02	24	0	0	70,5	54,4	16,05	0,62	0,48	-
11.04.2025	1,644	0	111,61	0	0,01	109,15	0	0,01	0,01	24	0	0	69,9	54,4	15,48	0,63	0,47	-
12.04.2025	1,51	0	99,29	0	0,01	97,12	0	0,01	0,01	24	0	0	69,6	53,9	15,73	0,64	0,46	-
13.04.2025	1,213	0	85,54	0	0,06	83,69	0	0,06	0,06	24	0	0	69,1	54,6	14,51	0,64	0,47	-
14.04.2025	1,081	0	78,96	0	0,04	77,29	0	0,04	0,04	24	0	0	68,9	55	13,91	0,62	0,46	-
15.04.2025	0,697	0	66,4	0	0	64,99	0	0	0	24	0	0	68,1	58,1	10	0,62	0,45	-
16.04.2025	0,342	0	53,99	0	0	52,86	0	0	0	24	0	0	67,8	61,4	6,37	0,58	0,44	-
17.04.2025	0,338	0	49,02	0	0	47,97	0	0	0	24	0	0	67,4	60	7,39	0,56	0,44	-
18.04.2025	0,317	0	45,58	0	0	44,62	0	0	0	24	0	0	67,6	60,6	6,95	0,56	0,43	-
19.04.2025	0,316	0	46,32	0	0	45,36	0	0	0	24	0	0	67,4	60,3	7,1	0,55	0,43	-
20.04.2025	0,358	0	45,18	0	0	44,22	0	0	0	24	0	0	67,1	59,1	8	0,54	0,44	-
21.04.2025	0,335	0	40,8	0	0,22	39,97	0	0,22	0,22	24	0	0	66,6	58,4	8,23	0,55	0,45	-
22.04.2025	0,374	0	56,1	0	1,07	54,94	0	1,07	1,07	24	0	0	67,5	60,4	7,14	0,54	0,44	-
23.04.2025	0,328	0	40,21	0	0	39,37	0	0	0	24	0	0	67,9	59,6	8,29	0,54	0,45	-
Итого:	37,684	0	2699,93	0	1,72	2641,53	0	1,72	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,684																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	258,172	17042,71	0	8,37	16654,95	0	8,37
23.04.2025	295,856	19742,64	0	10,09	19296,48	0	10,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 11:13:06