

#83900#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП2 п.51)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7102
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272079
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	1,782	0	93,81	0	0,04	91,81	0	0,04	0,04	24	0	0	68,5	49,1	19,44	0,52	0,37	4,9
25.04.2024	1,587	0	85,27	0	0,06	83,51	0	0,06	0,06	24	0	0	68,1	49,2	18,98	0,52	0,37	6,4
26.04.2024	1,405	0	75,35	0	0,03	73,75	0	0,03	0,03	24	0	0	68,2	49,1	19,1	0,53	0,36	7,8
27.04.2024	1,251	0	67,18	0	0,05	65,79	0	0,05	0,05	24	0	0	67,8	48,9	18,87	0,53	0,37	12,1
28.04.2024	1,078	0	61,05	0	0,06	59,8	0	0,06	0,06	24	0	0	67,5	49,6	17,86	0,53	0,36	14,6
29.04.2024	1,005	0	57,91	0	0,08	56,72	0	0,08	0,08	24	0	0	67,2	49,6	17,54	0,53	0,37	16,9
30.04.2024	0,969	0	56,3	0	0	55,16	0	0	0	24	0	0	67,7	50,1	17,6	0,51	0,36	16,1
01.05.2024	0,875	0	51,51	0	0	50,46	0	0	0	24	0	0	67,2	49,9	17,26	0,49	0,34	-
02.05.2024	0,616	0	44,12	0	0,01	43,23	0	0,01	0,01	24	0	0	66,7	53,1	13,55	0,5	0,34	-
Итого:	10,568	0	592,5	0	0,33	580,23	0	0,33	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,568																	

Общее время работы системы, ч 216
Период нормальной работы системы, ч 216

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2024	373,971	21883,67	0	8,45	21388,81	0	8,45
02.05.2024	384,539	22476,17	0	8,78	21969,04	0	8,78

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 14:28:34