

#130370#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/25г.-23/05/25г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Пролетарская, 43-53

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00272079

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0х9660

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.2025	67,87	59,58	8,29	40,21	39,37	0	0	0	0	0	5,39	4,45	0,328	0	24	0	
24.04.2025	67,62	59,16	8,46	38,92	38,2	0	0	0	0	0	5,39	4,55	0,324	0	24	0	
25.04.2025	67,44	58,96	8,48	39,08	38,36	0	0	0	0	0	5,39	4,45	0,328	0	24	0	
26.04.2025	67,77	57,88	9,89	39,94	39,18	0	0	0	0	0	5,4	4,51	0,386	0	24	0	
27.04.2025	67,72	58,46	9,26	39,15	38,42	0	0	0	0	0	5,39	4,46	0,358	0	24	0	
28.04.2025	67,69	58,53	9,16	40,66	39,82	0	0	0,01	0,01	0,01	5,46	4,43	0,366	0	24	0	
29.04.2025	67,72	59,3	8,42	40,61	39,76	0	0	0	0	0	5,47	4,52	0,335	0	24	0	
30.04.2025	67,92	59,4	8,52	40,96	40,08	0	0	0	0	0	5,47	4,44	0,342	0	24	0	
01.05.2025	67,97	58,74	9,23	41,8	40,84	0	0	0	0	0	5,5	4,46	0,379	0	24	0	
02.05.2025	67,8	58,45	9,35	42,32	41,38	0	0	0,02	0,02	0,02	5,53	4,45	0,39	0	24	0	
03.05.2025	66,75	58,55	8,2	39,48	38,67	0	0	0	0	0	5,43	4,44	0,3	0	24	0	*
04.05.2025	67,77	59,93	7,84	41,41	40,48	0	0	0	0	0	5,48	4,53	0,321	0	24	0	
05.05.2025	68,03	59,28	8,75	40,98	40,05	0	0	0	0	0	5,46	4,42	0,351	0	24	0	
06.05.2025	68,49	57,98	10,51	35,64	34,92	0	0	0,03	0,03	0,03	5,32	4,6	0,369	0	24	0	
07.05.2025	71,14	62,21	8,93	36,24	35,49	0	0	0,02	0,02	0,02	5,39	4,63	0,319	0	24	0	
08.05.2025	71,54	61,22	10,32	36,21	35,41	0	0	0,02	0,02	0,02	5,38	4,64	0,367	0	24	0	
09.05.2025	71,46	61,85	9,61	35,93	35,19	0	0	0	0	0	5,37	4,53	0,342	0	24	0	
10.05.2025	71,54	62,07	9,47	36,15	35,38	0	0	0	0	0	5,38	4,68	0,339	0	24	0	
11.05.2025	71,1	60,42	10,68	36,01	35,29	0	0	0	0	0	5,39	4,56	0,376	0	24	0	
12.05.2025	71,59	61,22	10,37	35,95	35,16	0	0	0	0	0	5,37	4,57	0,366	0	24	0	
13.05.2025	71,39	61,75	9,64	35,71	34,97	0	0	0,02	0,02	0,02	5,38	4,58	0,338	0	24	0	
14.05.2025	70,99	61,09	9,9	35,77	35	0	0	0	0	0	5,27	4,55	0,347	0	24	0	
15.05.2025	70,22	61,17	9,05	35,28	34,52	0	0	0	0	0	5,19	4,55	0,318	0	24	0	
16.05.2025	70,35	60,87	9,48	35,86	35,08	0	0	0	0	0	5,19	4,63	0,341	0	24	0	
17.05.2025	70,77	61,48	9,29	35,56	34,78	0	0	0	0	0	5,21	4,58	0,332	0	24	0	
18.05.2025	70,85	61,68	9,17	36,24	35,46	0	0	0	0	0	5,21	4,6	0,336	0	24	0	
19.05.2025	70,38	61,35	9,03	36,26	35,48	0	0	0,02	0,02	0,02	5,22	4,59	0,329	0	24	0	
20.05.2025	71,06	62,14	8,92	36,78	35,93	0	0	0	0	0	5,26	4,61	0,331	0	24	0	
21.05.2025	70,65	61,21	9,44	34,84	34,06	0	0	0,01	0,01	0,01	5,16	4,58	0,34	0	24	0	
22.05.2025	70,71	61,13	9,58	35,01	34,24	0	0	0,03	0,03	0,03	5,19	4,61	0,34	0	24	0	
23.05.2025	70,5	61,18	9,32	35,02	34,26	0	0	0	0	0	5,19	4,7	0,325	0	24	0	
Итого:				1169,9	1145,23	0	0	0,18	0,18	0,18			10,663	0	744	0	
Средние:	69,5	60,26	9,24								5,34	4,54					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2524:00	19702,43	19257,11	0	0	10,09	10,09	10,09	295,528	0	6564	3
23/05/2524:00	20872,41	20402,34	0	0	10,27	10,27	10,27	306,191	0	7308	3
Итого:	1169,98	1145,23	0	0	0,18	0,18	0,18	10,663	0	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 7464ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

