

#133753#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 43-53, Калининград (ТП2 п.51)
4402
7102
ВКТ-7
00272079
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,309	0	34,52	0	0	33,76	0	0	0	24	0	0	70,8	61,9	8,89	0,52	0,47	-
25.05.2025	0,321	0	35,2	0	0,02	34,44	0	0,02	0,02	24	0	0	70,6	61,6	8,99	0,52	0,47	-
26.05.2025	0,333	0	37,01	0	0	36,2	0	0	0	24	0	0	70,7	62	8,68	0,53	0,48	-
27.05.2025	0,299	0	36,67	0	0	35,88	0	0	0	24	0	0	70,5	62,5	7,98	0,55	0,47	-
28.05.2025	0,311	0	39,42	0	0	38,5	0	0	0	24	0	0	71,4	63,6	7,8	0,52	0,45	-
29.05.2025	0,31	0	39,6	0	0	38,7	0	0	0	24	0	0	70,4	62,7	7,72	0,56	0,46	-
30.05.2025	0,351	0	43,71	0	0	42,73	0	0	0	24	0	0	69,4	61,4	8,08	0,55	0,47	-
31.05.2025	0,285	0	48,99	0	0,04	47,97	0	0,04	0,04	24	0	0	66,8	61,5	5,33	0,55	0,47	-
01.06.2025	0,281	0	40,01	0	0	39,08	0	0	0	24	0	0	70,6	63,5	7,1	0,55	0,47	-
02.06.2025	0,292	0	39,87	0	0,04	38,91	0	0,04	0,04	24	0	0	70,7	63,4	7,34	0,55	0,46	-
03.06.2025	0,313	0	40,77	0	0	39,81	0	0	0	24	0	0	70,4	62,6	7,71	0,56	0,46	-
04.06.2025	0,315	0	42,56	0	0	41,6	0	0	0	24	0	0	70	62,6	7,42	0,55	0,46	-
05.06.2025	0,295	0	40,79	0	0	39,84	0	0	0	24	0	0	70,7	63,4	7,28	0,56	0,46	-
06.06.2025	0,297	0	41,59	0	0	40,62	0	0	0	24	0	0	70,7	63,6	7,14	0,56	0,47	-
07.06.2025	0,301	0	41,71	0	0	40,75	0	0	0	24	0	0	70,8	63,5	7,32	0,55	0,47	-
08.06.2025	0,3	0	41,48	0	0	40,51	0	0	0	24	0	0	70,4	63,2	7,18	0,55	0,47	-
09.06.2025	0,269	0	40,75	0	0	39,79	0	0	0	24	0	0	70,5	63,9	6,64	0,55	0,47	-
10.06.2025	0,271	0	41,41	0	0	40,44	0	0	0	24	0	0	70,1	63,5	6,66	0,55	0,47	-
11.06.2025	0,23	0	40,01	0	0	39,06	0	0	0	24	0	0	70	64,2	5,78	0,55	0,47	-
12.06.2025	0,279	0	40,23	0	0	39,31	0	0	0	24	0	0	70,2	63,1	7,07	0,55	0,47	-
13.06.2025	0,281	0	40,11	0	0	39,19	0	0	0	24	0	0	70,6	63,5	7,04	0,56	0,48	-
14.06.2025	0,266	0	40,51	0	0	39,55	0	0	0	24	0	0	70,3	63,7	6,61	0,56	0,48	-
15.06.2025	0,266	0	40,17	0	0	39,22	0	0	0	24	0	0	70,2	63,5	6,7	0,56	0,48	-
16.06.2025	0,28	0	40,86	0	0	39,9	0	0	0	24	0	0	69,9	63,1	6,83	0,56	0,48	-
17.06.2025	0,268	0	40,81	0	0	39,86	0	0	0	24	0	0	70,3	63,8	6,52	0,56	0,48	-
18.06.2025	0,274	0	41,2	0	0	40,25	0	0	0	24	0	0	70,2	63,6	6,6	0,55	0,48	-
19.06.2025	0,27	0	56,45	0	0	55,34	0	0	0	24	0	0	65,9	62,2	3,64	0,56	0,47	-
20.06.2025	0,272	0	37,27	0	0	36,44	0	0	0	24	0	0	70,5	63,1	7,4	0,56	0,48	-
21.06.2025	0,277	0	37,91	0	0	37,03	0	0	0	24	0	0	71,1	63,6	7,42	0,56	0,48	-
22.06.2025	0,301	0	38,15	0	0	37,29	0	0	0	24	0	0	70,8	62,9	7,94	0,56	0,48	-
23.06.2025	0,275	0	37,9	0	0	37,06	0	0	0	24	0	0	70,8	63,6	7,21	0,56	0,48	-
Итого:	8,992	0	1257,64	0	0,1	1229,03	0	0,1	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,992																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2025	306,191	20872,41	0	10,27	20402,34	0	10,27
23.06.2025	315,183	22130,05	0	10,37	21631,37	0	10,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 7:35:24