

# #5595#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП2 п.51)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7102  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272079  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.06.2021	0,249	40,75	40,03	40,03	24	0	0	63,7	57,6	6,17	0,5	0,36	-
24.06.2021	0,278	41,32	40,6	40,6	24	0	0	64,4	57,6	6,84	0,5	0,37	-
25.06.2021	0,241	41,29	40,57	40,57	24	0	0	64,4	58,4	5,93	0,5	0,36	-
26.06.2021	0,25	41,24	40,52	40,52	24	0	0	64,5	58,4	6,09	0,5	0,36	-
27.06.2021	0,281	41,45	40,73	40,73	24	0	0	64,9	58	6,86	0,5	0,36	-
28.06.2021	0,277	41,44	40,72	40,72	24	0	0	64,4	57,6	6,8	0,49	0,37	-
29.06.2021	0,258	37,29	36,57	36,57	24	0	0	65,7	58,6	7,09	0,48	0,38	-
30.06.2021	0,225	30,76	30,21	30,21	24	0	0	62,9	55,4	7,49	0,49	0,37	-
01.07.2021	0,225	35,49	34,77	34,77	24	0	0	68,2	61,7	6,44	0,47	0,36	-
02.07.2021	0,238	34,62	33,9	33,9	24	0	0	68	61	7,01	0,49	0,36	-
03.07.2021	0,273	34,46	33,74	33,74	24	0	0	67,9	59,8	8,08	0,47	0,36	-
04.07.2021	0,243	34,36	33,64	33,64	24	0	0	67,8	60,6	7,17	0,48	0,38	-
05.07.2021	0,258	34,29	33,57	33,57	24	0	0	67,7	60,1	7,61	0,48	0,36	-
06.07.2021	0,261	34,21	33,49	33,49	24	0	0	67,1	59,4	7,79	0,5	0,37	-
07.07.2021	0,229	34,45	33,73	33,73	24	0	0	67,1	60,3	6,76	0,48	0,36	-
08.07.2021	0,246	34,31	33,59	33,59	24	0	0	67	59,7	7,27	0,49	0,38	-
09.07.2021	0,238	34,24	33,52	33,52	24	0	0	66,6	59,5	7,1	0,47	0,38	-
10.07.2021	0,219	34,42	33,7	33,7	24	0	0	67	60,4	6,54	0,48	0,37	-
11.07.2021	0,245	33,93	33,21	33,21	24	0	0	66,5	59,2	7,35	0,47	0,38	-
12.07.2021	0,249	33,76	33,04	33,04	24	0	0	67,3	59,8	7,47	0,48	0,37	-
13.07.2021	0,204	33,75	33,03	33,03	24	0	0	66,9	60,7	6,18	0,48	0,38	-
Итого:	5,187	761,83	746,88	746,88	504	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,187												

Общее время работы системы, ч 504

Период нормальной работы системы, ч 504

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
22.06.2021	515,844	59975,25	58549,48	58549,48
13.07.2021	521,031	60737,08	59296,36	59296,36

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
15.07.2021 8:31:37