

#5591#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП2 п.51)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7102
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272079
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,31	0	28,4	0	0	27,85	0	0	0	24	0	0	65,3	54,7	10,58	0,5	0,34	-
25.06.2023	0,283	0	27,73	0	0,02	27,19	0	0,02	0,02	24	0	0	65,2	55,2	9,92	0,51	0,34	-
26.06.2023	0,291	0	28,22	0	0,01	27,7	0	0,01	0,01	24	0	0	65,2	55	10,18	0,49	0,36	-
27.06.2023	0,314	0	23,87	0	0,01	23,37	0	0,01	0,01	24	0	0	67,4	54,6	12,8	0,5	0,37	-
28.06.2023	0,325	0	23,79	0	0,01	23,29	0	0,01	0,01	24	0	0	67,8	54,7	13,12	0,48	0,37	-
29.06.2023	0,323	0	41,36	0	0,01	40,62	0	0,01	0,01	24	0	0	62,5	54,9	7,63	0,48	0,37	-
30.06.2023	0,309	0	44,71	0	0,01	43,72	0	0,01	0,01	24	0	0	69,6	58,8	10,76	0,49	0,36	-
01.07.2023	0,259	0	22,84	0	0,01	22,36	0	0,01	0,01	24	0	0	68,9	57,8	11,09	0,49	0,37	-
02.07.2023	0,299	0	24,82	0	0	24,31	0	0	0	24	0	0	68,9	57,2	11,61	0,49	0,36	-
03.07.2023	0,322	0	25,62	0	0	25,08	0	0	0	24	0	0	68,8	56,6	12,12	0,5	0,36	-
04.07.2023	0,33	0	26,18	0	0	25,64	0	0	0	24	0	0	69	57,1	11,87	0,5	0,36	-
05.07.2023	0,362	0	26,96	0	0,01	26,36	0	0,01	0,01	24	0	0	68,9	56,1	12,85	0,49	0,38	-
06.07.2023	0,311	0	24,62	0	0,01	24,09	0	0,01	0,01	24	0	0	69	56,8	12,24	0,49	0,35	-
07.07.2023	0,301	0	25,01	0	0	24,48	0	0	0	24	0	0	68,5	56,8	11,72	0,49	0,36	-
08.07.2023	0,296	0	24,73	0	0,02	24,21	0	0,02	0,02	24	0	0	68,6	57,1	11,56	0,49	0,37	-
09.07.2023	0,305	0	24,39	0	0	23,85	0	0	0	24	0	0	69	57	12,07	0,49	0,35	-
10.07.2023	0,309	0	24,13	0	0,01	23,63	0	0,01	0,01	24	0	0	69,4	57,1	12,24	0,48	0,36	-
11.07.2023	0,275	0	24,07	0	0	23,56	0	0	0	24	0	0	68,5	57,4	11,07	0,48	0,35	-
12.07.2023	0,292	0	27,01	0	0	26,44	0	0	0	24	0	0	67,9	57,8	10,03	0,47	0,35	-
13.07.2023	0,332	0	32,8	0	0	32,17	0	0	0	24	0	0	65,2	55,4	9,79	0,48	0,35	-
14.07.2023	0,324	0	31,95	0	0	31,35	0	0	0	24	0	0	65,5	55,6	9,88	0,48	0,35	-
15.07.2023	0,268	0	29,04	0	0	28,48	0	0	0	24	0	0	65,3	56,4	8,94	0,48	0,34	-
16.07.2023	0,281	0	29,79	0	0	29,23	0	0	0	24	0	0	65,4	56,6	8,81	0,48	0,36	-
17.07.2023	0,296	0	30,81	0	0	30,22	0	0	0	24	0	0	65,3	56,2	9,1	0,48	0,35	-
18.07.2023	0,297	0	29,96	0	0	29,37	0	0	0	24	0	0	65,4	56,1	9,32	0,48	0,34	-
19.07.2023	0,326	0	32,02	0	0	31,37	0	0	0	24	0	0	65,4	55,5	9,86	0,48	0,35	-
20.07.2023	0,288	0	30,42	0	0	29,83	0	0	0	24	0	0	65,3	56,4	8,97	0,49	0,36	-
21.07.2023	0,286	0	30,57	0	0	29,97	0	0	0	24	0	0	65,3	56,2	9,14	0,49	0,35	-
22.07.2023	0,308	0	31,51	0	0	30,9	0	0	0	24	0	0	65,3	55,8	9,58	0,49	0,35	-
23.07.2023	0,277	0	30,47	0	0	29,88	0	0	0	24	0	0	65,2	56,6	8,6	0,49	0,35	-
Итого:	9,099	0	857,8	0	0,13	840,52	0	0,13	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,099																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2023	1530,312	128532,15	0	1,31	125572,11	115451,89	1,31
23.07.2023	1539,411	129389,95	0	1,44	126412,63	115451,89	1,44

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2023 7:37:41