

#142202#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 43-53, Калининград (ТП2 п.51)
4402
7102
ВКТ-7
00272079
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,288	0	38,65	0	0	37,79	0	0	0	24	0	0	70,5	63	7,45	0,56	0,48	-
25.06.2025	0,275	0	38,52	0	0	37,63	0	0	0	24	0	0	71,2	64,1	7,11	0,56	0,49	-
26.06.2025	0,265	0	37,99	0	0	37,09	0	0	0	24	0	0	70,9	63,8	7,13	0,56	0,49	-
27.06.2025	0,274	0	38,57	0	0	37,67	0	0	0	24	0	0	71	63,8	7,15	0,56	0,48	-
28.06.2025	0,285	0	38,6	0	0	37,72	0	0	0	24	0	0	70,8	63,3	7,43	0,56	0,48	-
29.06.2025	0,258	0	38,29	0	0	37,39	0	0	0	24	0	0	70,8	64	6,82	0,56	0,48	-
30.06.2025	0,268	0	38,99	0	0	38,09	0	0	0	24	0	0	70,7	63,8	6,92	0,56	0,48	-
01.07.2025	0,238	0	38,93	0	0	38,02	0	0	0	24	0	0	70,2	64	6,18	0,56	0,48	-
02.07.2025	0,261	0	38,87	0	0	37,99	0	0	0	24	0	0	69,6	62,8	6,79	0,55	0,48	-
03.07.2025	0,243	0	38,19	0	0	37,4	0	0	0	24	0	0	69,7	63,3	6,42	0,55	0,47	-
04.07.2025	0,246	0	37,7	0	0	36,95	0	0	0	24	0	0	69,6	63	6,58	0,55	0,48	-
05.07.2025	0,276	0	38,25	0	0	37,43	0	0	0	24	0	0	69,8	62,5	7,26	0,55	0,48	-
06.07.2025	0,28	0	38,35	0	0	37,52	0	0	0	24	0	0	69,8	62,3	7,43	0,56	0,48	-
07.07.2025	0,277	0	39,27	0	0	38,39	0	0	0	24	0	0	70	62,9	7,14	0,56	0,47	-
08.07.2025	0,228	0	39,13	0	0	38,25	0	0	0	24	0	0	69,9	64,1	5,83	0,56	0,48	-
09.07.2025	0,239	0	38,62	0	0	37,78	0	0	0	24	0	0	69,8	63,6	6,22	0,55	0,48	-
10.07.2025	0,243	0	38,4	0	0	37,61	0	0	0	24	0	0	69,7	63,2	6,49	0,56	0,48	-
11.07.2025	0,236	0	38,52	0	0	37,67	0	0	0	24	0	0	70,1	63,9	6,17	0,55	0,49	-
12.07.2025	0,259	0	39,23	0	0	38,37	0	0	0	24	0	0	69,9	63,2	6,67	0,56	0,49	-
13.07.2025	0,259	0	39,62	0	0	38,75	0	0	0	24	0	0	69,8	63,3	6,55	0,56	0,48	-
14.07.2025	0,243	0	38,85	0	0	37,96	0	0	0	24	0	0	69,9	63,4	6,43	0,56	0,48	-
15.07.2025	0,235	0	38,91	0	0	37,99	0	0	0	24	0	0	70,1	63,9	6,19	0,56	0,48	-
16.07.2025	0,256	0	39,76	0	0	38,81	0	0	0	24	0	0	70,1	63,6	6,52	0,56	0,48	-
17.07.2025	0,23	0	40,6	0	0	39,67	0	0	0	24	0	0	69,4	63,8	5,57	0,55	0,48	-
18.07.2025	0,218	0	38,52	0	0	37,74	0	0	0	24	0	0	69,7	64	5,67	0,56	0,48	-
19.07.2025	0,243	0	39,03	0	0	38,14	0	0	0	24	0	0	70,1	63,8	6,24	0,56	0,48	-
20.07.2025	0,247	0	39,66	0	0	38,84	0	0	0	24	0	0	69,7	63,5	6,19	0,56	0,48	-
21.07.2025	0,229	0	39,28	0	0	38,43	0	0	0	24	0	0	70	64,2	5,8	0,56	0,48	-
22.07.2025	0,243	0	38,52	0	0	37,7	0	0	0	24	0	0	70	63,5	6,44	0,55	0,48	-
23.07.2025	0,226	0	38,28	0	0	37,43	0	0	0	24	0	0	70,1	64,1	6,01	0,55	0,48	-
Итого:	7,568	0	1164,1	0	0	1138,22	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,568																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2025	315,183	22130,05	0	10,37	21631,37	0	10,37
23.07.2025	322,751	23294,15	0	10,37	22769,59	0	10,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 7:30:36