

#28077#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2023 по 01.08.2023


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 43-53, Калининград (ТП2 п.51)
4402

Заводской номер счётчика 00272079	Показания прибора, Гкал 01.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1542,352	1539,411	2.941 <i>+ 6,888</i>



Подпись исполнителя



#27612#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 01.08.2023.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7102
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00272079
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dT _{тн} , ч	ТекЕгр	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2023	-	0,299	0	31,29	0	0	30,68	0	0	0	24	0	0	65,4	56,2	9,2	0,49	0,35
25.07.2023	-	0,342	0	33,48	0	0	32,83	0	0	0	24	0	0	65,4	55,7	9,68	0,48	0,36
26.07.2023	-	0,324	0	31,89	0	0	31,24	0	0	0	24	0	0	65,5	55,5	9,98	0,48	0,36
27.07.2023	-	0,292	0	32,11	0	0	31,46	0	0	0	24	0	0	65,3	56,3	8,95	0,49	0,36
28.07.2023	-	0,274	0	30,42	0	0	29,85	0	0	0	24	0	0	65,3	56,5	8,8	0,49	0,36
29.07.2023	-	0,338	0	33,69	0	0	33,01	0	0	0	24	0	0	65,4	55,6	9,82	0,49	0,35
30.07.2023	-	0,312	0	31,61	0	0	30,97	0	0	0	24	0	0	65,4	56,2	9,15	0,49	0,34
31.07.2023	-	0,312	0	32,7	0	0	32,06	0	0	0	24	0	0	65,4	56,3	9,09	0,49	0,35
01.08.2023	-	0,325	0	33,23	0	0	32,57	0	0	0	24	0	0	65,5	55,9	9,57	0,33	0,29
Итого:	-	2,818	0	290,42	0	0	284,67	0	0	0	216	0	-	65,4	56,02	9,36	0,47	0,35

Общее время работы системы 216 час.

Период нормальной работы системы 216 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.07.2023	1539,411	129389,95	0	1,44	126412,63	115451,89	1,44
01.08.2023	1542,352	129688,32	0	1,44	126705,15	115451,89	1,44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения