

#145076#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 43-53, Калининград (ТП2 п.51)
4402
7102
ВКТ-7
00272079
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,223	0	38,32	0	0	37,48	0	0	0	24	0	0	70,1	64,2	5,89	0,56	0,48	-
25.07.2025	0,243	0	39,71	0	0	38,76	0	0	0	24	0	0	70,9	64,8	6,13	0,55	0,48	-
26.07.2025	0,259	0	39,11	0	0	38,26	0	0	0	24	0	0	69,9	63,1	6,72	0,55	0,48	-
27.07.2025	0,219	0	38,72	0	0	37,83	0	0	0	24	0	0	70,3	64,5	5,75	0,55	0,48	-
28.07.2025	0,207	0	37,48	0	0	36,69	0	0	0	24	0	0	70	64,4	5,62	0,56	0,46	-
29.07.2025	0,221	0	42,89	0	0	42,02	0	0	0	24	0	0	69,2	64,2	5,01	0,57	0,46	-
30.07.2025	0,195	0	34	0	0	33,29	0	0	0	24	0	0	67,8	60,6	7,18	0,58	0,47	-
31.07.2025	0,204	0	19,68	0	0	19,28	0	0	0	24	0	0	67	56,1	10,83	0,57	0,47	-
01.08.2025	0,195	0	18,06	0	0	17,7	0	0	0	24	0	0	67,4	56,2	11,17	0,57	0,47	-
02.08.2025	0,208	0	16,41	0	0	16,05	0	0	0	24	0	0	69,1	56	13,08	0,57	0,47	-
03.08.2025	0,216	0	17,59	0	0	17,24	0	0	0	24	0	0	68,7	56	12,72	0,57	0,46	-
04.08.2025	0,229	0	17,38	0	0	17,02	0	0	0	24	0	0	69,5	56	13,54	0,57	0,47	-
05.08.2025	0,204	0	15,57	0	0	15,23	0	0	0	24	0	0	69,2	55,8	13,49	0,57	0,48	-
06.08.2025	0,228	0	18,19	0	0	17,82	0	0	0	24	0	0	68,7	55,9	12,77	0,57	0,47	-
07.08.2025	0,217	0	19,33	0	0	18,93	0	0	0	24	0	0	67,8	56	11,81	0,57	0,45	-
08.08.2025	0,225	0	22,43	0	0	21,98	0	0	0	24	0	0	66,7	56,3	10,36	0,58	0,47	-
09.08.2025	0,238	0	23,37	0	0	22,88	0	0	0	24	0	0	66,8	56,3	10,48	0,58	0,46	-
10.08.2025	0,236	0	24,54	0	0	24,03	0	0	0	24	0	0	66,6	56,4	10,14	0,57	0,47	-
11.08.2025	0,227	0	23,1	0	0	22,62	0	0	0	24	0	0	66,6	56,3	10,27	0,57	0,47	-
12.08.2025	0,24	0	24,03	0	0	23,55	0	0	0	24	0	0	66,4	56,1	10,28	0,36	0,34	-
13.08.2025	0,11	0	9,99	0	0	9,8	0	0	0	24	0	0	64,7	46	18,64	0,46	0,43	-
14.08.2025	0,187	0	12,43	0	0	12,17	0	0	0	24	0	0	69,1	54,1	14,98	0,46	0,44	-
15.08.2025	0,172	0	12,12	0	0	11,89	0	0	0	24	0	0	68,8	54,4	14,35	0,46	0,43	-
16.08.2025	0,177	0	11,72	0	0	11,47	0	0	0	24	0	0	69	53,9	15,11	0,46	0,44	-
17.08.2025	0,178	0	12,8	0	0	12,53	0	0	0	24	0	0	68,7	54,3	14,4	0,46	0,44	-
18.08.2025	0,204	0	13,3	0	0	13,02	0	0	0	24	0	0	69,4	54,1	15,25	0,44	0,42	-
19.08.2025	0,184	0	13,81	0	0	13,52	0	0	0	24	0	0	68,5	54,8	13,69	0,44	0,42	-
20.08.2025	0,213	0	15,1	0	0	14,76	0	0	0	24	0	0	69,5	54,9	14,57	0,45	0,43	-
21.08.2025	0,196	0	13,69	0	0	13,4	0	0	0	24	0	0	69,2	54,6	14,57	0,45	0,42	-
22.08.2025	0,18	0	13,04	0	0	12,8	0	0	0	24	0	0	69,2	55,1	14,14	0,44	0,43	-
23.08.2025	0,182	0	13,9	0	0	13,6	0	0	0	24	0	0	68,9	55,2	13,68	0,44	0,43	-
Итого:	6,417	0	671,81	0	0	657,62	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,417																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2025	322,751	23294,15	0	10,37	22769,59	0	10,37
23.08.2025	329,168	23965,96	0	10,37	23427,21	0	10,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 7:59:02