

#92708#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП2 п.51)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7102
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272079
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.08.2024	0,225	0	29,13	0	0	28,56	0	0	0	24	0	0	66	58,3	7,64	0,5	0,35	-
02.08.2024	0,304	0	31,03	0	0	30,4	0	0	0	24	0	0	66	56,3	9,79	0,5	0,34	-
03.08.2024	0,297	0	31,59	0	0	30,97	0	0	0	24	0	0	65,8	56,6	9,13	0,49	0,33	-
04.08.2024	0,28	0	31,25	0	0	30,65	0	0	0	24	0	0	66	57,5	8,46	0,5	0,34	-
05.08.2024	0,297	0	32,67	0	0	32,04	0	0	0	24	0	0	66	57,3	8,67	0,45	0,35	-
06.08.2024	0,284	0	26,82	0	0	26,29	0	0	0	24	0	0	66,6	56	10,63	0,41	0,33	-
07.08.2024	0,261	0	19,99	0	0	19,55	0	0	0	24	0	0	68,1	55,4	12,63	0,41	0,33	-
08.08.2024	0,264	0	20,06	0	0	19,65	0	0	0	24	0	0	68	55,5	12,52	0,41	0,34	-
09.08.2024	0,26	0	20,53	0	0	20,09	0	0	0	24	0	0	68,1	55,8	12,37	0,41	0,34	-
10.08.2024	0,212	0	18,52	0	0,02	18,15	0	0,02	0,02	24	0	0	67,7	56,8	10,94	0,41	0,34	-
11.08.2024	0,273	0	20,86	0	0	20,43	0	0	0	24	0	0	68	55,4	12,59	0,41	0,32	-
12.08.2024	0,276	0	20,79	0	0	20,34	0	0	0	24	0	0	68,3	55,5	12,79	0,41	0,33	-
13.08.2024	0,262	0	20,32	0	0	19,88	0	0	0	24	0	0	68,2	55,7	12,56	0,41	0,33	-
14.08.2024	0,26	0	20,12	0	0	19,68	0	0	0	24	0	0	68,2	55,6	12,57	0,41	0,33	-
15.08.2024	0,268	0	20,18	0	0	19,78	0	0	0	24	0	0	68,6	56	12,63	0,41	0,32	-
16.08.2024	0,211	0	18,46	0	0	18,08	0	0	0	24	0	0	68,2	57	11,17	0,41	0,33	-
17.08.2024	0,234	0	19,76	0	0,01	19,36	0	0,01	0,01	24	0	0	68,3	57	11,32	0,41	0,32	-
18.08.2024	0,257	0	20,63	0	0	20,19	0	0	0	24	0	0	68,3	56,2	12,02	0,41	0,34	-
19.08.2024	0,246	0	20,05	0	0	19,63	0	0	0	24	0	0	68,5	56,6	11,89	0,41	0,34	-
20.08.2024	0,247	0	20,38	0	0	19,95	0	0	0	24	0	0	68,3	56,6	11,67	0,41	0,34	-
21.08.2024	0,261	0	20,73	0	0	20,28	0	0	0	24	0	0	68,3	55,8	12,48	0,44	0,34	-
22.08.2024	0,271	0	27,18	0	0,01	26,6	0	0,01	0,01	24	0	0	67,9	58	9,92	0,51	0,34	-
23.08.2024	0,279	0	42,51	0	0,01	41,63	0	0,01	0,01	24	0	0	66,9	60,3	6,58	0,52	0,35	-
Итого:	6,029	0	553,56	0	0,05	542,18	0	0,05	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,029																	

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
31.07.2024	2,265	257,76	0	0,03	252,54	0	0,03
23.08.2024	8,294	811,32	0	0,08	794,72	0	0,08

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 13:33:10