

# #34606#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 01.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП2 п.51)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7102  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272079  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,123	0	7,95	0	0	7,85	0	0	0	24	0	0	60,2	41,1	19,17	0,48	0,34	-
25.08.2023	0,192	0	21,14	0	0	20,7	0	0	0	14	0	0	65,7	56,6	9,11	0,49	0,36	-
26.08.2023	0,291	0	34,71	0	0	34,02	0	0	0	24	0	0	65,8	57,6	8,22	0,49	0,35	-
27.08.2023	0,268	0	34,81	0	0	34,1	0	0	0	24	0	0	66,2	58,8	7,46	0,49	0,35	-
28.08.2023	0,274	0	34,35	0	0	33,66	0	0	0	24	0	0	66,3	58,7	7,64	0,5	0,35	-
29.08.2023	0,305	0	36,59	0	0	35,88	0	0	0	24	0	0	65,8	57,7	8,05	0,49	0,35	-
30.08.2023	0,321	0	38,55	0	0	37,77	0	0	0	24	0	0	65,2	57,3	7,86	0,49	0,36	-
31.08.2023	0,3	0	36,16	0	0	35,47	0	0	0	24	0	0	65,1	56,9	8,14	0,49	0,36	-
01.09.2023	0,263	0	34,5	0	0	33,8	0	0	0	24	0	0	65,6	58,2	7,4	0,49	0,34	-
02.09.2023	0,29	0	35,55	0	0	34,82	0	0	0	24	0	0	65,4	57,4	7,97	0,49	0,34	-
03.09.2023	0,288	0	35,82	0	0	35,14	0	0	0	24	0	0	65,4	57,6	7,86	0,49	0,34	-
04.09.2023	0,306	0	35,84	0	0	35,13	0	0	0	24	0	0	65,5	57,1	8,45	0,5	0,35	-
05.09.2023	0,259	0	26,46	0	0	25,93	0	0	0	24	0	1	65,6	55,9	9,69	0,5	0,35	-
06.09.2023	0,195	0	25,73	0	0	25,24	0	0	0	24	0	1	65,6	59,3	6,32	0,49	0,36	-
07.09.2023	0,28	0	35,25	0	0	34,58	0	0	0	24	0	0	65,7	58,1	7,63	0,49	0,34	-
08.09.2023	0,288	0	35,28	0	0	34,58	0	0	0	24	0	0	65,6	57,6	7,91	0,49	0,35	-
09.09.2023	0,297	0	35,59	0	0	34,88	0	0	0	24	0	0	65,6	57,3	8,3	0,49	0,35	-
10.09.2023	0,282	0	35,06	0	0	34,39	0	0	0	24	0	0	65,4	57,7	7,73	0,49	0,35	-
11.09.2023	0,338	0	36,91	0	0	36,17	0	0	0	24	0	0	65,6	56,4	9,22	0,49	0,34	-
12.09.2023	0,254	0	34,31	0	0	33,65	0	0	0	24	0	0	65,3	58,2	7,18	0,49	0,35	-
13.09.2023	0,27	0	34,75	0	0	34,04	0	0	0	24	0	0	65,6	57,9	7,72	0,49	0,35	-
14.09.2023	0,288	0	34,63	0	0	33,94	0	0	0	24	0	0	65,6	57,5	8,1	0,48	0,35	-
15.09.2023	0,262	0	35,01	0	0	34,31	0	0	0	24	0	0	65,5	58,2	7,36	0,48	0,36	-
16.09.2023	0,294	0	35,65	0	0	34,96	0	0	0	24	0	0	65,5	57,5	7,98	0,49	0,35	-
17.09.2023	0,259	0	34,45	0	0	33,77	0	0	0	24	0	0	65,5	58,2	7,36	0,48	0,34	-
18.09.2023	0,286	0	34,43	0	0,34	33,78	0	0,34	0,34	24	0	0	65,6	58	7,61	0,49	0,34	-
19.09.2023	0,289	0	35,24	0	0	34,56	0	0	0	24	0	0	65,5	57,5	8,01	0,5	0,34	-
20.09.2023	0,31	0	35,74	0	0	35,04	0	0	0	24	0	0	65,5	57,1	8,38	0,49	0,35	-
21.09.2023	0,293	0	34,97	0	0	34,27	0	0	0	24	0	0	65,6	57,4	8,23	0,49	0,35	-
22.09.2023	0,268	0	34,92	0	0	34,22	0	0	0	24	0	0	65,6	58	7,58	0,49	0,35	-
23.09.2023	0,277	0	34,97	0	0	34,28	0	0	0	24	0	0	65,6	57,8	7,75	0,49	0,34	-
Итого:	8,51	0	1035,32	0	0,34	1014,93	0	0,34	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,51																	

Общее время работы системы, ч 1272  
Период нормальной работы системы, ч 734

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
01.08.2023	0	0	0	0	0	0	0
23.09.2023	8,387	1027,37	0	0,34	1007,08	0	0,34

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2023 15:59:41