

# #5596#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП2 п.51)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7102  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272079  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,294	38,72	38	38	24	0	0	64,4	56,7	7,7	0,48	0,36	-
25.08.2021	0,324	38,79	38,07	38,07	24	0	0	64,3	55,8	8,45	0,47	0,36	-
26.08.2021	0,289	37,86	37,14	37,14	24	0	0	64	56,3	7,71	0,46	0,36	-
27.08.2021	0,274	35,13	34,47	34,47	24	0	1	64,1	56,2	7,87	0,47	0,37	-
28.08.2021	0,264	36,7	35,98	35,98	24	0	0	63,8	56,5	7,25	0,46	0,36	-
29.08.2021	0,319	37,56	36,84	36,84	24	0	0	64	55,3	8,64	0,47	0,37	-
30.08.2021	0,333	37,46	36,74	36,74	24	0	0	64,2	55,1	9,05	0,47	0,36	-
31.08.2021	0,332	36,22	35,5	35,5	24	0	0	64	54,7	9,28	0,46	0,37	-
01.09.2021	0,296	38,56	37,84	37,84	24	0	0	63,9	56,1	7,79	0,47	0,36	-
02.09.2021	0,33	38,15	37,43	37,43	24	0	0	63,7	54,9	8,78	0,47	0,36	-
03.09.2021	0,286	38,08	37,36	37,36	24	0	0	64,2	56,6	7,59	0,48	0,37	-
04.09.2021	0,32	38,2	37,48	37,48	24	0	0	64	55,4	8,57	0,48	0,36	-
05.09.2021	0,317	37,89	37,17	37,17	24	0	0	64,2	55,7	8,48	0,47	0,38	-
06.09.2021	0,315	37,61	36,89	36,89	24	0	0	63,9	55,3	8,55	0,48	0,36	-
07.09.2021	0,318	38,1	37,38	37,38	24	0	0	64	55,6	8,47	0,48	0,37	-
08.09.2021	0,282	38,33	37,61	37,61	24	0	0	63,8	56,4	7,47	0,49	0,36	-
09.09.2021	0,31	38,92	38,2	38,2	24	0	0	64	55,9	8,12	0,47	0,35	-
10.09.2021	0,341	38,92	38,2	38,2	24	0	0	63,9	55	8,98	0,49	0,35	-
11.09.2021	0,317	39,07	38,35	38,35	24	0	0	64	55,9	8,19	0,48	0,36	-
12.09.2021	0,313	39,13	38,41	38,41	24	0	0	63,7	55,6	8,08	0,47	0,37	-
13.09.2021	0,257	38,95	38,23	38,23	24	0	0	64	57,3	6,7	0,47	0,36	-
14.09.2021	0,309	37,77	37,05	37,05	24	0	0	63,7	55,4	8,29	0,47	0,37	-
15.09.2021	0,273	38,14	37,42	37,42	24	0	0	63,6	56,3	7,29	0,46	0,37	-
16.09.2021	0,286	36,33	35,62	35,62	24	0	0	63,1	55	8,03	0,47	0,37	-
17.09.2021	0,271	36,68	35,96	35,96	24	0	0	64,1	56,6	7,51	0,46	0,37	-
18.09.2021	0,32	36,14	35,42	35,42	24	0	0	64	55	9,01	0,48	0,37	-
19.09.2021	0,336	36,24	35,52	35,52	24	0	0	64	54,6	9,43	0,47	0,37	-
20.09.2021	0,317	36,02	35,3	35,3	24	0	0	63,9	55	8,94	0,46	0,37	-
21.09.2021	0,308	35,89	35,17	35,17	24	0	0	64,1	55,2	8,83	0,47	0,38	-
22.09.2021	0,316	36,63	35,91	35,91	24	0	0	64	55,2	8,79	0,47	0,37	-
23.09.2021	0,327	36,21	35,49	35,49	24	0	0	64	54,8	9,19	0,46	0,37	-
Итого:	9,494	1164,4	1142,15	1142,15	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,494												

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	527,804	61728,41	60268,04	60268,04
23.09.2021	537,298	62892,81	61410,19	61410,19

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2021 20:10:34