

#5578#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 43-53, Калининград (ТП2 п.51)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7102
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272079
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2022 | 0,254 | 21,09 | 20,61 | 20,61 | 24 | 0 | 0 | 63,7 | 51,4 | 12,31 | 0,33 | 0,25 | - |
| 25.08.2022 | 0,089 | 15,66 | 15,33 | 15,33 | 24 | 0 | 1 | 63,2 | 57,3 | 5,9 | 0,22 | 0,21 | - |
| 26.08.2022 | 0,12 | 17,5 | 17,36 | 17,36 | 24 | 0 | 1 | 40,2 | 32,9 | 7,32 | 0,4 | 0,36 | - |
| 27.08.2022 | 0,253 | 19,51 | 19,03 | 19,03 | 24 | 0 | 1 | 68 | 54,6 | 13,38 | 0,39 | 0,35 | - |
| 28.08.2022 | 0,244 | 19,6 | 19,12 | 19,12 | 24 | 0 | 1 | 68,2 | 55,4 | 12,8 | 0,4 | 0,36 | - |
| 29.08.2022 | 0,263 | 17,35 | 17,01 | 17,01 | 24 | 0 | 1 | 67,7 | 52,2 | 15,47 | 0,42 | 0,36 | - |
| 30.08.2022 | 0,256 | 21,44 | 21,04 | 21,04 | 24 | 0 | 1 | 67,2 | 55,1 | 12,16 | 0,49 | 0,38 | - |
| 31.08.2022 | 0,354 | 41,43 | 40,57 | 40,57 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 58,4 | 8,76 | 0,52 | 0,36 | - |
| 01.09.2022 | 0,328 | 44,74 | 43,83 | 43,83 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 57 | 7,49 | 0,41 | 0,32 | - |
| 02.09.2022 | 0,235 | 21,46 | 21,04 | 21,04 | 24 | 0 | 1 | 64,6 | 53,4 | 11,16 | 0,39 | 0,33 | - |
| 03.09.2022 | 0,316 | 14,67 | 14,43 | 14,43 | 24 | 0 | 1 | 67 | 45,3 | 21,72 | 0,39 | 0,32 | - |
| 04.09.2022 | 0,298 | 14,51 | 14,27 | 14,27 | 24 | 0 | 1 | 67,3 | 46,3 | 21,06 | 0,48 | 0,35 | - |
| 05.09.2022 | 0,348 | 29,49 | 28,95 | 28,95 | 24 | 0 | 1 | 67,2 | 55,2 | 11,97 | 0,52 | 0,36 | - |
| 06.09.2022 | 0,296 | 38,93 | 38,21 | 38,21 | 24 | 0 | 0 | 64,3 | 56,6 | 7,66 | 0,51 | 0,34 | - |
| 07.09.2022 | 0,353 | 41,3 | 40,58 | 40,58 | 24 | 0 | 0 | 63,9 | 55,2 | 8,7 | 0,5 | 0,32 | - |
| 08.09.2022 | 0,355 | 43,29 | 42,57 | 42,57 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 55,5 | 8,29 | 0,49 | 0,33 | - |
| 09.09.2022 | 0,361 | 43,18 | 42,46 | 42,46 | 24 | 0 | 0 | 63,7 | 55,2 | 8,49 | 0,51 | 0,33 | - |
| 10.09.2022 | 0,372 | 43,8 | 43,08 | 43,08 | 24 | 0 | 0 | 63,6 | 55 | 8,59 | 0,52 | 0,33 | - |
| 11.09.2022 | 0,376 | 44,7 | 43,82 | 43,82 | 24 | 0 | 0 | 64,3 | 55,8 | 8,55 | 0,5 | 0,33 | - |
| 12.09.2022 | 0,325 | 44,98 | 44,12 | 44,12 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 57 | 7,34 | 0,51 | 0,32 | - |
| 13.09.2022 | 0,326 | 44,74 | 43,88 | 43,88 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 56,9 | 7,43 | 0,51 | 0,33 | - |
| 14.09.2022 | 0,322 | 44,61 | 43,73 | 43,73 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 57,1 | 7,31 | 0,51 | 0,33 | - |
| 15.09.2022 | 0,336 | 44,64 | 43,77 | 43,77 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 56,7 | 7,66 | 0,51 | 0,33 | - |
| 16.09.2022 | 0,351 | 43,65 | 42,88 | 42,88 | 24 | 0 | 0 | 64,1 | 55,9 | 8,2 | 0,5 | 0,33 | - |
| 17.09.2022 | 0,376 | 43,25 | 42,53 | 42,53 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 55 | 8,78 | 0,51 | 0,31 | - |
| 18.09.2022 | 0,404 | 44,12 | 43,27 | 43,27 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 55,1 | 9,27 | 0,5 | 0,34 | - |
| 19.09.2022 | 0,359 | 43,31 | 42,59 | 42,59 | 24 | 0 | 0 | 63,9 | 55,5 | 8,45 | 0,51 | 0,32 | - |
| 20.09.2022 | 0,378 | 43,02 | 42,3 | 42,3 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 54,9 | 8,9 | 0,5 | 0,33 | - |
| 21.09.2022 | 0,384 | 42,56 | 41,84 | 41,84 | 24 | 0 | 0 | 63,9 | 54,8 | 9,09 | 0,5 | 0,34 | - |
| 22.09.2022 | 0,349 | 42,92 | 42,2 | 42,2 | 24 | 0 | 0 | 64,1 | 55,9 | 8,21 | 0,51 | 0,33 | - |
| 23.09.2022 | 0,324 | 42,94 | 42,22 | 42,22 | 24 | 0 | 0 | 63,9 | 56,2 | 7,7 | 0,5 | 0,32 | - |
| Итого: | 9,705 | 1078,39 | 1058,64 | 1058,64 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 9,705 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|----------|----------|
| 23.08.2022 | 1072,723 | 100288,07 | 97960,92 | 97960,92 |
| 23.09.2022 | 1082,428 | 101366,46 | 99019,56 | 99019,56 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:44:23