

#148511#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 43-53, Калининград (ТП2 п.51)
4402
7102
ВКТ-7
00272079
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,226	0	16,24	0	0	15,9	0	0	0	24	0	0	69,4	55,1	14,31	0,44	0,42	-
25.08.2025	0,232	0	17,44	0	0	17,07	0	0	0	24	0	0	69,3	55,5	13,77	0,44	0,43	-
26.08.2025	0,209	0	15,02	0	0	14,68	0	0	0	24	0	0	69,7	55,4	14,3	0,44	0,42	-
27.08.2025	0,251	0	20,11	0	0	19,67	0	0	0	24	0	0	69,6	55,9	13,72	0,44	0,43	-
28.08.2025	0,229	0	17,47	0	0	17,1	0	0	0	24	0	0	69,4	55,7	13,67	0,45	0,43	-
29.08.2025	0,213	0	16,5	0	0	16,15	0	0	0	24	0	0	69,4	55,9	13,48	0,45	0,43	-
30.08.2025	0,244	0	18	0	0	17,62	0	0	0	24	0	0	69,8	55,7	14,11	0,45	0,44	-
31.08.2025	0,221	0	17,03	0	0	16,64	0	0	0	24	0	0	69,6	55,8	13,8	0,45	0,43	-
01.09.2025	0,231	0	16,94	0	0	16,56	0	0	0	24	0	0	69,7	55,6	14,13	0,44	0,42	-
02.09.2025	0,228	0	18,23	0	0	17,86	0	0	0	24	0	0	69,2	56	13,18	0,45	0,43	-
03.09.2025	0,225	0	16,81	0	0	16,43	0	0	0	24	0	0	69,8	56	13,88	0,49	0,48	-
04.09.2025	0,2	0	18,77	0	0	18,37	0	0	0	24	0	0	67,7	56,2	11,56	0,52	0,51	-
05.09.2025	0,227	0	32,69	0	0	32,07	0	0	0	24	0	0	65	57,4	7,65	0,52	0,52	-
06.09.2025	0,213	0	29,5	0	0	28,93	0	0	0	24	0	0	64,7	57	7,64	0,52	0,52	-
07.09.2025	0,245	0	33,8	0	0	33,14	0	0	0	24	0	0	64,5	57	7,56	0,3	0,31	-
08.09.2025	0,167	0	19,03	0	0	18,73	0	0	0	24	0	0	57,4	44,3	13,03	0,52	0,52	-
09.09.2025	0,246	0	36,6	0	0	35,92	0	0	0	24	0	0	63,2	55,7	7,43	0,52	0,52	-
10.09.2025	0,218	0	30,69	0	0	30,1	0	0	0	24	0	0	64,6	57,3	7,35	0,52	0,52	-
11.09.2025	0,212	0	30,84	0	0	30,26	0	0	0	24	0	0	64,3	57,3	6,97	0,52	0,52	-
12.09.2025	0,22	0	32,66	0	0	32,01	0	0	0	24	0	0	64,4	57,4	7,07	0,52	0,51	-
13.09.2025	0,192	0	28,69	0	0	28,14	0	0	0	24	0	0	64,5	57,4	7,09	0,52	0,53	-
14.09.2025	0,232	0	34,97	0	0	34,31	0	0	0	24	0	0	64,6	57,7	6,98	0,52	0,52	-
15.09.2025	0,226	0	33,29	0	0	32,66	0	0	0	24	0	0	64,4	57,6	6,87	0,53	0,53	-
16.09.2025	0,2	0	26,85	0	0	26,33	0	0	0	24	0	0	64,4	56,9	7,5	0,52	0,52	-
17.09.2025	0,2	0	27,95	0	0	27,41	0	0	0	24	0	0	64,2	56,9	7,24	0,53	0,53	-
18.09.2025	0,229	0	33,45	0	0	32,8	0	0	0	24	0	0	65,2	57,8	7,32	0,5	0,5	-
19.09.2025	0,224	0	27,33	0	0	26,79	0	0	0	24	0	0	66,5	57,3	9,18	0,46	0,44	-
20.09.2025	0,228	0	18,84	0	0	18,41	0	0	0	24	0	0	69,8	56,9	12,94	0,46	0,44	-
21.09.2025	0,209	0	18,19	0	0	17,8	0	0	0	24	0	0	69,8	57,1	12,66	0,46	0,44	-
22.09.2025	0,256	0	23,04	0	0	22,56	0	0	0	24	0	0	69,6	57,4	12,15	0,48	0,41	-
23.09.2025	0,134	0	11,34	0	0	11,1	0	0	0	24	0	1	70,3	60,6	9,7	0,45	0,43	-
Итого:	6,787	0	738,31	0	0	723,52	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,787																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2025	329,168	23965,96	0	10,37	23427,21	0	10,37
23.09.2025	335,955	24704,27	0	10,37	24150,73	0	10,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 8:07:29